



Bratislava 12. novembra 2019

Číslo: 11031/2019-1.7/mo

59349/2019

ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti **„Osadenie bezpečnostného uzáveru na expedično-prívodný plynovod DN 500 PN 80 MS Láb IV - Baumgarten“** navrhovateľa **POZAGAS a. s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky**, takto:

Zmena navrhovanej činnosti **„Osadenie bezpečnostného uzáveru na expedično-prívodný plynovod DN 500 PN 80 MS Láb IV - Baumgarten“**, uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zo zisťovacieho konania nevyplynuli žiadne podmienky.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, **POZAGAS a. s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky**, (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 26. 09. 2019 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Osadenie bezpečnostného uzáveru na expedično-prívodný plynovod DN 500 PN 80 MS Láb IV - Baumgarten“** (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa ods. § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu, a zároveň vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/osadenie-bezpecnostneho-uzaveru-na-expedicno-privodny-plynovod-dn-500->

Stručný popis súčasného stavu:

Podľa prílohy č. 8 zákona patrí navrhovaná (existujúca) činnosť do kategórie 1. Ťažobný priemysel, položka č. 7 Podzemné uskladňovanie zemného plynu v prírodných horninových štruktúrach a podľa časti A od 100 mil. m³/rok podlieha povinnému hodnoteniu

Komplex podzemný zásobník zemného plynu Láb (ďalej len „PZZP Láb“) bol vybudovaný konverziou vytŕažených ložísk zemného plynu Láb, Suchohrad-Gajary, Jakubov a Malacky. PZZP Láb sa budoval v štyroch etapách:

1. etapa - 1971 (1. stavba);
2. etapa – 1979 (2. stavba);
3. etapa – 1984 (3. stavba);
4. etapa – začiatky 90. rokov (4. stavba).

Komplex PZZP Láb predstavuje viacero ložísk prepojených s povrchovou infraštruktúrou pripojenou k viacerým sieťam cez dva centrálné areály:

- Centrálny areál PZZP Láb v Plaveckom Štvrtku (ďalej len „CA PZZP Láb“),
- Centrálny areál Gajary- báden (areál pre ložisko Gajary-báden) s pripojením k tranzitnému plynovodu DN 1 200.

Obidva centrálné areály sú vzájomne prepojené, čo podporuje vysokú flexibilitu komplexu PZZP Láb. Vlastníkom 4. stavby PZZP Láb je navrhovateľ.

V rámci 4. stavby bol okrem iného dobudovaný CA PZZP Láb, vybudované zberné strediska - ZS6 Malacky a ZS7 Jakubov, Zberný uzol Láb a v blízkosti CA PZZP bola vybudovaná aj medzištátna Meracia stanica plynu Láb IV (ďalej len „MS Láb IV“) s plynovodom DN 500 PN 80 MS Láb IV - Baumgarten, ktorý ju spája s rozdeľovacím uzlom v rakúskom Baumgartene.

Potrubie plynovodu DN 500 PN 80 MS Láb IV – Baumgarten, začína čistiacou komorou v areáli MS Láb IV. Líniová časť plynovodu začína nadzemným vertikálnym ohybom, za T-kusom DN 500/500/500, ktorý je umiestnený za čistiacou komorou a nadzemným privarovacím guľovým kohútom. Na T-kus je pripojený vstup/výstup plynu do/z MS Láb IV s bezpečnostným guľovým kohútom. Za zemným vertikálnym ohybom je umiestnený izolačný spoj (v priestore oplatenia). Líniová časť plynovodu je zhotovená z oceľových rúr špirálovo zváraných DN 500 PN 80. Za izolačným spojom vedie plynovod cca v súbehu s plynovodom TRP DN 700 PN 64.

K tomu, aby systém PZZP mohol bezpečne fungovať, prispievajú aj bezpečnostné opatrenia, navrhované podľa platných európskych noriem, ktoré spočívajú v inštalovaní bezpečnostných prvkov a implementácii bezpečnostných bariér.

Popis zmeny navrhovanej činnosti:

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v Bratislavskom kraji, v okrese Malacky, v k. ú. obce Plavecký Štvrtok, na parcele s číslom KN-E-2194.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je osadenie podzemného bezpečnostného uzáveru na existujúci plynovod, čím sa dosiahne zvýšenie bezpečnosti prevádzky plynovodu a bezpečnosti prevádzky súvisiacich technologických zariadení. Účelom zmeny navrhovanej činnosti je minimalizovanie následkov (únik plynu a súvislostí s tým spojených) v prípade havárie plynovodov alebo technologických zariadení na plynovode alebo v CS. Zmena navrhovanej činnosti sa netýka zmeny umiestnenia navrhovanej činnosti ani zásadnej zmeny technológie.

Zmena navrhovanej činnosti zahŕňa:

- osadenie podzemného uzatváracieho diaľkovo ovládaného bezpečnostného uzáveru (ďalej len „BU“) MSSD01 DN 500 PN 100;
- oplotený areál (cca 17 x 8,5 m), v ktorom bude umiestnený bezpečnostný uzáver MSSD01, obtok BU MSSD01, pohon BU MSSD01 a obslužná lávka, bleskozvod a rozvádzač;
- elektrickú prípojku a ovládacie a oznamovacie zemné káble pre meranie a reguláciu a riadiaci systém medzi guľovým uzáverom (ďalej len „GU“) MSSD01 a MS Láb IV v celkovej dĺžke cca 72 m z toho v areáli MS Láb IV cca 60 m.

BU MSSD01 pozostáva z guľového kohúta a jednočinného hydro-pneumatického pohonu s bezpečnostnými funkciami.

BU MSSD01 bude umiestnený na potrubí plynovodu DN 500 PN 80 MS Láb IV – Baumgarten na katastrálnom území Plavecký Štvrtok, za oplotením MS Láb IV v úrovni BU SSVC01 (plynovod CA PZZP – TRP, DN 700 PN 64). Osová vzdialenosť plynovodov v predpokladanom mieste osadenia bezpečnostného uzáveru je cca 5,3 m.

BU MSSD01 bude umiestnený v spoločnom oplotenom areáli s BU SSVC01, ktorý je vo vlastníctve NAFTA a. s.

Bezpečnostný uzáver bude vystrojený interným obtokom s možnosťou vyrovnávania tlaku v priestore medzi guľou a telesom kohúta, s odkalovacou a odvzdušňovacou armatúrou a externým nadzemným obtokom na vyrovnávanie tlaku v plynovode.

Areál BU MSSD01 bude chránený pred účinkami statickej a atmosférickej elektriny. Uzemnenie bude riešené ako typ B s pomocnými tyčovými uzemňovačmi. Areál bude chránený izolovaným stožiarom bleskozvodu výšky cca 6 m. Katodicky chránené časti plynovodu budú oddelené od potenciálu zeme prostredníctvom oddeľovacieho iskriska.

Základná špecifikácia bezpečnostného uzáveru (BU)

TAG označenie	MSSD01
Nominálny rozmer	DN 500 (20“)
Nominálny tlak	PN 100 (#600)
Prevedenie guľového uzáveru (GU)	podzemné vyhotovenie s predĺženým ovládacím čapom a nadstavcom na umiestnenie pohonu nad povrchom zeme
Prevedenie telesa GU	podľa API Specification 6D:2008 /ISO 14313:1999 s prevedením TRUNNION- guľa s radiálnym čapom,
Konštrukcia ovládacej stopky (čapu) gule	ako „ANTI-BLOW-OUT“
Certifikát BU	FIRE SAFE podľa API Standard 607:2010 / EN ISO 10497:2010
Priemer gule	neredukovaný

Tesnenie	primárne – kov-kov sekundárne – mäkké tesnenie
Výstroj BU	- Interný obtok – možnosť vyrovnania tlaku „vstup-medzipriestor gule - výstup“, ďalej odkal'ovacou a odvzdušňovacou armatúrou a nohou - Externý nadzemný obtok na vyrovnanie tlaku v plynovode v štandardizovanej nej zostave NAFTA, a. s., vrátane merania tlaku plynu v plynovode zo strany k bodu „C“.

Všeobecné požiadavky

Všetky zariadenia sa budú nachádzať v ZONE 2, IIB - IIC, prevedenie Ex d pevný záver (tzn. podľa Prílohy I k smernici 1999/92/ES priestor, v ktorom je nepravdepodobné, že sa za bežnej prevádzky vyskytne výbušné prostredie zložené zo zmesi zápalných látok vo forme plynu, pary alebo hmly so vzduchom a ak sa vyskytne, tak iba počas krátkej doby.

Vonkajšia teplota	-28,9°C ÷ +60°C
Dopravované médium	neodorovaný zemný plyn
Teplota prepravného média	0°C ÷ +40°C
Dimenzia potrubia	DN 500
Tlaková rada potrubia	PN 80
Pripojenie guľového uzáveru do potrubia	privarovacie konce s časťou novej rúry na vovarenie do potrubia, podzemné prevedenie
Poloha uzáveru v potrubí	horizontálna
Odborné miesto pre prevodník tlaku	pre zabezpečenie funkcie LBS cez BRS a H-Pilot bude z externého obtoku predmetného guľového uzáveru, umiestnenie odberu zo strany plynovodu

Všetky nadzemné komponenty pohonu (ovládacia skriňa, prírodné impulzné trubky, atď.) musia byť galvanicky oddelené od plynovodu z dôvodu katódovej ochrany. Galvanické oddelenie musí byť mechanicky odolné voči vonkajším vplyvom, namáhaniu a najmä UV.

Pohon bezpečnostného uzáveru

- Jednočinný pohon s pružinou, v základnej polohe zatvorený – FC;
- systém Scotch-Yoke;
- elektro-hydraulický pohon;
- uzatvárací čas <10 sec.;
- núdzové/manuálne ovládanie ručnou hydraulickou pumpou; po ručnom otvorení hydraulickou pumpou možnosť ponechať/zablokovať BU v otvorenej polohe;
- tlakový spínač snímajú tlak oleja v hydraulickom systéme, ktorý po poklese tlaku pod definovanú hodnotu bude do riadiaceho systému signalizovať nízky tlak. Požadujú sa hodnoty „MIN“ a „MIN-MIN“; ATEX - Ex d, 24V DC;
- kontinuálne snímanie výšky hladiny oleja v zásobnej časti, ATEX- Ex d, 24V DC;
- farebný odtieň celej zostavy- BU + pohon: odtieň RAL 3000 /červená/;
- celý systém ovládania pohonu guľového uzáveru umiestnený v nerezovom boxe;
- spínače koncovej polohy; združené, bežnapät'ové SPDT, NC kontakty, ATEX-Ex d, 24V DC;
- systém miestnej vizuálnej identifikácie polohy BU, ATEX- Ex d, 24V DC, min. IP65;
- diaľkové uzatváranie BU - solenoid, prevedenie 3 - cestný, 2 - polohový, ATEX- Ex d, 24V DC; vrátane káblvej priechodky, manuálny reset;

- prepínanie riadenia BU DIAĽKOVO/MIESTNE (REMOTE/LOCAL), signalizácia stavu, ATEX- Ex d, 24V DC, vrátane káblovej priechodky.

Ovládanie a obsluha

Otvorenie bezpečnostného uzáveru bude možné len miestne, po zadaní povelu „otvoriť“ z riadiaceho systému (povel bude platný len určitú dobu) zapnutím olejového čerpadla a následným natlakovaním hydraulického systému.

Zatvorenie bezpečnostného uzáveru bude možné od bezpečnostných zariadení (elektronického LBS - Line-break Sysem), od výpadku napájania 24 V DC pre ovládaciu elektroniku ako aj možnosť diaľkového uzavretia operátorom. Opätovné otvorenie bude možné len po miestnom manuálnom resete solenoidu a miestnom ovládaní.

Požiadavky na riadiaci systém

Úprava systémovej analýzy a obrazoviek riadiaceho systému bude riešená v samostatnom projekte merania a regulácie (MaR) a riadiaceho systému (RS). Vo vizualizácii bude zobrazovaný stav bezpečnostného uzáveru. Na diaľku bude možné zatvoriť bezpečnostný uzáver operátorom resp. na základe filozofie bezpečnostnej sekvencie MS Láb IV. Vo vizualizácii bude možnosť povoliť na diaľku otvorenie bezpečnostného uzáveru. Pri zatvorení bezpečnostného uzáveru bude zobrazovaný aj údaj či tak bolo na základe aktívneho LBS alebo operátorom. Vo vizualizácii budú zobrazované obidve hodnoty statického tlaku v obtoku bezpečnostného uzáveru. Súčasťou navrhovanej činnosti bude rozšírenie existujúceho riadiaceho systému MS Láb IV.

Oplotenie areálu BU

Bezpečnostný uzáver MSSD01, ktorý je predmetom zmeny navrhovanej činnosti, bude umiestnený v spoločnom areáli s BU SSSVC01, ktorý je vo vlastníctve NAFTA a. s.

Súčasťou zmeny navrhovanej činnosti bude rozšírenie existujúceho areálu BU SSSVC01 o plochu 17 x 8,8 m (144,5 m²).

Oplotenie areálu BU MSSD01 bude čiastočne ako barierové z prefabrikovaných armovaných betónových prvkov, plotových stĺpikov s drážkami a plotových dosiek. Steny otočené smerom k areálu MS Láb IV k sonde LZ-13 budú vyhotovené ako protipožiarne a protidetonačné. Tieto steny budú vyhotovené z betónových debniacich tvárnic 300/500/250 mm v hrúbke 300 mm, na výšku 3,0 m. Debniace tvárnice budú vyplnené betónom. Vstup do areálu sa navrhuje spoločný s BU SSSVC01 (NAFTA, a.s.). Prístup k navrhovanému BU MSSD01 bude po už existujúcej panelovej ploche, výmera existujúcej panelovej plochy je cca 240 m².

Nadzemnými objektmi umiestnenými v oplotenom areáli BU MSSD01 budú: Obtok BU MSSD01, pohon BU MSSD01 a obslužná lávka, bleskozvod a rozvádzač

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:

Lokalita zmeny navrhovanej činnosti sa nachádza mimo zastavaného územia obce Plavecký Štvrtok cca 500 m severozápadne od najbližších trvalo obývaných objektov.

Vplyvy počas výstavby, vzhľadom na umiestnenie, charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti a súvisiacej stavebnej dopravy k znečisteniu ovzdušia, nebude takého rozsahu, že by to ovplyvnilo zdravotný stav obyvateľstva v dotknutej obci.

Hluk a vibrácie spojené s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti budú iba dočasné a vzhľadom na jej umiestnenie a malý rozsah výstavby nebudú mať dosah na obyvateľstvo obce na území ktorej sa zmena navrhovanej činnosti realizuje.

Negatívne vplyvy prevádzky bezpečnostného uzáveru na obyvateľstvo dotknutej obce sa nepredpokladajú – inštalácia bezpečnostného uzáveru na plynovode prispeje k bezpečnosti prevádzky PZZP Láb, MS Láb IV a expedično-prívodný plynovod DN 500 PN 80, MS Láb IV – Baumgarten.

S celkovou prevádzkou expedično-prívodného plynovodu DN 500 PN 80, MS Láb IV – Baumgarten sú spojené určité riziká. Tieto riziká sú známe a minimalizované technickými a organizačnými opatreniami. Pre prípady havarijnej situácie má spoločnosť POZAGAS a. s. vypracovaný havarijný plán podľa zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe a § 10 zákona č. 128/2015 o prevencii závažných priemyselných havárií. Všetky zariadenia sú konštruované tak, aby nemohlo prísť k priamemu ohrozeniu života alebo zdravia pracovníkov.

S poruchami zariadení a havarijnými stavmi nie sú spojené zdravotné riziká, ktoré by znášali obyvatelia dotknutej obce. S týmito rizikami sa počíta už pri konštrukcii zariadení. Súčasné požiadavky na zariadenia sú také, že systémy na vznik havarijného stavu na vlastnom technickom zariadení alebo na prívodoch reagujú automaticky. Pri prevádzke, údržbe a oprave zariadení a rozvodov sú dodržiavané ustanovenia príslušných bezpečnostných predpisov a noriem.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa podstatne znížia riziká súvisiace s prevádzkou súvisiacich zariadení.

Osadením bezpečnostného uzáveru na expedično-prívodný plynovod DN 500 PN 80, MS Láb IV – Baumgarten sa dosiahne minimalizovanie následkov (únik plynu a súvislostí s tým spojených) v prípade havárie plynovodu alebo technologických zariadení na plynovode alebo v MS Láb IV. Osadením podzemného bezpečnostného uzáveru na plynovod sa dosiahne zvýšenie bezpečnosti prevádzky technologických zariadení.

Pri dodržaní technologickej a pracovnej disciplíny nepredstavuje zmena navrhovanej činnosti významný zásah do horninového prostredia. Znečistenie, ani iné negatívne ovplyvnenie horninového prostredia z dôvodu realizácie zmeny navrhovanej činnosti počas výstavby a prevádzky sa nepredpokladá.

Počas výstavby by mohlo dôjsť k málo významnému negatívnemu ovplyvneniu kvality horninového prostredia len v dôsledku havárie stavebných mechanizmov pri hĺbení rýh pre uloženie objektov zariadenia pri ktorej by došlo k úniku ropných látok, čo je málo pravdepodobné.

Počas prevádzky bezpečnostného uzáveru nebudú produkované také látky, ktoré by spôsobili znečistenie horninového prostredia v dotknutej lokalite.

Na dotknutom území a v jeho blízkom okolí sa nachádzajú dve chránené ložiskové územia ropy a zemného plynu (Plavecký Štvrtok I a Plavecký Štvrtok II), jeden dobývací priestor (Plavecký Štvrtok I). Zmena navrhovanej činnosti nebude v strete záujmov s uvedenými chránenými ložiskovými územiami a dobývacím priestorom.

Zmena navrhovanej činnosti vyžaduje trvalý záber 144,5 ha poľnohospodárskej pôdy evidovanej v katastri nehnuteľnosti ako orná pôda.

Pozemky navrhované na trvalý záber sú zaradené do 6. stupňa kvality a nepatria medzi najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v k. ú. Plavecký Štvrtok podľa Prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z.

Dočasný záber predstavuje cca 800 m² pôdy evidovanej v katastri nehnuteľnosti ako orná pôda. Dočasný záber súvisí najmä s vyhlbením stavebnej jamy pre prístup k plynovodu na ktorý sa osadí bezpečnostný uzáver, vyhlbením ryhy pre uloženie elektrickej prípojky a ovládacích a oznamovacích zemných káblov pre meranie a reguláciu a riadiaci systém.

Po uložení prípojky plynu bude plocha dočasného záberu zrekultivovaná a uvedená do pôvodného stavu.

Znečistenie pôdy počas výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá, možné by bolo len v prípade havárie dopravných prostriedkov alebo stavebných

mechanizmov, čo je vzhľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti málo pravdepodobné.

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na klimatické pomery širšieho územia ani na zmenu mikroklimatických pomerov priamo dotknutého územia v porovnaní so súčasným stavom.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevznikne nový zdroj znečistenia ovzdušia.

Znečisťovanie ovzdušia počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti bude spojené s výkopovými prácami pre umiestnenie bezpečnostného uzáveru a hĺbenia ryhy pre umiestnenie elektrickej prípojky, ovládacích a oznamovacích zemných káblov a ostatných objektov a súvisiacou stavebnou dopravou. Tieto vplyvy budú dočasné a malého rozsahu a dosahu.

Zemný plyn sa v technologickom procese vedie v potrubných rozvodoch a zariadeniach pod tlakom. Prevádzkové odplyny do ovzdušia v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti nevznikajú.

Pri štandardnom priebehu inštalácie BU nie je predpoklad znečistenia podzemných ani povrchových vôd. K znečisteniu podzemných vôd by mohlo dôjsť len v prípade havarijného úniku ropných látok z dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov, čo je málo pravdepodobné. Pre prípad havárie sú v areáli MS Láb IV a CA PZZP Láb k dispozícii protihavarijne prostriedky pre zachytenie prípadného úniku ropných látok a na prípadnú sanáciu prípadného úniku.

Z dôvodu realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa nezmenia nároky navrhovanej činnosti na potrebu vody oproti súčasnému a povolenému stavu. Zmena navrhovanej činnosti nesúvisí s produkciou odpadových vôd.

Zmena navrhovanej činnosti je lokalizovaná na pozemkoch evidovaných v katastri nehnuteľnosti ako orná pôda, tzn. na pozemku, na ktorom neboli zistené žiadne chránené rastlinné ani živočíšne druhy ani biotopy, ktoré by mohli byť negatívne ovplyvnené.

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nesúvisí s odstraňovaním žiadnych drevín ani inej vegetácie.

V rámci zemných prác súvisiacich s umiestnením objektov zmeny navrhovanej činnosti možno predpokladať lokálnu likvidáciu niektorých druhov drobných zemných živočíchov, ktoré sa nachádzajú na dotknutom pozemku. Počas výstavby môže dôjsť k vyrušovaniu živočíchov vrátane vtákov hlukom v dosahu stavby. Tieto vplyvy budú dočasné a málo významné.

Na lokalite zmeny navrhovanej činnosti neboli počas obhliadky lokality v rámci vypracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti identifikované chránené druhy rastlín ani živočíchov. V rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa nebude zasahovať do chránených rastlinných ani živočíšnych spoločenstiev a biotopov.

Na lokalite realizácie zmeny navrhovanej činnosti platí prvý stupeň územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Lokalita zmeny navrhovanej činnosti nie je priamo súčasťou žiadneho územia národnej sústavy chránených území ani územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ktoré sa nachádzajú v širšom území lokality zmeny navrhovanej činnosti.

Nepriaznivé vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 (napr. územia európskeho významu SKUEV0116 Jakubovské rybníky, SKUEV0123 Dúbrava a SKUEV0167 Bezodné), ktoré sa nachádzajú v širšom okolí lokality navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú.

Na katastrálne územie Plavecký Štvrtok zasahuje jedna mokraď regionálneho významu, lokalita zmeny navrhovanej činnosti nie je jej súčasťou, a preto negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na túto mokraď sa nepredpokladajú.

Územie na ktorom sa realizuje zmena navrhovanej činnosti nie je súčasťou žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti.

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na vodohospodársky významné toky ani na vodné zdroje a ich ochranné pásma.

Zmena navrhovanej činnosti nie je takého rozsahu a charakteru, že by zásadne ovplyvnila krajinnú štruktúru. Nadzemné objekty umiestnené v areáli BU (obtok BU, pohon BU a obslužná lávka, bleskozvod, rozvádzač, oplatenie) nebudú viditeľné z väčšej vzdialenosti. Najvyšším objektom v areáli bezpečnostného uzáveru bude izolovaný stožiar bleskozvodu výšky cca 6 m.

Kultúrne a historické pamiatky, ktoré by mohli byť počas výstavby alebo počas prevádzky navrhovanej činnosti negatívne ovplyvnené, sa v jej dosahu nenachádzajú.

Na lokalite zmeny navrhovanej činnosti ani v jej blízkosti sa nenachádzajú žiadne archeologické náleziská. Vzhľadom k historickému osídleniu širšieho územia nie je možné vylúčiť možnosť existencie archeologických nálezov. V prípade zistenia výskytu archeologických nálezov pri zemných prácach treba postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na priemyselnú výrobu v dotknutom území. V dosahu zmeny navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne významné priemyselné zariadenia, ktoré by boli v strete záujmov s jej realizáciou.

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti ani prevádzka neovplyvní dopravnú situáciu v dotknutom území. Pre dopravu malého rozsahu súvisiacu s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa budú využívať existujúce komunikácie. Nepredpokladá sa ani ovplyvnenie ostatnej existujúcej infraštruktúry v dotknutom území.

Zmena navrhovanej činnosti, nepredstavuje takú činnosť, ktorá by mala závažný vplyv na služby rekreáciu a cestovný ruch dotknutého územia, ani existujúce a plánované objekty cestovného ruchu.

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali stanovisko:

- **Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto** - dotknutý orgán (list č. HŽP/15646/2019 zo dňa 08. 10. 2019) v záväznom stanovisku uvádza, že z hľadiska ochrany zdravia netrvá na posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti. V odôvodnení uvádza, že činnosť nebude mať vplyv na verejné zdravie ani na podmienky bývania.
- **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách** - dotknutý orgán (list č. ORHZ-MA1-2019/001065-002 zo dňa 09. 10. 2019) v stanovisku uvádza, že z hľadiska ochrany pred požiarom nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
- **Bratislavský samosprávny kraj** (list č. zo dňa 09. 10. 2019) v stanovisku uvádza, že nepožaduje ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti a zároveň uvádza, že žiada pri zmene navrhovanej činnosti vychádzať zo smernej časti a rešpektovať záväznú ÚPN-R BSK (Územného plánu regiónu Bratislavského samosprávneho kraja)

Všetky doručené stanoviská sú súhlasné, bez požiadavky na posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti a bez podmienok, ktoré by bolo potrebné zozávať vo výrokovej časti rozhodnutia.

V zákonom stanovenej lehote sa k oznámeniu o zmene nevyjadrili: Obvodný banský úrad Bratislava, Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Obec Plavecký Štvrtok a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sekcia energetiky. Podľa § 29 ods. 9 zákona sa uvedené stanoviská považujú za súhlasné.

Dotknutá obec Plavecký Štvrtok informáciu o doručení Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti zverejnila na úradnej tabuli aj na svojom webovom sídle dňa 09. 10. 2019 po dobu 10 pracovných dní. Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti bolo možné nahliadnuť v úradných hodinách na Obecnom úrade v Plaveckom Štvrtku.

MŽP SR posúdilo Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré vypracovala spoločnosť ENPRO Consult, s. r. o., Martinengova 4, 811 02 Bratislava. Zmena navrhovanej činnosti spočíva iba v osadení bezpečnostného uzáveru na expedično-prívodný plynovod DN 500 PN 80, MS Láb IV – Baumgarten, čím sa dosiahne minimalizovanie následkov (únik plynu a súvislostí s tým spojených) v prípade havárie plynovodu alebo technologických zariadení na plynovode alebo v MS Láb IV. Osadením podzemného bezpečnostného uzáveru na plynovod sa dosiahne zvýšenie bezpečnosti prevádzky technologických zariadení. Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a doručených stanovísk, MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

K zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne nesúhlasné stanovisko. Nebolo doručené žiadne stanovisko verejnosti.

MŽP SR listom č. 11031/2019-1.7/mo zo dňa 24. 10. 2019 upovedomilo v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR.

Možnosť nazrieť do spisu alebo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podľa vyššie uvedeného upovedomenia nevyužil žiadny účastník konania.

Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použilo MŽP SR aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 správneho poriadku na MŽP SR.

Verejnosť má podľa § 24 zákona právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15. Verejnosť podaním odvolania môže prejsť záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Doručuje sa elektronicky:

1. POZAGAS a. s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky
2. Obec Plavecký Štvrtok, 900 68 Plavecký Štvrtok 172

Na vedomie:

3. Obvodný banský úrad Bratislava, Mierová 19, 821 05 Bratislava
4. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
5. Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
6. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Zámocká 5, 901 01 Malacky
7. Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29
10. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25
11. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Sekcia energetiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212