

Tabuľka č. 15.1 Bilancia potreby elektrickej energie (NO, VO) - úplné znenie

V tabuľke sa rušia FPB 1.1.1, FPB 4.06A, FPB 4.0.6B, menia a dopĺňajú údaje (modrým písmom) :

UO	UO / FPB	Funkčné využitie územia	Obdobie	Merná jednotka		Príkon (kW/b.j.)	Príkon (kW/m2)	Súdobosť (β)	NO	VO
				Bytová a ubytov. jednotka	Podlaž. plocha (m2)				Pp (KW)	Pp (kW)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	1.1.1	Vybavenosť (ZFV)	NO		53 136		0,03	0,80	1 275	
		Verejné osvetlenie	NO						51	
	UO 1								1 326	0
2.	2.0.1	Vybavenosť	NO		2 760		0,03	0,80	66	
	2.1.1B	Vybavenosť (ZFV)	NO		1 963		0,03	0,80	47	
	2.2.1	Bývanie (ZFV)	NO	5		7		0,31	11	
	2.2.1	Vybavenosť (ZFV)	NO		1 307		0,03	0,80	31	
	2.4.1	Bývanie - IBV	NO	84		11		0,30	277	
	2.4.1	Bývanie - HBV	NO	360		7		0,28	706	
	2.4.2	Bývanie - IBV	NO	141		11		0,28	434	
		Verejné osvetlenie	NO						58	
	UO 2								1 631	0
3.	3.0.1	Vybavenosť	NO		1 632		0,03	0,80	39	
	3.0.2	Vybavenosť (ZFV)	NO		21 984		0,03	0,80	528	
	3.0.3	Vybavenosť	NO		2 928		0,03	0,80	70	
	3.0.4	Vybavenosť	NO		4 788		0,03	0,80	115	
	3.1.1	OVP+DTZ	VO		67 632		0,04	0,80		2 164
	3.2.1	OVP	VO		13 824		0,04	0,80		442
	3.2.2	OVP	VO		27 936		0,04	0,80		894
		Verejné osvetlenie	NO						46	
		Verejné osvetlenie	VO							104
	UO 3								798	3 605
4.	4.0.1	OVP	NO		5 664		0,04	0,80	181	
	4.0.2	Bývanie - IBV	NO	166		11		0,28	511	
	4.0.3	Bývanie - IBV	VO	34		11		0,35		131
	4.0.4	Bývanie - IBV	VO	151		11		0,28		465
	4.0.5	Bývanie - IBV	VO	162		11		0,28		499
	4.0.6A	Bývanie - IBV	NO	24		11		0,37	85	
	4.0.6A	Bývanie - HBV	NO	94		7		0,31	197	
	4.0.6B	Bývanie - IBV	NO	53		11		0,31		181
	4.0.6B	Bývanie - HBV	NO	228		7		0,28		447
	4.0.7	Bývanie - IBV	NO	42		11		0,33	152	
	4.0.8	Priemysel	NO		47 040		0,04	0,80	1 505	
	4.0.9	Bývanie - IBV	NO	11		11		0,37		45
		Verejné osvetlenie	NO						129	
		Verejné osvetlenie	VO							44
	UO 4								2 479	1 184
5.	5.0.1	Vybavenosť	NO		11 808		0,03	0,80	283	
	5.0.1	Bývanie - HBV	NO	75		7		0,41	215	
	5.2.1A	Bývanie - IBV	VO	53		11		0,31		181
	5.2.2 B	Bývanie - HBV	NO	325		7		0,28	637	
	5.2.3	Rekreácia*	NO		23 400		0,03	0,80	112	
	5.2.4A	Bývanie - HBV	NO	136		7		0,28	267	
	5.2.4B	Bývanie - HBV	NO	76		7		0,28	149	
	5.2.4B	Bývanie - IBV	NO	18		7		0,37	47	
	5.2.5	Bývanie - IBV	NO	21		11		0,37	85	
		Verejné osvetlenie	VO							7
		Verejné osvetlenie	NO						68	
	UO 5								1 864	188
6.	6.0.1A	Bývanie	NO	70		11		0,30	231	
	6.0.1A	Vybavenosť - rekreačné obj.	NO		16 992		0,03	0,80	408	
	6.0.2	Bývanie	NO	38		11		0,30	125	
	6.0.2	Vybavenosť - rekreačné obj.	NO		21 996		0,03	0,80	528	
	6.0.1B	Zmieš.úz.obyt.a rekreač.obj.	NO	0	0		0	0,00	0	
	6.0.3	Rekreačné obj.	NO		3 804		0,03	0,80	91	
	6.0.5	Rekreačné obj.	NO		450		0,03	0,80	11	
	6.1.1	Rekreačné obj.	NO		5 844		0,03	0,80	140	
		Verejné osvetlenie	NO						107	
	UO 6								1 641	0

Tabuľka č. 15.1 Bilancia potreby elektrickej energie (NO, VO) - úplné znennie - pokračovanie

UO	FPB	Funkčné využitie územia	Obdobie	Merná jednotka		Prikon (kW/b.j.)	Prikon (kW/m2)	Súdo-bosť (β)	NO	VO
				bytová a ubytov. Jednotka	podlaž. plocha (m2)				Pp (KW)	Pp (kW)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
7.	7.0.1A	Bývanie - IBV	NO	84		11		0,30	277	
	7.0.1B	Bývanie - IBV	VO	55		11		0,31		188
	7.0.3	Vybavenosť	NO		18 144		0,03	0,80	435	
	7.0.4A	Šport	NO		586		0,03	0,80	14	
	7.0.4B	Bývanie - IBV	NO	36		11		0,41	162	
	7.0.5	Bývanie - IBV	NO	15		11		0,41	68	
	7.0.6	OVP	NO		20 352		0,04	0,80	651	
	7.0.7	OVP	NO		35 088		0,04	0,80	1 123	
	7.0.8	Vybavenosť	NO		6 912		0,03	0,80	166	
	7.0.9	Vybavenosť	NO		1 332		0,03	0,80	32	
	7.0.9	Bývanie - HBV	NO	55		7		0,28	108	
	7.0.10	Bývanie - IBV	VO	131		11		0,28		403
	7.0.11	Bývanie - IBV	VO	32		11		0,35		123
	7.0.12	Bývanie - HBV	NO	8		7		0,28	16	
8.	7.0.13	Bývanie - HBV	NO	1		7		0,28	2	
		Verejné osvetlenie	NO						115	
		Verejné osvetlenie	VO							28
	UO 7								3 169	742
	8.0.1	Bývanie - HBV	NO	25		7		0,28	49	
	8.0.1	Vybavenosť	NO		600		0,03	0,80	14	
	8.0.2	Bývanie - HBV	NO	50		7		0,28	98	
	8.0.2	Vybavenosť	NO		1 488		0,03	0,80	36	
	8.0.3A	OVP	NO		53 940		0,04	0,80	1 726	
	8.0.3B	OVP			11 088		0,04	0,80	355	-
	8.0.4	Bývanie - IBV	NO	49		11		0,33	178	
	8.0.5	Bývanie - IBV	VO	162		11		0,28		499
	8.0.6	Bývanie - HBV	VO	23		7		0,28		45
	8.0.6	Vybavenosť	VO		1 200		0,03	0,80		29
	8.0.7	OVP	NO		13 056		0,04	0,80	418	
	8.0.8	Bývanie - HBV	NO	27		7		0,28	53	
	8.0.9	Bývanie - IBV	NO	36		11		0,35	139	
	8.0.10	OVP	VO		13 104		0,04	0,80		419
	8.0.11	Priemyselná výroba - PDTZ	NO		2 579		0,04	0,80	83	
	8.1.1B	Šport	VO		1 128		0,03	0,80		27
	8.1.1 A	Bývanie - IBV	VO	24		11		0,36		95
	8.1.2A	Bývanie - IBV	NO	26		11		0,35	100	
	8.1.2B	Výroba - OVP	NO		2 688		0,04	0,80	86	
	8.1.3	Bývanie - IBV	VO	135		11		0,28		416
	8.1.4	Rekreácia extenz.							-	-
	8.1.5	OVP	VO		4 752		0,04	0,80		152
		Verejné osvetlenie	NO						132	
		Verejné osvetlenie	VO							66
	UO 8								3 466	1 748
9.	9.0.1A	Bývanie - IBV	NO	80		11		0,30	264	
	9.0.1B	Bývanie - IBV	VO	29		11		0,35		112
	9.0.3	Bývanie - IBV	NO	20		11		0,38	84	
	9.0.4	Bývanie - IBV	NO	13		11		0,42	60	
	9.1.1	Výroba	NO		197 904		0,05	0,80	7 916	
	9.1.2	Bývanie - IBV	NO	6		11		0,47	31	
	9.1.3	Bývanie - IBV	NO	11		11		0,44	53	
	9.1.4	Výroba	VO		3 588		0,05	0,80		144
	9.2.1	Výroba	NO		34 032		0,05	0,80	1 361	
	9.2.2	Výroba	VO		101 208		0,05	0,80		4 048
	9.3.1	OVP	VO		72 336		0,04	0,80		2 315
		Verejné osvetlenie	NO						389	
		Verejné osvetlenie	VO							265
	UO 9								10 158	6 883

Tabuľka č. 15.1 Bilancia potreby elektrickej energie (NO, VO) - úplné znennie - pokračovanie

UO	FPB	Funkčné využitie územia	Obdobie	Merná jednotka		Príkon (kW/b.j.)	Príkon (kW/m2)	Súdo-bosť (β)	NO	VO
				bytová a ubytov. Jednotka	podlaž. plocha (m2)				Pp (KW)	Pp (kW)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
10.	10.0.1	Vybavenosť	NO		1 236		0,03	0,80	30	
	10.0.3	PHV	NO		9 288		0,05	0,80	372	
	10.0.5	Bývanie - IBV	NO	3		11		0,48	16	
	10.1.2	Bývanie - IBV	NO	7		11		0,48	37	
		Verejné osvetlenie	NO						16	
UO 10									470	0
Celková potreba elektrickej energie v kW									25 676	14 350

Celkom (NO+VO) výpočtové zaťaženie, P_{POS} :

40 026

* v rozsahu 20% podlažných plôch