PRIEMYSELNÝ AREÁL

p.č. 823/37

pC 823/36

EXISTUJÚCI SKLAD STD

VNÚTORNÝ POŽIARNY VODOVOD

POŽIARNY VODOVOD
VEDENÝ V ZEMI –
HDPE 63 x 3,8 mm

zmena výškovej úrovne vedenia potrubia

BOD NAPOJENIA

VODOMER

JESTVUJÚCA ZRÁŽKOVÁ KANALIZÁCIA

NOVÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY – IZOLOVANÉ Ø163, ULOŽENÉ NA PODPERNÝCH OCEL. KONŠTRUKCIÁCH

JESTV. VODOVOD DN 80 – JEHO POLOHA JE ZAKRESLENÁ LEN ORIENTAČNE

JESTV. ŠACHTA ZRÁŽKOVEJ KANALIZÁCIE

JESTV. ŠACHTA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

JESTVUJÚCE PLYNOVÉ POTRUBIE NA PODPERNÝCH OCEL. KONŠTRUKCIÁCH

pč 823/29

NOVÉ POTRUBIE TEPLEJ VODY – NEIZOLOVANÉ Ø163, ULOŽENÉ NA PODPERNÝCH OCE?. KONŠTRUKCIÁCH

NOVÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY – IZOLOVANÉ Ø163, ULOŽENÉ NA PODPERNÝCH OCEL. KONŠTRUKCIÁCH

NAPOJENIE NA EXIST. ROZVODY VO VNÚTRI JESTV. HALY

pč 823/89

pč 823/111

pč 823/110

pč 823/1

pč 823/40

pč 823/37

pč 983/1

10000 10000 10000 10000 10000

JESTVUJÚCA HALA M2a STD

p.č. 823/28

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

TATRAMAT a.s.

asfaltová cesta

asfaltový chodník

JESTVUJÚCA TRASA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE

JESTVUJÚCE PLYNOVÉ POTRUBIE NA PODPERNÝCH OCEL. KONŠTRUKCIÁCH

SO.01–STD NÁDRŽE

CHLADIACA VEŽA

č.1 č.2 č.3

UV1

UV2

DŠ

smer verejná kanalizácia

JEDNOTNÁ SPLAŠKOVÁ A DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

ROTAČNÝ BUBNOVÝ FILTER

NOVÉ POTRUBIE TEPLEJ VODY – NEIZOLOVANÉ Ø163, ULOŽENÉ NA PODPERNÝCH OCEL. KONŠTRUKCIÁCH

JESTVUJÚCA TRAFO STANICA pč 823/90

140 m (VZDIALENOSŤ K NAJBLIŽŠEJ BUDOVE V PRIEM. AREÁLI)

2 x 22 kV

CESTA I/66A, POPRAD - KEŽMAROK

RD č.p. 37
RD č.p. 39
RD č.p. 35
RD č.p. 33
RD č.p. 31
RD č.p. 29
RD č.p. 27
RD č.p. 25
RD č.p. 23
LEKÁREŇ č.p. 21

19700 4700 500 4200 8420 2580 18500 17500 6560 500 9600 16000 38000 28000 500 4500 500 5500 7500

DETAIL SITUÁCIE M 1:250

NADZEMNÉ ŽB NÁDRŽE NA CHLADIACU VODU

EXISTUJÚCI SKLAD STD

19700 500 4200 8420 2580 18500 17500 6560 500 DN 150 IZ DN 150 500 4500 500 5500

CH.V. F č.1 č.2 č.3

CHLADIACA VEŽA

ROTAČNÝ BUBNOVÝ FILTER

STAVBA **STD – NÁDRŽE NA VODU**

OBJEKT SO 01 STD – NÁDRŽE NA VODU
PREV. SÚB. PS 01 TECHNOLÓGIA CHLADENIA A ROZVODY CHLADIACEJ VODY – ROZŠIRENIE
PREV. JEDN. PJ 01.1 TECHNOLÓGIA CHLADENIA – ROZŠÍRENIE

Dista projekt
Ing. Milan Dunajský
Šrobárova 50
058 01 Poprad
projektovanie techn. a energetického vybavenia stavieb
tel./mob.: 00421 - 52 7888051, 907 927098
e-mail: dista@slovanet.sk

INVESTOR	STD a.s. POPRAD			STUPEŇ ZAMERANIE S.V.	FORMÁT 2 A4
VED. PROJ.	ING. JÁN GAJDOŠ	VYPRACOVAL	ING. MILAN DUNAJSKÝ	Č.OBJ. –	DÁTUM 01.2017
ZODP. PROJ.	ING. MILAN DUNAJSKÝ			PROF. TECHNOLÓGIA	
OBSAH	SITUÁCIA UMIESTNENIA NÁDRŽÍ NA CHLADIACU VODU, ROTAČNÉHO BUBNOVÉHO FILTRA A CHLADIACEJ VEŽE			MIERKA 1:500	Č.VÝKR. TCH-01