Stredoslovenská distribučná

Vážený zákazník
AQUA PROCON, s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno
Česká republika

Zo dňa	Naša značka	Vybavuje	Žilina
16.01.2019	4600049834	Jurkech / 0850 166 007	13.02.2019

Vec: Vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie akcie: „Beluša – kanalizácia a ČOV II. Etapa, časť Rekonštrukcia ČOV Beluša"

K Vašej požiadavke zo dňa 16.01.2019 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko:

Investor : Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

1. Ku predloženej projektovej dokumentácii sa vyjadrujeme iba z pohľadu existencie energetických zariadení v majetku SSD, a.s.
2. V predmetnej lokalite stavby katastra Beluša KNC 3849/6, 3849/17 až 32 sa **nenachádzajú** energetické zariadenia vo vlastníctve a správe SSD, ktoré by boli uvedenou stavbou dotknuté..
3. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
4. V zmysle D.1.11 SO11 Rekonštrukcia prípojky VN a trafostanice nie súčasťou projektovej dokumentácie. Aj napriek tomu uvádzame podmienky SSD k spôsobu pripojenia jednoúčelovej TS do distribučnej siete:
- Rozpojiteľný prvok na jednoúčelovú trafostanicu umiestniť na prvý podperný bod od odbočenia.
- Rozpojiteľný prvok musí spĺňať podmienky, aby manipulácia pri vypnutí alebo zapnutí VN vedenia a trafostanice za týmto rozpojiteľným prvkom mohla byť vykonávaná pod napätím, to znamená bez vypnutia VN vedenia, z ktorého je napojenie zrealizované
- Prepoj medzi VN vedením, z ktorého je riešené napojenie a prvým rozpojiteľným prvkom pre trafostanicu musí byť zrealizované holým, alebo izolovaným vodičom, nie VN káblom.
- Miesto odovzdania kvality distribúcie – v mieste odbočenia z distribučnej sústavy.
- VN prípojku dimenzovať na maximálny $I_{k\,3}^{"} = 7{,}98$ kA.

5. Samostatnú projektovú dokumentáciu rekonštrukcie VN prípojky a trafostanice žiadame predložiť na posúdenie.
6. Predložené CD Vám zasielame naspäť.
7. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 6 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
8. Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.
9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
10. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 6 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
11. Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.

Stredoslovenská distribučná akciová spoločnosť Žilina -60-

S pozdravom,

Peter Jurkech
Manažér distribučnej oblasti
Zákaznícke služby

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na:
Telefón: 0850 166 007 (*Prevádzková doba: v pracovných dňoch od 8:00 - 15.00 hod.*)
E-mail: prevadzkovatel@ssd.sk
Adresa: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 , 010 47 Žilina
Web: www.ssd.sk

18. 02. 2019