SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany
Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno
Česká republika

Váš list číslo / zo dňa	Naša značka:	Vybavuje / linka	Piešťany
	CS SVP OZ PN 428 /2019/2	Ing. Vrábelová / 915	11.1.2019
	CZ 1196 / 254 /230/2019		

Vec

Beluša – kanalizácia a ČOV II. etapa, časť rekonštrukcia ČOV Beluša

Listom doručeným dňa 2.1.2019 žiadate SVP, š.p., v zastúpení investora stavby Považská vodárenská spoločnosť, a.s., o stanovisko k projektu pre stavebné povolenie stavby: „Beluša – kanalizácia a ČOV II. etapa, časť rekonštrukcia ČOV Beluša".

V rámci rekonštrukcie areálu ČOV Beluša bude riešená predovšetkým úprava jestvujúcich stavebných objektov (biologický stupeň) a vybudovanie nových objektov dúcharne a mechanického predčistenia vo vnútri oploteného areálu ČOV. S budovaním týchto objektov súvisí aj potrubné prepojenie a elektroinštalácia. V areáli budú prevedené nové spevnené plochy a komunikácie.

K predloženej žiadosti a PD dávame nasledovné stanovisko:

Správca povodia a vodného toku Slatinský potok nemá zásadné pripomienky k vydaniu povolenia na uskutočnenie stavby: Beluša – kanalizácia a ČOV II. etapa, časť rekonštrukcia ČOV Beluša, v navrhovanom rozsahu. Počas realizácie prác, v prípade potreby obtokovania, resp. vypúšťania odpadových vôd nad rámec povolených limitných hodnôt, žiadame túto skutočnesť vopred, v dostatočnom predstihu, prerokovať so správcom vodného toku.

S pozdravom

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik
Odštepný závod Piešťany
Nábrežie I. Krasku 3/834
921 80 Piešťany -13-

Ing. Jozefína Slezáková
riaditeľka
Odštepného závodu Piešťany

Príloha: PD
Na vedomie: SVP, š.p. – SPSV I. Púchov
OÚ Púchov OSŽP

21. 01. 2019