

DOPORUČENE !
Žilinská teplárenská, a.s.
Košická 11
011 87 Žilina

Váš list značky/zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Žilina
4300090727	1101/Oč/445-2018	Ing. Ondrejkoč/041-519-2126	2018-06-26

**Vec: Rekonštrukcia zdroja KVET – stanovisko v zmysle §12 ods. 5, písm. a)
Zák. 251/2012 Z.z.**

Listom zo dňa 10.5.2018 nás žiadate o stanovisko pre účely vydania Osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia (EZ) spočívajúceho vo výstavbe plynovej turbíny s inštalovaným výkonom 25 MW na báze zemného plynu. EZ bude umiestnené v rámci jestv. areálu spoločnosti.

Vybudovaním EZ dôjde k zvýšeniu výroby EE, pričom však nie je potrebné zvýšenie MRK pre dodávku na odovzdávajúcom mieste 110 kV 24ZSS75009100002 nad hodnotu 25 MW a na odovzdávajúcom mieste 22 kV 24ZSS75009090000 nad hodnotu 20 MW.

Pripojné body vyvedenia výkonu voči elektroenergetickým zariadeniam SSD, a.s. zostávajú bez zmien, menia sa iba zariadenia a zapojenie v inštalácii ŽT, a.s. (jestv. T10 bude vymenený za 3-vinuťový transformátor 110/22/6 kV; výkon KVET bude vyvedený cez 6 kV vinutie, TG1 bude vyradený).

Dňa 20.6.2018 sme obdržali doplnenie Vašej žiadosti listom zn. 2057/2018, v ktorom uvádzate, že technológia uvažovaná Žilinskou teplárenskou, a.s. je optimalizovaná pre systém účinného zásobovania teplom tak, aby boli splnené predpoklady VÚKVET v zmysle Zák. 309/2009 Z.z. s tým, že proti súčasnému stavu dôjde k zvýšeniu účinnosti a efektívnosti KVET.

Vyjadrenie SSD, a.s.:

1. V zmysle §12 Zák. 251/2012 Z.z. ods. 4, pís. b) bodu 3.1. nemáme pripomienky k predpokladanému vplyvu elektroenergetického zariadenia na distribučnú sústavu z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti.

2. V zmysle §12 Zák. 251/2012 Z.z. ods. 4, pís. b) bodu 10.1.: Spôsob pripojenia je zrejmý z vyššie uvádzaného opisu a zostáva bez zmeny.


3. V zmysle §12 Zák. 251/2012 Z.z. ods. 4 písm. b) bodu 14: Po posúdení nám známych faktov a informácií je dôvodné sa domnievať, že Váš požadovaný investičný zámer je v súlade s Komplexným posúdením národného potenciálu pre uplatnenie VÚ KVET, a teda Vaša žiadosť je v súlade s §12 ods. 4 písm. b) bodu 14 Z. č. 251/2012 Z.z.“

Platnosť vyjadrenia od jeho vydania je 1 kalendárny rok. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, inštalovaného výkonu, schémy zapojenia, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

S pozdravom

Stredoslovenská distribučná
akciová spoločnosť

Žilina
75-


Ing. Josef Nováček
riaditeľ divízie Energetické aktíva



SSE - DISTRIBÚCIA

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.
www.sse-d.sk

sa od 1. 3. 2018 zmenila na



Stredoslovenská
distribučná

Stredoslovenská distribučná, a. s.
www.ssd.sk