

Košice 05.11.2019

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1
040 11 Košice

Vec:

Stavba: „Bytový komplex Andromeda s polyfunkciou - KVP, Košice“, Wuppertálska ulica, Košice, pare. č. 3755/826, k. ú. Grunt, okres Košice II - výzva na doplnenie podania

Na Vaše vyžiadanie zo dňa 28.10.2019 č. j. 2019/05835-02/3521 /HŽPZ Vám zasielam dodatok k hlukovej štúdii č. 19_25 Bytový komplex s polyfunkciou - ANDROMEDA" 1. Etapa „**Posúdenie vplyvu hluku zo susednej prevádzky tenisového areálu - z vonkajších tenisových kurtov, na chránené územie navrhovaných bytov**“.

S pozdravom

Prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD.

Príloha:

Dodatok k hlukovej štúdii č. 19_25 Bytový komplex s polyfunkciou - ANDROMEDA" 1. Etapa „**Posúdenie vplyvu hluku zo susednej prevádzky tenisového areálu - z vonkajších tenisových kurtov, na chránené územie navrhovaných bytov**“.

Dodatok k hlukovej štúdii č. 19_25 Bytový komplex s polyfunkciou -
ANDROMEDA" 1. Etapa

**„Posúdenie vplyvu hluku zo susednej prevádzky tenisového areálu -
z vonkajších tenisových kurtov, na chránené územie navrhovaných
bytov“.**

November 2019

Plošné zdroje hluku s ktorými sa v štúdiu uvažovalo

Meno	Akustic.výkon Lw			Akustic.výkon Lw"			Čas pôsobenia		
	Deň (dBA)	Večer (dBA)	Noc (dBA)	Deň (dBA)	Večer (dBA)	Noc (dBA)	Deň (min)	Večer (min)	Noc (min)
Kurt_1	89.2	89.2	89.2	65.0	65.0	65.0	300.00	240.00	0.00
Kurt_2	89.2	89.2	89.2	65.0	65.0	65.0	300.00	240.00	0.00
Kurt_3	89.2	89.2	89.2	65.0	65.0	65.0	300.00	240.00	0.00
Kurt_4	89.2	89.2	89.2	65.0	65.0	65.0	300.00	240.00	0.00

S prevádzkou tenisových kurtov sa uvažovalo do 22:00 hodiny

Záver:

Samotná prevádzka vonkajších tenisových kurtov (iné zdroje hluku) nespôsobí prekročenie prípustných hodnôt hluku pred fasádami najbližších chránených bytových domov.

Prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD.







