



ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Odštepny závod Galanta, Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa

PeTEXO, s.r.o.
Kráľovská 796/43
927 01 Šaľa

Váš list číslo/zo dňa
24108/02.04.2020

Naše číslo
25564/2020

Vybavuje:
Ing. Ingrid Lábska

Šaľa
14.04.2020

Vec: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby.

Názov stavby: Administratívna budova a sklad

Miesto stavby: Šaľa, p. č. 1213/15, 1213/16, 1213/24, 1213/30

Číslo konta vodovodu: 3006 110 301001

Číslo konta kanalizácie: 3006 220 301001

Projektová dokumentácia pre: územné rozhodnutie

Stavebník: MICROWELL spol. s r.o., 927 01 Šaľa, ul. SNP č. 2018/42

Vlastník verejného vodovodu v mieste stavby: ZsVS, a.s., OZ Galanta

Vlastník verejnej kanalizácie v mieste stavby: ZsVS, a.s., OZ Galanta

Prevádzkovateľ verejného vodovodu v mieste stavby: ZsVS, a.s., OZ Galanta

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie v mieste stavby: ZsVS, a.s., OZ Galanta

Popis riešenia: Predložená projektová dokumentácia rieši zásobovanie objektu „Administratívnej budovy a skladu“ objekty SO 01 a SO 02 pitnou vodou, pomocou existujúcej vodovodnej prípojky a odvádzanie odpadových vôd je navrhované do existujúcej kanalizačnej prípojky. Odvádzanie zrážkových vôd zo strechy je riešené do retenčnej nádrže s objemom 25 m³, z parkoviska a zo spevnených plôch je riešené do retenčnej nádrže s objemom 54 m³, s následným kontrolovateľným vypúšťaním do verejnej kanalizácie cez kanalizačnú šachtu s regulátorom prietoku 7,5 l/s.

Vyjadrenie vodovod:

- Vodovodná prípojka nie je predmetom projektovej dokumentácie, objekt administratívnej budovy bude pripojený verejný vodovod existujúcou vodovodnou prípojkou. **Tech.č.odberu: 30006-03995-0, Evid.č.odberu: 89343970.**
- V zmysle § 27 ods.7 zákona 442/2002 Z.z., je **zakázané prepojiť rozvody z vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.**

Vyjadrenie kanalizácia:

- Kanalizačná prípojka nie je predmetom projektovej dokumentácie, objekt administratívnej budovy bude pripojený na verejnú kanalizáciu existujúcou kanalizačnou prípojkou. **Tech.č.odberu: 30006-03995-0, Evid.č.odberu: 89343970.**
- Vody z povrchového odtoku zo strechy navrhovanej administratívnej budovy bude cez navrhovanú retenčnú nádrž s objemom 25 m³ a cez kanalizačnú šachtu s regulátorom prietoku 7,5 l/s, zaústené do verejnej kanalizácie.

- Vody z povrchového odtoku odvádzané do retenčnej nádrže a následne do verejnej kanalizácie, musia byť predčistené v odlučovači ropných látok.

Pokyny pre stavebníka/žiadateľa:

- **Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.**
- **Vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že žiadosť o vydanie územného rozhodnutia bude podaná najneskôr do 14.04.2020**, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať ZsVS, a.s., o vydanie nového vyjadrenia.

POSLOVENSKÁ
A SPOLOČNOSŤ, a.s.
ZÁVOD GALANTA
ŠAĽA 4, 927 00 ŠAĽA
10 -



Ing. Zoltán Szabó
vedúci výrobnotechnického úseku OZ Galanta

Prílohy:
Projekt stavby
Rozdeľovník:
spis,
žiadateľ,
VPS Šaľa, Mgr. Pospíš