

Tabuľka č. 4 Bilancia potreby elektrickej energie - rozvojové lokality (NO, VO)

FPB	Funkčné využitie územia	Obdobie	Merná jednotka		Príkon (kW/b.j.)	Príkon (kW/m ²)	Súdobosť (β)	NO	VO
			Bytová a ubytovacia jednotka	Priemerná podlažná plocha (m ²)				Pp (kW)	Pp (kW)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	OÚ / IBV	NO	21	0	7	0	0,37	54	0
2	OÚ / IBV	NO	18	0	7	0	0,38	48	0
3	OÚ / IBV	NO	3	0	7	0	0,60	13	0
4	VÚ / PDTZ	NO	0	2 632	0	0,04	0,80	84	0
5	VÚ / PRV	NO	0	4 917	0	0,04	0,80	157	0
6	POH	NO	0	0	0	0,04	0,80	0	0
7	OÚ / IBV	VO	18		7	0	0,39		49
8	POH	VO	0	0	0	0,04	0,80	0	0
Celková potreba elektrickej energie v kW (NO)								356	49
Celkom (NO+VO) výpočtové zaťaženie, P _{POS} :									406

FPB - funkčno-priestorový blok

OÚ / IBV - obytné územie / individuálne bytová výstavba

VÚ / PRV - výrobné územie / priemyselná výroba

PDTZ - prevádzkové dopravné a technické zariadenia (§12 ods.(13) a) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

POH - pohrebisko

NO - návrhové obdobie k roku 2035

VO - výhľadové obdobie k roku 2050