Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova 2A, 949 01 NITRA

Okresný úrad Nové Zámky
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Podzámska 25
940 02 Nové Zámky

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Nitra
2020/012675-008 04.08.2020	CS 08766/2020 CZ 26399/2020	Ing. Vladimír Čulík 037/6925986	24.08.2020

Vec
Čistiareň odpadových vôd Veľký Kýr – stanovisko k zámeru

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor strategických činností, príslušný podľa zákona č. 416/2001 Z. z. *o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky,* posúdil predložený zámer z hľadiska záujmov NSK v oblasti regionálneho rozvoja, zabezpečenia rozvoja územia a zamestnanosti, z hľadiska súladu so schváleným Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja, vrátane jeho zmien a doplnkov a podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) vydáva nasledovné

s t a n o v i s k o :

Účelom navrhovanej činnosti je posúdenie vplyvu čistiarne odpadových vôd v obci Veľký Kýr. Čistiareň odpadových vôd (ČOV) je navrhnutá pre 3300 ekvivalentných obyvateľov.

Navrhnutá je mechanicko-biologická ČOV s úplnou stabilizáciou kalu a terciálnym stupňom dočistenia. Čistiareň bude uspôsobená aj na zvoz žumpových vôd. Keďže sa očakáva postupné pripájanie obyvateľstva obce, optimálne bude prevádzkovaný biologický stupeň v trojlinkovom paralelnom usporiadaní – 3 x 1100 EO. Prvá linka sa skladá z akumulačnej nádrže, aktivačnej nádrže so vstavanou dosadzovacou nádržou a kalojemu. Druhá a tretia linka pozostávajú z aktivačnej nádrže so vstavanou dosadzovacou nádržou a kalojemu. Akumulačná nádrž bude zabezpečovať vyrovnanie prítoku odpadových vôd na biologický stupeň ČOV akumuláciou a homogenizáciou odpadových vôd. Združený objekt biologického čistenia bude zabezpečovať čistenie odpadových vôd na báze biologického stupňa s aktiváciou a aeróbnou stabilizáciou kalu, pričom aktivačný stupeň bude prevádzkovaný ako aktivácia s predradenou denitrifkáciou. Vyčistená voda z ČOV bude odtekať gravitačným, podzemným potrubím HDPE DN300 do recipientu Malá Nitra. Potrubie bude založené nad hladinou podzemnej vody. Na potrubí budú revízne a lomové kanalizačné prefabrikované šachty. Vyústenie do recipientu bude realizované cez železobetónový výustný objekt osadený do svahu vodného toku. Okolo výustného objektu bude svah a dno vodného toku opevnené lomovým kameňom v betónovom lôžku. Potrubie vyčistenej vody bude vo výustnom objekte vybavené koncovou klapkou.

Súčasťou objektu bude aj prevádzková budova, v ktorej bude strojovňa hrablíc, dúchareň, dispečing, šatňa, umyvárka a WC.

Navrhovateľ: Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr

tel.: 00421/37/692 29 11 e-mail: info@unsk.sk www.unsk.sk

Umiestnenie navrhovanej činnosti:

Kraj:	Nitriansky
Okres:	Nové Zámky
Obec:	Veľký Kýr
Katastrálne územie:	Veľký Kýr
Parcelné čísla:	Register „E“ 238

Začiatok výstavby:	2021
Skončenie výstavby:	2023
Skončenie prevádzky:	neurčené

Predkladaný zámer musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou dotknutej obce Veľký Kýr.

Zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.

Posudzovaný zámer **„Čistiareň odpadových vôd Veľký Kýr“** je na základe svojich parametrov podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaradený do nasledovnej kapitoly:

Kapitola č. 10 – Vodné hospodárstvo, položky č. 6 – Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete (Časť „B“ – od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov)

Na základe vyššie uvedeného a na základe posudzovaných parametrov podlieha riešený zámer zisťovaciemu konaniu.

K predloženému zámeru nemáme iné pripomienky. Realizáciou zámeru v súlade s platnou legislatívou sa nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov a preto zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Mgr. Ján Veteráni
vedúci odboru strategických činností

tel.: 00421/37/692 29 11 e-mail: info@unsk.sk www.unsk.sk