

Tabuľka č. 5 Bilancia potreby elektrickej energie - rozvojové lokality Zemianske Kostolany (NO, VO) - úplne znenie

FPB	Funkčné využitie územia	Obdobie	Merná jednotka		Príkon (kW/b.j.)	Príkon (kW/m2)	Súdobosť (β)	NO	VO
			Bytová a ubytovacia jednotka	Priemer. podlaž. plocha (m2)				Pp (kW)	Pp (kW)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	RÚ / INT	NO	0	7 228	0	0	0,37	0	0
2	OÚ / IBV	NO	4	0	7	0	0,60	17	0
3	RÚ / INT	NO	0	0	0	0	0,30	0	0
4	OÚ / IBV	NO	6	0	7	0	0,53	22	0
5	OÚ / IBV	NO	22	0	7	0	0,37	57	0
6	RÚ / INT	NO	0	750	0	0	0,50	0	0
7	RÚ / INT	NO	0	710	0	0	0,33	0	0
8	VÚ / PDTZ	NO	0	0	0	0,04	0,80	0	0
9	VÚ / PDTZ / INT	stav	0	1 454	0	0,04	0,80	47	0
10	VÚ / PDTZ	NO	0	754	0	0,04	0,80	24	0
11	OÚ / HBV	NO	19	0	7	0	0,38	51	0
12	VÚ / PDTZ	stav	0	0	0	0,04	0,80	0	0
13	OÚ / HBV	stav	0	0	7	0	0,33	0	0
14	VÚ / PDTZ	NO	0	0	0	0,04	0,80	0	0
15	VÚ/PRV	NO	0	2 451	0	0,04	0,80	13	0
16	OÚ / IBV	NO	8	0	7	0	0,48	27	0
17	OÚ / IBV	NO	48	0	7	0	0,31	104	0
18	OÚ / IBV	NO	29	0	7	0	0,22	45	0
19	ZÚMŠ	NO	3	252	7	0,04	0,49	15	0
20	OÚ / IBV	NO	10	0	7	0	0,48	34	0
21	OÚ / IBV	NO	28	0	7	0	0,41	80	0
22	VÚ / PDTZ	NO	0	3 069	0	0,04	0,80	98	0
23A	VÚ / PRV	stav	0	6 734	0	0,04	0,80	215	0
23B	OÚ / HBV	NO	24	0	7	0	0,38	64	0
24	VÚ / PDTZ	NO	0	3 456	0	0,04	0,80	111	0
25	VÚ / PRV	NO	0	7 730	0	0,04	0,80	247	0
26	VÚ / PRV	NO	0	10 051	0	0,04	0,80	322	0
27	OÚ / IBV	stav	0	0	7	0	0,36	0	0
28	ZOÚ / HBV-IBV	NO	37	0	7	0	0,75	194	0
29	OÚ / IBV	NO	56	0	7	0	0,42	165	0
30	OÚ / IBV	NO	56	0	7	0	0,42	165	0
31	OÚ / IBV	NO	8	0	7	0	0,48	27	0
32	OÚ / IBV	NO	10	0	7	0	0,45	32	0
33	-	NO	0	0	0	0	0,80	0	0
34	OÚ / IBV	NO	34	0	7	0	0,37	88	0
35	POH	NO	0	1 036	0	0,04	0,80	33	0
36	RÚ / INT	NO	0	13 290	7	0,03	0,38	152	0
37	OÚ / IBV	NO	57	0	7	0	0,43	172	0
Zmeny a doplnky č.1									
38	OÚ / IBV	NO	3	0	7	0	0,49	10	0
39	OÚ / IBV	NO	2	0	7	0	0,78	11	0
40	RÚ / INT	NO	0	3 221	0	0,04	0,66	85	0
41	VÚ / POV	NO	0	1 821	0	0,04	0,80	58	0
42	VÚ / PRV	NO	0	14 791	0	0,04	0,36	213	0
43	VÚ / PDTZ	NO	0	0	0	0,04	0,80	0	0
44	RÚ / INT	NO	0	3 461	0	0,03	0,40	42	0
45	RÚ / EXT	NO	0	7 181	0	0,03	0,66	142	0
46	RÚ / EXT	VO	0	5 062	0	0,03	0,66	100	100
47	VÚ / PDTZ	NO	0	1 331	0	0,03	0,53	21	0
48	VÚ / PDTZ	NO	0	4 084	0	0,04	0,39	64	110
Celková potreba elektrickej energie v kW (NO)								3 265	110
Celkom (NO+VO) výpočtové zaťaženie, PPOS :									3 375

FPB - funkčno-priestorový blok

OÚ / IBV / HBV - obytné územie / individuálne bytová výstavba / hromadná bytová výstavba

ZÚMŠ - zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou

RÚ / INT / EXT - rekreačné územie / intenzívne / extenzívne

VÚ / PRV / POV - výrobné územie / priemyselná výroba / poľnohospodárska výroba

PDTZ - prevádzkové dopravné a technické zariadenia (§12 ods.(13) a) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

NO - návrhové obdobie (k roku 2035)

VO - výhľadové obdobie (k roku 2050)

OVP - obchodno-výrobné prevádzky

PHO - pohrebisko