OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie generála Klapku č. 7, 945 01 Komárno

Číslo: OU-KN-OSZP-2016/003567- 25

Komárno, 28.7.2016

Okresný úrad Komárno
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
Toto rozhodnutie je právoplatné
dňom 22.8.2016
dňa 22.8.2016

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy príslušný podľa ust. § 1 ods. 1 písm. c) a ust. § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") posúdil podľa ust. § 3 písm. c) zákona v spojení s ust. § 18 až 29 tohto zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) návrh Obce Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta, IČO: 00306649 na zmenu činnosti „Pribeta - odkanalizovanie obce a intenzifikácia ČOV" a vydal rozhodnutie:

zmena navrhovanej činnosti

„Pribeta - odkanalizovanie obce a intenzifikácia ČOV"

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- Zámer nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č.1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktorý bol schválený uznesením č. 111/2015 z 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
- Zariadenia čerpacích staníc musia spĺňať požiadavky podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
- Odvodňovací kanál nemožno hodnotiť ako recipient s trvalým celoročným prietokom vôd, nakoľko odvodňovací kanál slúži na odvádzanie prebytočných zrážkových a podzemných vôd.. Intenzifikácia ČOV je oproti zrealizovanej kapacite zvýšená takmer päťnásobne (z doterajších 660 EO v roku 1994 sa jej kapacita zvyšuje na 2915 obyvateľov).