



Zoznam miestností	
Miestnosť:	Označenie:
SO 525	1.01

LEGENDA:

- VIACNÁSOBNÁ ZÁSUVKA NA POVRCH 230V/16A, IP5X
- CHRÁNENÁ ZÁSUVKA TROJFÁZOVÁ, 3 N+PE - Päťpólová
- ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO S LED TRUBICAMI
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ. RADENIE 1, IP5X

0FJ625 ROZVÁDZAČ OBJEKTU SO 525

ROZVODNÁ SIET' : 3 /PEN/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke :

- ochrana izolovaním živých častí podľa STN 33 2000-4-41 čl. 412.1
- ochrana krytmi podľa STN 33 2000-4-41 čl. 412.2

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche :

- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN podľa STN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3
- doplnkové pospájanie podľa STN 33 2000-4-41 čl. 413.1.6



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL:				KRESLIL:		KONTROLOVAL:		ARS-PROJEKT s.r.o. LUDOVÁ 9 917 01 TRNAVA TEL.:0905 784 482
Ing. FILIP ČEKAN				Ing. FILIP ČEKAN		Ing. FILIP ČEKAN		
Ing. FILIP ČEKAN				Ing. FILIP ČEKAN				
Ing. FILIP ČEKAN				Ing. FILIP ČEKAN				
INVESTOR: SLOVENSKE ELEKTRARNE, a.s., Bratislava								
NÁZOV A MIESTO STAVBY:								
SD 525 STANOVISŤE MOBILNÝCH DIESELGENERÁTOROV								
JADROVÁ ELEKTRARĚŇ JASLOVSKÉ BOHUNICE								
PROFESIA:	NÁZOV VÝKRESU:				ELEKTROINŠTALÁCIA			
ELEKTRO					1:75			
				ČÍSL. VÝKRESU:				G.3-03
DÁTUM:				11/2020				
FORMÁT:				2x4				
ČÍSL. ZÁKAZKY:				20_0108				
STUPEŇ PD:				SP				