

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

č. 11/2020

Vypracoval: Ing. Filip ČEKAN

Zloženie komisie:

Predseda: Ing. Filip ČEKAN

Členovia: Revízny technik - Štefan ČEKAN

Projektant - Ing. Peter KLEIMAN

Manažér zmluvy - Jozef MIKUŠ

Názov objektu: SO 525 Stanovište dieselagregátov

Podklady použité na vypracovanie protokolu:

- Vizuálna obhliadka na mieste
- Projektová dokumentácia
- Norma STN 33 2000-5-51

Prílohy:

- Stručný zoznam vonkajších vplyvov

Rozhodnutie:

Objekt/Miestnosť		Prostredie	Využitie	Konštrukcia
Označenie	Názov			
1.01	Stanovište dieselagregátov	AA7, AB7, AC1, AD1, AE4, AF1, AG1, AH1, AN1, AP1, AQ1, AR2, AS1,	BA1, BC3, BD1, BE1	CA1, CB1
-	Vonkajšie priestory stavby	AA7, AB7, AC1, AD3, AE4, AF1, AG1, AH1, AN1, AP1, AQ1, AR2, AS1,	BA1, BC2, BD1, BE1	

Dátum: November 2020

.....
podpis predsedu komisie