



Stredoslovenská
distribučná

Vážený zákazník
Structing, s.r.o.
Dubie 112
024 01 Kysucké Nové Mesto

Zo dňa	Naša značka	Vybavuje	Žilina
30.05.2019	4600052499/40	Valjašek / 0850 166 007	08.07.2019

Vec: Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s.- Mostný objekt Bytča -251.

K Vašej požiadavke zo dňa 30.05.2019 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko:

1. V predmetnej lokalite katastra **Bytča ,Veľká Bytča** KN-984/20,1410/13,14,3524/2 sa **nachádzajú** podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia)
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu **10.metrov**, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu **1.meter**), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor **1 meter** od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytýči určený pracovník SSD.

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z **príslušného strediska údržby EZ** na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v " Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

9. **Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.**

10. Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.

S pozdravom,

Daniel Valjašek
Manažér distribučnej oblasti
Zákaznícke služby

Stredoslovenská distribučná
akciová spoločnosť
Žilina
-66-

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na:

Telefón: 0850 166 007 (Prevádzková doba: v pracovných dňoch od 8:00 - 15.00 hod.)

E-mail: prevadzkovatel@ssd.sk

Adresa: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 , 010 47 Žilina

Web: www.ssd.sk





SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Structing, s.r.o.

Dubie 112

024 01 Kysucké Nové Mesto

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo: O19017244/DJu

Vybavuje: DJu

Žilina: 28.06.2019

Vec: Rekonštrukcia mostného objektu I/10 Bytča – most 251, k.ú. Hrabové
investor: Slovenská správa ciest

- vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre SP

Dňa 30.05.2019 sme od Vás obdržali kópiu katastrálnej mapy so žiadosťou o vyjadrenie k projektu rekonštrukcia mostného objektu v k.ú. Hrabové.

K predloženej žiadosti dávame ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Z.z §140b nasledovné súhlasné stanovisko :

V blízkosti predmetného mostného objektu sa toho času nenachádzajú siete v správe a v majetku spoločnosti SEVAK, a.s.

Toto vyjadrenie je platné 24 mesiacov od dátumu vydania.

SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
Bôrická cesta 1960
010 57 ŽILINA
Ing. Tatiana Štrbová
vedúca úseku investícií

Príloha: 1 x kópia katastrálnej mapy

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

Structing, s.r.o.

Dubie 112

024 01 Kysucké Nové Mesto

Vaša značka	Naše číslo	Vybavuje / kontakt	Bratislava
D-6695	TD/EX/0175/2019/Ki	(041) 242 4109	17. 7. 2019

Vec: **Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k existencii plynárenských zariadení.**

Predmetom tohto vyjadrenia je stanovisko spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) k existencii plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D a/alebo existencii ochranného a/alebo bezpečnostného pásma plynárenského zariadenia.

Záujmové územie: k.ú. Veľká Bytča , parc.č. KNC 984/20; 1410/13,14; 3524/21 Most ev.č. 000010-251


V záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D nenachádzajú.

Upozornenie – informácia:

V záujmovom území sa môže nachádzať zrušený VTL plynovod DN100 – viď zákres.

S úctou,

SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
IČO:35910739
434 –



Jozef Kiša

technik technickej dokumentácie

UPOZORNENIE:



Toto stanovisko nie je možné použiť pre účely konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby, ani ako vyjadrenie na výkon činností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení, pri ktorom by mohlo dôjsť k ohrozeniu, alebo poškodeniu plynárenského zariadenia, jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete.

Pre vyššie uvedené účely je potrebné požiadať SPP-D o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby a/alebo k vykonávaniu činností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení.

V prípade realizácie prác mimo vyššie uvedeného záujmového územia je potrebné opätovne požiadať SPP-D o vydanie stanoviska k existencii plynárenských zariadení.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Zmena stanoviska SPP-D, napr. z dôvodu zmeny spôsobu prevádzkovania dotknutého plynárenského zariadenia a/alebo distribučnej siete, v budúcnosti nie je vylúčená. SPP-D nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu žiadateľovi/stavebníkovi vzniknúť v dôsledku nevyžiadania si aktuálneho stanoviska k existencii plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem.



Použitie v súlade s internými predpismi.
© SPP - distribúcia, a.s.; ÚGKK SR

VYSVETLIVKY



■ NTL plywood
■ STL1 plywood

— STL2 plynovod
— VTL plynovod
— zrušený plynovod
— Elektrická přípojka
— Kábel PKO

Poradové číslo:

BB - 1621/2019

Vybavuje: p. Turoň, tel. 0907 748 032, v Banskej Bystrici,
p. Vengrín, tel. 0908 945 136, v Banskej Bystrici,

dňa: 20.6.2019

Stavebná akcia : I/10 Bytša - most 251

Miesto, kat.územie: Bytša, Hrabové

p.č. 984/20,52,51,1; 1410/13,1,14; 3524/21,1,20,19; 255/2,102; 213,7; 813/1 Účel: Zistenie IS

nedôjde

ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky novej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciach č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednavateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbíacie stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- overenie výskového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange.

zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke **uvedte číslo vyjadrenia** o existencii PTZ.

Polohu PTZ posúdil :

Vengrín

kniha plánov : xxxx
kniha plánov : xxxx
kniha plánov : xxxx

list č. :
list č. :
list č. :

Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej

dokumentácie podľa §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant !

MICHLOVSKY, spol. s r.o.

Letná 796/9, 921 01 Piešťany
IČO:36 230 537 IČ DPH:SK 2020169724

Za správcu PTZ

18.12.2019

Toto vyjadrenie stráca platnosť !

**ŽIADOSŤ / OBJEDNÁVKA / VYJADRENIA O EXISTENCII PODZEMNÝCH
TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ
PREVÁDZKOVATEĽA – ORANGE SLOVENSKO a.s.**

Poradové číslo: BB - 1621/2019

Firma: Structing, s.r.o.
Meno: Ing. Sýkora Marián, PhD.
Adresa: Dubie 112
024 01 Kysucké Nové Mesto
telefón: 0949/441018
IČO: 45432023
DIČ: 2022990574
DIČ DPH: SK 2022990574

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.
Zdeno Turoň
UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica
Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
tel.: 0907 748 032
IČO: 36 230 537
DIČ: 2020169723
DIČ DPH: SK 2020169723
správca PTZ Orange Slovensko, a.s.

žiadateľ / objednatel

Adresa na doručenie:

Objednávka číslo: Vaša značka:

Na základe objednávky žiadam o vydanie vyjadrenia o existencii podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ)
na stavebné práce*

I/10 Bytša - most 251

Presné miesto vykonávania prác a katastrálne územie:

Bytša, Hrabové
ckm 29,402 I/10

parcelné číslo **984/20,52,51,1; 1410/13,1,14; 3524/21,1,20,19; 255/2,102; 213/2; 813/1**

Pre vymedzenie rozsahu prác, ktorými môžu byť PTZ dotknuté

a/* prikladám situačný výkres stavebnej akcie č.:

mierka

vyhotovený v rámci projektu s názvom

projektantom

b/* ohraničujem miesto konania prác (kde sa nevypracováva projektová dokumentácia) takto:

Podľa prílohy:

situácia záujmového územia

Vyjadrenie požadujem na účely:

Zistenie IS

Žiadateľ:

správca PTZ:

V Banskej Bystrici dňa:

20.6.2019

Pečiatka:

DOŠLO DŇA 30-05-2019

Dátum: 29.05.2019

Naša značka: 2019/29.01_ŽoVKES_05

O2 Slovakia, s.r.o.

V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty

alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.

K predloženej projektovej dokumentácii

nemáme pripomienky

S vydaním ÚR - SP súhlasíme.

Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok od jeho vydania.

Dňa 3-06-2019 Podpis:

Pre:

O2 Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

VEC: **Žiadosť o vyjadrenie k existencii sietí v záujmovom území stavby:**
„I/10 Bytča – most 251“

Stavba/akcia : I/10 Bytča – most 251
Miesto stavby: most.obj. ev.č. 000010-251 v kat. území Bytča, Hrabové
Okres: Bytča
Kraj: Žilinský
Stavebník: Slovenská správa ciest - investičná výstavba a správa ciest
M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Projektant: Structing, s.r.o.
Druh stavby: Inžinierska stavba - Rekonštrukcia mostného objektu ev. č.
000010-251 Bytča, Hrabové
Charakter stavby: Stavebné úpravy - rekonštrukcia
Dôvod žiadosti: Zistenie existencie cudzích vedení na moste a v jeho okolí
Doba výstavby: 2 roky
Zodp. projektant: Ing. Renáta Sýkorová, PhD., aut. osv. č. 5731*12
HIP: Ing. Marián Sýkora, PhD.


Splnomocnenec na výkon inžinierskej činnosti:

Structing, s.r.o.
Dubie 112, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 45 432 023
tel.: +421 949 44 10 18
e-mail: sykora@structing.eu

Zároveň Vás, v prípade existencie Vami spravovaných podzemných vedení, žiadame o uvedenie kontaktných údajov na osobu oprávnenú vytyčovať tieto siete, resp. zúčastniť sa ich vytyčenia oprávneným geodetom.

S pozdravom: Ing. Marián Sýkora, PhD.

Prílohy: 1 x Kópia katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia



Žilinský kraj Bvčica Bvčica k.ú. Veľká Bvčica

O2 Slovakia, s.r.o.
Vzájomnom území sa nenachádzajú siete, objekty
alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.
K predloženej projektovej dokumentácii
nemáme pripomienky

S vydaním ÚR - Sp súhlasíme.
Toto vyhlásenie má platnosť 1 rok od jeho vydania.
06.06.2019 Podpis: [Signature]

Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Detašované pracovisko Stred
ČSA 7
974 01 Banská Bystrica

Bratislava, 18. jún 2019

STRUCTING, s. r. o.
Dubie 112
024 01 Kysucké Nové Mesto

Vaše číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / tel.
2019/29.01_ŽoVkes_07 / 3.6.2019 ASMDpS-1-888/2019 Ing. Mecková/0960 412316

Vec: „Stavba: I/10 Bytča – most 251, Bytča, Hrabové“

Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, ako oprávnená odborná zložka Ministerstva obrany SR vydať stanovisko v predmetnej veci, po komplexnom zhodnotení v zmysle zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov

s ú h l a s í

s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie – s podmienkami:

- požadujem zachovanie stáleho osobitného zariadenia (C-369) na predmetnom moste.

V prípade jeho zamerania je možné obrátiť sa na Slovenskú správu ciest, investičná výstavba a správa ciest, Žilina (kontaktná osoba: p. Božena Fusková), ktorá má most v evidencii.

Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom území. Na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov.

Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.

Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde k zmene projektovej dokumentácie stavby, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.


JUDr. Ivan Hanic
riaditeľ

Prílohy: -



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Piešťany
Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Správa povodia stredného Váhu I. Púchov
020 71 Nimnica

Structing, s.r.o.
Dubie 112
024 01 Kysucké Nové Mesto

Váš list číslo / zo dňa
2019/29.01 ŽoVKES 09
/29.5.2019

Naše číslo
CS SVP OZ PN 4856/2019/2

Vybavuje / linka
Ing. Bušovský

Púchov
19.6.2019

Vec: „I/10 Bytča – most 251“ - vyjadrenie k projektovej príprave

Listom doručeným dňa 30.5.2019 žiadate o vyjadrenie k projektovej príprave pre rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 000010 – 251 Bytča, Hrabové, z dôvodu zlého stavebno – technického stavu spodnej stavby mosta. Stavebníkom bude Slovenská správa ciest – investičná výstavba a správa ciest.

SVP š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov z hľadiska správcu vodného toku Váh nemá špecifické požiadavky pre spracovanie projektovej dokumentácie.

Pri navrhovaní rekonštrukčných prác požadujeme použiť technológie, ktoré budú dbať o ochranu vodného toku, nebudú poškodzovať koryto toku, neznečisťovať vodu alebo inak ohrozovať jej kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom č.364/2004 Z.z. o vodách. Doporučujeme, aby ste požiadali o stanovisko Dopravný úrad, ktorý Vám môže poskytnúť podmienky z hľadiska splavnosti vodného toku Váh.

Vypracovanú projektovú dokumentáciu žiadame predložiť na vyjadrenie na SVP š.p., OZ Piešťany, Správu povodia stredného Váhu I. Púchov.

S pozdravom

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik
Odštepny závod Piešťany
Nábřežie Ivana Krasku 3/834
921 80 Piešťany -35-

Ing. Rastislav Čibenka
riaditeľ Správy povodia stredného Váhu I.

Na vedomie: - SVP š. p., OZ Piešťany

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ŽILINA

Ul. 1.mája 34, 010 01 Žilina

Structing s.r.o.
Ing. Sýkora PhD.
Dubie 112
024 01 Kysucké Nové Mesto

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Žilina
2019/29.01_ŽoVKEŠ_07	32/SOZT/2019-R	Ing. Petný/041-2292493	4.7.2019

VEC: Vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí v záujmovom území stavby „I/10 Bytča – most 251“ situovanej v blízkosti trate Bratislava - Žilina v žkm 186,8 v k. ú. Bytča, Hrabové

Na základe Vašej žiadosti Vám v prílohe posielame situácie s orientačne zakreslenými inžinierskymi sieťami a zariadeniami v správe Oblastného riaditeľstva Žilina, Sekcie OZT – podzemné káblové vedenia (DK, TK, UAB) a Sekcie EE – trakčné vedenie a podzemné káblové vedenia VN 6kV. Z dôvodu spresnenia trás orientačne zakreslených sietí je potrebné ich presné vytýčenie. Túto činnosť je potrebné si objednať formou objednávky u správcov jednotlivých sietí na adresách: Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina (kontaktná osoba vedúci SMSÚ OZT KT Žilina - Ing. Barčík t. č. 0903907681) a Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Ul. 1. Čsl. Brigády 46, 038 61 Vrútky (kontaktná osoba majster SMSÚ EE NaSpS a ŠPZ Žilina - p. Gorcovský t. č. 0911852012). V objednávke musí byť uvedené: „Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa jej vystavenia“. K objednávke musí byť priložené aj toto vyjadrenie a tiež vypísané „PREHLÁSENIE PRE ÚČELY POSÚDENIA OBCHODNÉHO PARTNERA“ v zmysle Metodického usmernenia riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR č.22239/2015/O310-2 zo dňa 23.11.2015 („Prehlásenie“ zasielame v prílohe tohto vyjadrenia).

Vypracovanú projektovú dokumentáciu stavby je potrebné predložiť na vyjadrenie na ŽSR - OR Žilina Sekciu ŽTS.

Pozn.:

Správa majetku ŽSR Bratislava - Oblastná správa majetku Žilina **nemá** v záujmovej oblasti žiadne svoje siete. Ich stanovisko zasielame v prílohe tohto vyjadrenia.

S pozdravom



Ing. Krzysztof Awsiukiewicz
riaditeľ OR Žilina

Prílohy

1. Situácia so zakreslenými inžinierskymi sieťami v správe ŽSR OR Žilina Sekcie OZT.
2. Situácia so zakreslenými inžinierskymi sieťami v správe ŽSR OR Žilina Sekcie EE.
3. „PREHLÁSENIE PRE ÚČELY POSÚDENIA OBCHODNÉHO PARTNERA“.
4. Vyjadrenie Správy majetku ŽSR Bratislava - Oblastná správa majetku Žilina č. 314201/2a.15/2649/2019/OSM ZA zo dňa 13.6.2019.

P r e h l á s e n i e
pre účely posúdenia obchodného partnera

Čestne prehlasujem, že

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – nepodnikateľ)

Meno a priezvisko:

Trvalý pobyt:

Dátum narodenia:

(použije sa, ak je obchodným partnerom fyzická osoba – podnikateľ)

Meno a priezvisko:

Trvalý pobyt:

Obchodné meno:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(použije sa, ak je obchodným partnerom právnická osoba)

Obchodné meno:

Štatutárny orgán:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(zaškrtnite x)

☐ je od *(uved'te dátum DD.MM.RRRR)*

☐ nie je

☐ nie je, ale bol/bola od do

závislou osobou voči spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s prepojením voči ŽSR oznámim do 5 dní odo dňa jej vzniku.

Skupina závislosti *(zaškrtnite x):*

☐ Personálne prepojenie

☐ Majetkové prepojenie

☐ Konsolidačná účtovná jednotka

V....., dňa

.....
Meno a priezvisko
funkcia

priepast betonový daskový
s r. s. 1300 mm s v. 1,50 m
km 187,766

 $+1.390\%$

259 25

1944

YTL 150

km 186

Variabel proledek zkm ABC 865

25. 2

50 30

230

PS 20

D

186,9

Príloha k bežným dokladom
Km 186, 940

6KV vedenie

km 486,860

~~186,8~~



92

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
SPRÁVA MAJETKU ŽSR BRATISLAVA
Oblasťná správa majetku Žilina
P.O. Hviezdoslava 1, 010 01 Žilina

ŽSR
Oblasťné riaditeľstvo Žilina
Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky
Ing. Peter Petný
Ul. 1. mája 34
010 01 Žilina

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

314201/2a.15/ 2649 /2019/OSM ZA

Vybavuje/linka

Ing. Zuzana Tomaniková

041/2292250

Žilina

13.06.2019

Vec

Vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí v rámci stavby „I/10 Bytča – most 251“


Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skratenej forme „ŽSR“, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblasťná správa majetku Žilina (ďalej len OSM Žilina) prijala Vašu žiadosť o vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí v rámci stavby „I/10 Bytča – most 251“ v katastrálnom území Hrabové.

Prešetrením predložených dokladov bolo zistené, že plánovaná stavba „I/10 Bytča – most 251“ bude prebiehať v ochrannom pásme dráhy železničnej trate Bratislava - Žilina. Na pozemkoch dotknutých stavbou sa nenachádzajú inžinierske siete v správe OSM Žilina. K realizácii predmetných stavieb z našej strany nemáme pripomienky.

Toto stanovisko je čiastkové a nenahrádza záväzné stanovisko ŽSR.

S pozdravom


Ing. Ján Kováč
riaditeľ SM



Telefón
041/229 2250

Mobil
0911 321 015

E-mail
tomanikova.zuzana@zsr.sk

IČO
31364501

Trasa DK,TK ZSR
OR 9027 ZSR

PS 50.22.03
PS 50.22.04
PS 50.22.05
PS 50.22.06

PS 49.22.06
PS 49.22.05
PS 49.22.04
PS 49.22.03

SO 49.35.13

SO 49.32.12

DK - OPTICKÝ V MOSTE (SLOVAK TELECOM)
MK - METALICKÝ V MOSTE (SLOVAK TELECOM)

SPEVNENÁ PRIEKOPA UCB 2
DL 139m

SPEVNENÁ PRIEKOPA UCH2
DL 28m

VO/Mesto Bytča/
NN vzluch /SSE/

186,7

186,8

186,9

187,0

PS 49.21.01
PS 49.21.02
PS 49.21.03
PS 49.22.01
PS 49.22.02
PS 49.22.07
SO 49.32.01
SO 49.32.02
SO 49.32.03
SO 49.31.01
SO 49.32.05
SO 49.35.01
SO 49.35.02

UČS 49

UČS 50

PF 1
KM 186,801542
PF 2
KM 186,825000
PF 3
KM 186,850000
PF 4
KM 186,875000

-0,54,72%
dl 950,000 m
+5,691%
dl 970,000 m
Rv=20000 m
l=67,380 m
y=0,097 m

Hrabové

186,8

186,7

186,9

186,8

187,0

PF 9
KM 186,983341
PF 8
KM 186,975000

PF 7
KM 186,950000

PS 50.21.01
PS 50.21.02
PS 50.21.03
PS 50.22.01
PS 50.22.02
PS 50.22.07
SO 50.32.01
SO 50.32.02
SO 50.32.03
SO 50.32.05
SO 50.32.06
SO 50.31.01
SO 50.35.02

PF 1
KM 186,801542
PF 2
KM 186,825000
PF 3
KM 186,850000
PF 4
KM 186,875000

-0,54,72%
dl 950,000 m
+5,691%
dl 970,000 m
Rv=20000 m
l=67,380 m
y=0,097 m

SO 49.32.12

PS 49.21.01
PS 49.21.02
PS 49.21.03
PS 49.22.01
PS 49.22.02
PS 49.22.07
SO 49.32.01
SO 49.32.02
SO 49.32.03
SO 49.31.01
SO 49.32.05
SO 49.35.01
SO 49.35.02

PF 1
KM 186,801542
PF 2
KM 186,825000
PF 3
KM 186,850000
PF 4
KM 186,875000

-0,54,72%
dl 950,000 m
+5,691%
dl 970,000 m
Rv=20000 m
l=67,380 m
y=0,097 m

SO 49.32.12



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
SPRÁVA MAJETKU ŽSR BRATISLAVA
Oblasťná správa majetku Žilina
P.O. Hviezdoslava 1, 010 01 Žilina

ŽSR, Oblasťné riaditeľstvo Žilina
Sekcia OŽT
Ul. 1. mája 34
010 01 Žilina

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

314201/2a.15/2649/2019/OSM ZA

Vybavuje/linka

Bc. Kvetoslava Černeková

041/2292180

Žilina

27.06.2019

Vec

Vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí v záujmovom území stavby : „I/10 Bytča – most 251“

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme „ŽSR“, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblasťná správa majetku Žilina (ďalej len „OSM Žilina“) obdržala Vašu žiadosť o vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí v záujmovom území stavby : „I/10 Bytča – most 251“ katastrálnom území Bytča.

Na dotknutom území v zmysle priloženej situácie pre zakreslenie inžinierskych sietí v žkm 186,8 – 186,9 železničnej trate Bratislava – Žilina sa nenachádzajú inžinierske siete v správe OSM Žilina.

Toto stanovisko je čiastkové a nenahrádza záväzné stanovisko ŽSR.

S pozdravom

Ing. Ján Kováč
riaditeľ SM

Na vedomie:

Structing, s.r.o., Dubie 112, 024 01 Kysucké Nové Mesto

ŽSR, Oblasťné riaditeľstvo Žilina, 1. mája 34, 010 01 Žilina

- Žiadosť o vyjadrenie k existencii sietí v záujmovom území stavby : „I/10 Bytča – most 251“

Telefón
041/229 2180

Mobil
0911 321 023

E-mail
cernekova.kvetoslava@zsr.sk

IČO
31364501

Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina

STRUCTING, s.r.o.
Dubie 112
024 01 Kysucké Nové Mesto

Váš list značky/zo dňa

Naša značka
ET/MM19/727

Vybavuje/Linka
Milo 041/5192340
+421 911 775 085
milo@energotel.sk

Žilina
12.6.2019

V E C : Vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí pre realizáciu – stavebník SSC – investičná výstavba a správa ciest M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

Na základe zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb medzi SSD, a. s. Žilina, SE a. s., VE Trenčín a Energotel, a. s., Bratislava, dávame nasledovné stanovisko :

Stavba „Rekonštrukcia mostného objektu I/10 Bytča – most 251 Bytča Hrabové“

nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, SE a.s. VE Trenčín a Energotel, a. s. Bratislava. Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov.

S pozdravom

Energotel, a.s.
Miletičova 7, 821 08 Bratislava
prev.: Jána Milca 44, 010 01 Žilina
IČO: 35785217
IČ DPH: SK2020256315


Miroslav Milo
technik

Prílohy : PD



ISO 20000
LL-C (Certification)

upc broadband slovakia, s.r.o.
Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava, Slovenská republika
T +421 (0)2 594 22 700 F +421 (0)2 594 22 709



STRUCTING s.r.o
Dubie 112
024 01 Kysucké Nové Mesto

Naše číslo	Vaše číslo	Vybavuje	V Bratislave
	2019/29.01_ŽoVkeS_07	Karin Buzgovicova	8. 7. 2019

**Vec: Žiadosť o odsúhlasenie dokumentácie pre územné rozhodnutie
a stavebné povolenie:**

Stavba: „I/10 Bytča – most 251, k.ú. Bytča,Hrabové“

Na dotknutom mieste hore uvedenej stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. Voči vydaniu územného a stavebného povolenia nemáme námietok.

Toto vyjadrenie platí jeden rok.

Poznamenávame, že v prípade našej siete sa podľa zákona č. 351/2011 jedná o verejnú telekomunikačnú stavbu, zaradenú do elektronickej komunikačnej siete.

S pozdravom

 **SUP-TECHNIK**
SLOVAKIA, s.r.o.
Kópčianska 10, 851 01, Bratislava
IČO: 50236725 / DIČ: 2120253355 ©

08. JÚL 2019

Karin Buzgovicova
technické oddelenie
V zastúpení SUP-TECHNIK, s.r.o.

Obchodné sídlo spoločnosti:

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

IČO: 35 971 967

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 38877/B



STRUCTING s.r.o.
Ing. Marián Sýkora PhD.
Dubie 112
024 01 Kysucké Nové Město
+421 949 44 10 18

VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA
2019/29.01_žoVKES_07

NAŠA ZNAČKA
220619/PJ

VYBAVUJE / LINKA
Jurga/ 0948 127 158

MIESTO ODOSLANIA / DŇA
Bratislava / 11.06.2019

VEC: Vyjadrenie k žiadosti o existencii telekomunikačných zariadení prevádzkovateľa – SANET.

Stavba:

„BYTČA – Hrabové, cesta I/10 – most 251, rekonštrukcia mostného objektu, zakres IS sieti.“

Stanovisko:

Telekomunikačné zariadenia združenia SANET, ktoré sú v správe a údržbe spoločnosti ELTODO SK, a. s. sa v dotknutom území (Vami vyznačenej lokalite) **nenachádza**

Prevádzkovateľ IS SANET **súhlasí** s vydaním územného a stavebného rozhodnutia.

S pozdravom



Petr Jurga
ELTODO SK, a.s.

ELTODO SK, a.s.
Mokrání záhon 4
821 04 Bratislava
IČO: 46924388, DIČ: 2023653764
IČ DPH: SK2023653764

Príloha:

ELTODO SK, a.s.
Mokrání záhon 4, 821 04
Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46924388, IČ DPH: SK 2023653764





2632019; 297/4/2019

03 JUN 2019

Dátum: 31.05.2019

Naša značka: 2019/29.01_ŽoVkes_07

Pre:

ELTODO SK, a.s.

Mokrán záhon 4

821 04 Bratislava-Rižonov

**VEC: Žiadosť o vyjadrenie k existencii sietí v záujmovom území stavby:
„I/10 Bytča – most 251“**

Stavba/akcia : I/10 Bytča – most 251
Miesto stavby: most.obj. ev.č. 000010-251 v kat. území Bytča, Hrabové
Okres: Bytča
Kraj: Žilinský
Stavebník: Slovenská správa ciest - investičná výstavba a správa ciest
M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Projektant: Structing, s.r.o.
Druh stavby: Rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 000010-251 Bytča, Hrabové
Charakter stavby: Stavebné úpravy - rekonštrukcia
Dôvod žiadosti: Zistenie existencie cudzích vedení na moste a v jeho okolí
Doba výstavby: 2 roky
Zodp. projektant: Ing. Renáta Sýkorová, PhD., aut. osv. č. 5731*12
HIP: Ing. Marián Sýkora, PhD.

Splnomocnenec na výkon inžinierskej činnosti:

Structing, s.r.o.
Dubie 112, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 45 432 023
tel.: +421 949 44 10 18
e-mail: sykora@structing.eu

Zároveň Vás, v prípade existencie Vami spravovaných podzemných vedení, žiadame o uvedenie kontaktných údajov na osobu oprávnenú vytyčovať tieto siete, resp. zúčastniť sa ich vytyčenia oprávneným geodetom.


S pozdravom: Ing. Marián Sýkora, PhD.

Prílohy: 1 x Kópia katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia

Structing, s.r.o.
024 01 Kysucké Nové Mesto
email: structing@structing.eu
IČO: 45 432 023
DIČ: 2022990574
IČ DPH: SK2022990574
Mobil: 0949 / 441 018

Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča

Structing, s.r.o.

Dubie 112

024 01 Kysucké Nové Mesto

VEC: Stanovisko k existencii sietí

Na základe doručenej žiadosti o vyjadrenie k existencii sietí v záujmovom území stavby: „I/10 Bytča – most 251“ uvádzame nasledovné :

Technické služby mesta Bytča ako správca komunikácií a verejného osvetlenia informujeme, že popod mostné teleso uvedenej stavby vedie kábel verejného osvetlenia, ktorý pokračuje ďalej zemou.

Kontaktné údaje na osobu: Daniel Cigánik, vedúci TSMB

č.t. 0918 549 079

tsmbytca@centrum.sk

K ostatným sieťam sa vyjadriť nevieme.

S pozdravom

V Bytči, 4.6.2019

Technické služby mesta
014 01 BYTČA
2

Daniel Cigánik
vedúci TSMB

**Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100
(B900 sekcia vodnej dopravy)**

Adresát

Structing, s. r. o.
Dubie 112
024 01 Kysucké Nové Mesto

Váš list číslo/zo dňa
2019/29.01_ŽoVKEŠ_09
zo dňa 28.06.2019

Naše číslo
06820/2019/SVD/56216

Vybavuje/linka
Ing. Švedová
02/594 94 536

Bratislava
17.07.2019

Stupeň dôvernosti: verejné

Vec

Poskytnutie informácií súvisiacich s projektovou prípravou dokumentácie stavby „I/10 Bytča - most 251“

Dňa 1. júla 2019 bola na sekcii vodnej dopravy Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zaevidovaná žiadosť od spoločnosti Structing, s. r. o., Dubie 112, 024 01 Kysucké Nové Mesto zo dňa 28. 06. 2019 o vyjadrenie k projektovej príprave dokumentácie stavby „I/10 Bytča – most 251“.

Spoločnosť Structing, s. r. o. pripravuje pre Slovenskú správu ciest SSC IV ZA projekt rekonštrukcie mostného objektu ev. č. 000010-251 Bytča, Hrabové, vzhľadom na zlý stavebno-technický stav spodnej časti mosta a oslovila ministerstvo, či má nejaké špecifické požiadavky na spracovanie projektovej dokumentácie.

Na základe uvedenej žiadosti ministerstvo nekladie žiadne špecifické požiadavky na spracovanie predmetnej projektovej dokumentácie.

V prípade, ak by došlo počas rekonštrukcie predmetného mostného objektu k výraznej zmene stávajúcich podjazdových výšok mosta ministerstvo trvá na dodržaní ustanovení § 3 ods. 4 písm. a) a § 4 ods. 4 písm. d) vyhlášky MDPT SR č. 22/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest, ktoré sú platné pre klasifikačnú triedu Va vodnej cesty, do ktorej patrí plavebný úsek s mostovým objektom ev. č. 000010-251 Bytča, Hrabové.

S pozdravom

Ing. Jozef Moravčík
generálny riaditeľ sekcie

Na vedomie:

Dopravný úrad, divízia vnútrozemskej plavby, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava