
NAVRH. OSVETLOVACÍ STOŽIAR
STK 76/80/3, výška: 8m
VÝLOŽNÍK V1T–20–D76, dĺžka: 2,0m



BETÓNOVÝ ZÁKLAD

A (m)	0,60
B (m)	1,45
VÝKOP (m^3)	0,57
BETONÁŽ (m^3)	0,53
HDPE CHRÁNIČKA Ø63(m)	2,00

ZÁKLAD PRE OSVETLOVACÍ STOŽIAR

ŠPECIFIKÁCIA STOŽIAROV (SVIETIDIEL)

Špecifikácia:
Stožiar kužeľový
- výška 8m bez príruby, typ STK 76/80/3 (8m)
- vyloženie 2,0m, V1T-20-D76

Svietidlo
- BGP623 T25 1xLED 120-4S/740 DW10 71W, 12000lm, 4000K, sklon 5°

POZNÁMKA 1:

Pre založenie základov stožiarov VO sa predpokladajú bežné základové pomery vyskytujúce sa pri stavbe pozemných objektov na území Slovenska t.j. základovú pôdu tvoria súdržné zeminy bez prítomnosti spodnej vody, zeminy skupiny F tuhé a lepšie, zeminy skupiny S a G stredne uľahnuté a lepšie, horniny skupiny R bez obmedzenia.
Po výkope základovej jamy pre stožiare je potrebné zistiť druh a kvalitu základovej pôdy inžiniersko-geologickým prieskumom alebo odborným odhadom inžinierskym geológom, ktorým budú overené predpoklady výpočtu. V prípade, že sa pri realizácii stavby overia zeminy s inými charakteristikami (menej únosné, výskyt spodnej vody) ako bolo uvažované pri výpočte, je potrebné vykonať nové posúdenie založenia, na základe ktorého môže dôjsť k zmene rozmerov a prípadne aj hĺbky založenia. Pre betónový základ navrhovaných podperných bodov použiť betón: C 25/30 X0, XF1, XA1 (SK) Cl 0,4-Dmax 32 - S2 (STN EN 206-1).

POZNÁMKA 2:

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA, VÝKAZ VÝMER.
- DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ, DIELENSKÚ A MONTÁŽNU DOKUMENTÁCIU DODÁVATELA!
- DODÁVATEL MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN.

D
621-00
ZVÄZOK 5

ISPO spol. s r. o.
Inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
tel.: 051/74 636 95, 74 636 99

OBJEDNÁVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST BRATISLAVA, IVaSC ŽILINA		
OKRES: PARTIZÁNSKE	KRAJ: TRENČIANSKY	
KAT.ÚZEMIE: PARTIZÁNSKE, MALÉ UHERCE, VEĽKÉ UHERCE, PAŽIŤ	DÁTUM:	05/2019
STAVBA: Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy 1. etapa - I/64 Partizánske - Oslany, PD	STUPEŇ:	DSP,DRS
	Č.ZÁKAZKY:	2913/2018
	MIERKA:	1:25
OBJEKT: 621-00 Verejné osvetlenie v k.ú. Malé Uherce	Č. PRÍLOHY: 5	Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA : Detail osvetľovacieho stožiara		