

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
 Pracovisko Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4

Číslo: OU-BA-OSZP3-2014/77934/FAK/II-4808

Bratislava 11.11.2014

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa: 18. 11. 2014
 V Bratislave dňa: 18. 11. 2014
 pracovník

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby podľa § 61 písm. c) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva stavebníkovi: **SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava**

p o v o l e n i e

podľa § 26 vodného zákona v spojení s § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na **užívanie** vodnej stavby „**Intenzifikácia cirkulačného centra chladiacej vody V. (CC5)**“, ktorá bola vybudovaná v súlade s povolením vydaným Okresným úradom Bratislava, odborom starostlivosti o životné prostredie, č. OU-BA-OSZP3-2014/99/FAK/II-4442 zo dňa 10.2.2014, právoplatným 12.2.2014 a za podmienok uvedených v tomto rozhodnutí.

Účel stavby: Výstavba nových objektov a zariadení na zvýšenie výkonu CC5.

Povolenie sa vzťahuje na nasledovné objekty:

1. SO 7101.01 Úpravňa vody CC5 – rozšírenie (včítane úpravy sacej jamy)

Rekonštrukcia existujúceho objektu:

- strojovňa úpravy vody
- ostatné priestory na 1.NP
- strojovňa hrablíc

- terasa
- velín a 2.NP
- suterén úpravne vody
- priestory rozvodní
- otvorové konštrukcie
- vonkajšia úprava objektu
- zdravotníka
- vetranie a vykurovanie skladu aditív

2. SO 7104.01 Chladiace veže – úprava

Sanácia betónových konštrukcií, nové opláštenie chladiacich veží zo sklolaminátu, nové zinkované obslužné konštrukcie, prístupové lávky a rebríky, na vstupných sacích oknách do chladiacej veže žalúzie, úprava výtokového objektu bazéna ochladenej vody.

3. SO 71/01 Pätky mostov a mosty (káblový most predĺženie)

Káblový most je prostý nosník s previsnutým koncom. Na strane existujúceho mosta je uložený na portál existujúceho mosta, na strane chladiacich veží je most uložený na kyvnú podporu, káblové lávky z káblového mosta na strechu chladiacich veží.

4. SO 71/02.2 Stáčacia rampa

Monolitická železobetónová doska hrúbky 250 – 315 mm, vyspádovaná do dvoch vpustov, ktoré sú napojené na jímku odpadovej vody v suteréne úpravne vody. Chemicky odolný dvojzložkový náter na báze epoxidovej a polyuretánovej živice SIKA Elastomic Tf + podkladný epoxidový náter Sikafloor 156.

5. SO 71/03.2 Chemická kanalizácia

Prípojka CHP1, CHP2, DN 100, materiál oceľ, dĺžky 4,0 m, resp. 4,1 m, zaústenie do jímky odpadovej vody. Vtok na stáčacej ploche a chemická kanalizácia má ochrannú trojvrstvovú plastovú izoláciu SIGNUM EN 10208-1 L 360 GA W 300 3LPE DIN 30670-Nv.

6. SO 71/04.1 Armatúrna šachta pre LDPE4

Železobetónové steny hrúbky 300 mm, železobetónová základová doska hrúbky 300 – 330 mm, ktorej horná hrana je vyspádovaná do jímky, najnižšie miesto šachty má rozmery 600 × 600 × 300 mm. Jímka na dne šachty na zachytenie možných únikov je zakrytá roštom, steny šachty sú opatrené z vonkajšej strany nopovou fóliou, prestrešenie šachty z ocelového trapézového plechu.

7. SO 71/04.2 Armatúrna šachta saní čerpadiel

Železobetónové steny hrúbky 250 mm, železobetónová základová doska hrúbky 250 mm, ktorej horná hrana je vyspádovaná do jímky, najnižšie miesto šachty má rozmery 600 × 600 × 300 mm. Jímka na dne šachty na zachytenie možných únikov je zakrytá roštom, steny šachty sú opatrené z vonkajšej strany nopovou fóliou, prestrešenie šachty z ocelového trapézového plechu.

8. SO 71/04.3 Potrubné rozvody chladiacej vody

1 × DN 350 – potrubie prepadu, materiál oceľ s ochranou PE, dĺžka 52,0 m, úsek od objektu chladiacich veží po jímku odpadových vôd v suteréne objektu úpravne vody

1 × DN 700 – prírodné potrubie ochladenej vody, materiál oceľ s ochranou PE, dĺžka 58,0 m, úsek od čerpacej stanice po skrat

2 × DN 700 – prírodné potrubie ochladenej vody, materiál oceľ s PE, dĺžka 12,5 m, úsek medzi AŠ LDPE a skratom, dĺžka 16,0 m spojenie AŠ LDPE4

1 × DN 1000 – prírodné potrubie oteplenej vody, materiál oceľ s ochranou PE, dĺžka 92,0 m, úsek od miesta napojenia jest. potrubia DN 800 z PP3 a odbočky pre pripojenie vetvy DN 700 z LDPE4.

2 × DN 1000 – prírodné potrubie ochladenej vody, materiál oceľ s ochranou PE, dĺžka 27,0 m, úsek od chladiacich veží po objekt čerpacej stanice

a prevádzkové súbory a jednotky:

PS 403	Intenzifikácia CC5
PJ 403.01	Strojné zariadenie
PJ 403.011	Chladiace veže
PJ 403.012	Čerpacia stanica
PJ 403.013	Úprava vody
PJ 403.2	Technologické oceľové konštrukcie
PJ 403.31	Prevádzkový rozvod silnoprúdu
PJ 403.32	VN rozvodňa, napájacie rozvody VN a transformátory
PJ 403.33	Elektroinštalácia
PJ 403.4	Prevádzkové potrubie
PJ 403.51	SRTP – MaR
PJ 403.52	AS RTP
PJ 403.6	EPS

Podmienky užívania :

1. Pravidelnou údržbou a včasnými opravami prevádzkovať zariadenie tak, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu a aby sa predĺžila jeho využiteľnosť.
2. Zmena v spôsobe užívania objektu je možná len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu, ktorý o nej rozhodne.
3. Vodná stavba bude vo vlastníctve a správe stavebníka.

Všeobecné ustanovenia:

V zmysle prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č. 62 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov, zaplatil žiadateľ poplatok vo výške 530 € kolkovými známami.

Účastníci konania v kolaudačnom konaní neuplatnili námietky ani pripomienky.

Odôvodnenie

Stavebník SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, v zastúpení firmou FANS, a.s., - organizačná zložka Bratislava, Priemyselná 8, Bratislava, a následne firmou SLOVREAL – CS, s.r.o., Rajecká 40, Bratislava, podal dňa 25.9.2014 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby „Intenzifikácia cirkulačného centra chladiacej vody V. (CC5).“

Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odborom starostlivosti o životné prostredie, č. OU-BA-OSZP3-2014/99/FAK/II-4442 zo dňa 10.2.2014, právoplatným 12.2.2014. Obsahom žiadosti neboli objekty SO 71/02.1 Spevnené plochy, SO 71/03.1 Dažďová kanalizácia, SO 71/05 Areálové osvetlenie a SO 71/06 Sadové úpravy a časť PJ 403.012 Čerpacia stanica (v rozsahu 3 čerpadiel LDPE4), ktoré budú predmetom samostatného kolaudačného konania.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním v predmetnej veci listom č. OU-BA-OSZP3-2014/77934/FAK/IIozn. zo dňa 13.10.2014 na deň 6.11.2014. Z konania bola spísaná zápisnica, pričom bolo skonštatované, že kolaudované objekty sú vybudované a prevádzky schopné. Kladné stanovisko KHHaZZ v Bratislave je uvedené v zápisnici z konania.

V rámci kolaudačného konania boli predložené a preskúmané nasledovné doklady :

- rozhodnutie o povolení stavby č. OU-BA-OSZP3-2014/99/FAK/II-4442 zo dňa 10.2.2014, právoplatné 12.2.2014
- projekt skutočného vyhotovenia stavby potvrdený dodávateľom stavebných prác
- preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác
- geodetické zamerania skutkového stavu
- certifikáty, vyhlásenia zhody pre použitý materiál
- protokoly o funkčných skúškach zariadení
- revízie el. zariadení
- doklady o funkčnosti hasiacich prístrojov
- doklady o nakladaní s odpadom
- záväzné stanovisko IP Bratislava č. IBA-152-13-2.2/ZS-C22,23-14


Tunajší úrad zistil, že stavba bola zrealizovaná podľa dokumentácie overenej stavebným úradom a podľa podmienok stanovených v rozhodnutí o povolení stavby s drobnými odchýlkami, vzhľadom na rozsah stavby, ktoré sú zaznačené v projekte skutočného vyhotovenia.

Na základe vyššie uvedeného špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom

úrade Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie, pracovisko Karloveská 2,
842 33 Bratislava 4. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.



Macháček
odboru

Schválil: Ing. Patrick Lutt
vedúci oddelenia



Rozhodnutie OÚ Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2014/77934/FAK/II-4808 zo dňa 11.11.2014 sa
doručuje:

Účastníkom konania:

1. SLOVNAFT, a.s., v zastúpení SLOVREAL-CS, s.r.o., Rajecká 40, 821 07 Bratislava 214

Na vedomie:

2. MČ Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
3. FANS, a.s., organizačná zložka Bratislava, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava 2
4. IP Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 3
5. KRHaZZ v Bratislave, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 1
6. PT Engineering, s.r.o., Gruzínska 18, 821 05 Bratislava 214
7. OÚ BA