

Príloha č. 9 - Orientačné maximálne hodinové potreby plynu pre rozvoj, tabuľka č. A.2.11.3.2.1*Tabuľka sa dopĺňa a znie - úplné znenie : (ZaD č.3 sú zvýraznené modrým písmom)*

FPB (rozvojová lokalita)	Funkčné využitie / Forma využitia	Obdobie	Počet b.j.	Potreba plynu - NO (m ³ /h)	Potreba plynu - VO (m ³ /h)
1	2	3	4	5	6
1	OÚ / IBV	NO	63	58	
2	OÚ / IBV	NO	15	14	
3	OÚ / IBV	NO	45	42	
4	OÚ / IBV	VO	6		4
5	OÚ / IBV	NO	46	43	
6A	RÚ / INT	NO		7	
6B	RÚ / INT	VO			3
6C	RÚ / INT	VO			6
7	OV / POH	NO		0	
8	ZÚMŠ / OV	NO		2	
9	IBV	NO	50	47	
10	ZÚMŠ *	NO		8	
11	RÚ / EXT	NO		0	
12	IBV+RÚ/INT	NO	7	12	
13	OÚ / IBV	NO	8	8	
14A	IBV+RÚ / INT	NO	59	65	
14B	IBV+RÚ / INT	VO	59		34
15	VÚ / PRV	NO		10	
16	OV / POH	VO			0
17	RÚ / INT	VO			2
18	RÚ / EXT	NO		0	
19	VÚ / PDTZ	NO		5	
21	OÚ / IBV	VO	17		12
22A	VÚ / PRV / OVP	NO		6	
22B	VÚ / PRV / OVP	VO			7
23	RÚ / INT	VO			2
24	OÚ / IBV	NO	1	1	
25A	OÚ / IBV	NO	5	5	
25B	OÚ / IBV	VO	7		7
26	OÚ / IBV	NO	3	3	
27	VÚ / PRV / OVP	NO		5	
28	OÚ / IBV	NO	5	5	
Celkom				346	77

NO / VO –	návrhové obdobie do r. 2030 / výhľadové obdobie do r. 2045
OÚ/IBV	obytné územie / individuálna bytová výstavba
ZÚMŠ	zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou
RÚ/INT	rekreačné územie / intenzívne
RÚ/EXT	rekreačné územie / extenzívne
VÚ/PRV -	výrobné územie / priemyselná výroba
VÚ/POV -	výrobné územie / poľnohospodárska výroba
PDTZ –	prevádzkové dopravné a technické zariadenia
OVP –	obchodno-výrobné prevádzky
OV –	občianska vybavenosť
POH –	pohrebisko
RV –	rekreačná vybavenosť
b.j. -	bytová jednotka
*	intenzifikácia

Poznámka : * Súčet uvedených hodnôt v tab. A.2.11.3.2.1 nedáva hodnotu zaťaženia RS, je potrebné použiť realizačný koeficient ktorý sa stanoví na základe predpokladaného reálneho využitia rozvojových plôch a môže mať orientačnú hodnotu 0,3 až 0,5 (viď kap. A.2.11.3.3 Zásobovanie teplom.)