

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NOVÝCH ZÁMKOCH

Komárňanská cesta 15, 940 01 Nové Zámky

KÓPIA

Obec Komoča
Obecný úrad
941 21 Komoča 495

Váš list číslo/zo dňa
143/2021
22. 07. 2021

Naše číslo
ORHZ-NZ-2021/0006665-002

Vybavuje/linka
kpt. Ing. Soňa Szomorová

Nové Zámky
03. 08. 2021

Vec
Územný plán obce Komoča Zmeny a doplnky č. 1
- stanovisko

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch na základe doručenej žiadosti o zaslanie podkladov a podnetov pre spracovanie Územného plánu Obce Komoča v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) ako dotknutý orgán štátnej správy požaduje zapracovať nasledovné pripomienky:

1. Žiadame v dokumente akceptovať ustanovenia vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a pre potrebu zabezpečenia množstva požiarnej vody je potrebné vychádzať z platnej STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov.
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch žiada v nových územiach, resp. v rámci rekonštrukcií jestvujúcich vodovodov v jestvujúcom území obce navrhovať a inštalovať na vodovodných radoch najmenej menovitej svetlosti DN 80 nadzemné hydranty pre plnenie cisterien oprávnených osôb. Podzemné hydranty je možné realizovať len vtedy, ak nie je možné navrhnuť nadzemný hydrant v súlade s § 8 ods. 6 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

mjr. Ing. Tomáš Ženiš
riaditeľ
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Nových Zámkoch
vymenovaný na zastupovanie nadriadeného
v čase neobsadenia funkcie nadriadeného

