KÓPIA

OKRESNÝ
ÚRAD
PRIEVIDZA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

Okresný úrad Prievidza
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo /zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Prievidza
OU-PD-OSZP-2021/016763-003/30.04.2021	OU-PD-OSZP-2021/016953-002	RNDr. Iveta Roháčová	24.05.2021

Vec
Liečebný dom TEREZKA
- stanovisko k zámeru

Dňa 30.04.2021 bol na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doručený zámer navrhovateľa, Kúpele Bojnice, a. s., 972 01 Bojnice (spracovateľ ENVICONSUTT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina, apríl 2021), navrhovanej činnosti **Liečebný dom TEREZKA** a oznámenie o začatí zisťovacieho konania o posudzovaní predmetnej činnosti.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ustanovení § 23 ods.4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

s t a n o v i s k o

Z hľadiska ochrany vodných pomerov k predloženému zámeru máme tieto pripomienky

1. Navrhovaná činnosť musí byť v súlade s odborným stanoviskom správcu vodohospodársky významných vodných tokov z hľadiska uplatňovania plánov manažmentu povodí.
2. Vody z povrchového odtoku budú zadržané v území podľa posúdenia geologických hydrogeologických pomerov vsakovaním, v dažďových záhradách alebo jazierkach.

Telefón
+421 961 572 962

E-mail
oszp.pd@minv.sk
Iveta.rohacova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2021/016763

Počet zaslaných
913

Číslo zaslania
OU-PD-OSZP-2021

Exp. zaslania
listový doručený zásielkou

Forma výpisu
elektronická

KÓPIA

3. Odvádzanie odpadových splaškových a bazénových vôd do verejnej kanalizácie musí byť v súlade s platným povolením na osobitné užívanie vôd pre existujúcu kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd Prievidza.
4. Navrhovaná činnosť musí byť v súlade v Vodným plánom Slovenska a s plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
5. Areálový vodovod, areálová kanalizácia a bazény sú vodnými stavbami na ktoré je potrebné povolenie Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zák. NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.

Navrhujeme, aby zámer neboi posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru