MAVOS, spol, s.r.o., Pavlická ulica 262/1, 919 42 Voderady

REDE PROJECT s.r.o.
Ing. Pavel Laktiš, s.r.o.
Koprivnická 9/G
841 02 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/tel.	Voderady
30.4.2021	69/2021	Zrnčík Ivan/0911655908	19.5.2021

Vec: Odpoveď na e-mail zo dňa 30.4.2021

Na základe Vami zaslanej požiadavky o oficiálne stanovisko k podmienkam pripojenia na pitný vodovod, týkajúci sa investičného zámeru v lokalite Zeleneč a Modranka (projekt Zóna A, Zóna B, Zóna C), spoločnosť MAVOS s.r.o. ako prevádzkovateľ výtlačného potrubia „Samsung-Voderady" vydáva nasledujúce stanovisko.

- Bod pripojenia na výtlačný vodovod je možný s parcely p.č.1757/45 (PD príloha). Pripojenie je možné realizovať z potrubia DN 250, prostredníctvom T kusu . Za pripojením na hlavné potrubie cca 1,5 od pripojenia bude osadená vodomerná šachta potrebných rozmerov v ktorej bude umiestnená vodomerná zostava s fakturačným meradlom pre riešenú zónu. Z vodomernej šachty bude pokračovať novo navrhnuté potrubie pre riešenú zónu.
- V bode pripojenia vieme poskytnúť dodávku vody 15l/s Upozorňujeme že sa nejedná o tlakové potrubie ale o výtlačné potrubie vodovodu. Z uvedeného dôvodu je potrebné zo strany investora vybudovať Automatickú tlakovú stanicu (ATS) s príslušným podzemným zásobníkom pre potreby riešených zón. Vzhľadom na skutočnosť že vzdialenosť trasy novo navrhnutého potrubia, odhadujeme cca na 5km je potrebné pri návrhu k projektovej dokumentácii, prepočítať straty prietoku vody týkajúci sa dĺžky novo navrhnutého potrubia pri plnení podzemného zásobníka novo navrhnutej ATS.
- Upozorňujeme že sa jedná o výtlačné potrubie ktoré nemá charakter verejného vodovodu. Jedná sa o dodávku surovej vody ktorá po úprave chlórovaním spĺňa podmienky vody na pitné účely. Preto zo strany investora je potrebné, aby v novo navrhnutej ATS, bolo inštalované zariadenie na analyzovanie a dávkovanie chlóru pre riešené objekty.
- Podmienkou pripojenia a dodávky vody je inštalácia telemetrie s výstupom na dispečing MAVOS-u s ktorého bude zabezpečený monitoring zásobníku - zásobníkov s následným ich plnením (automaticky, ručne).
- Vo všetkých ďalších stupňoch rozpracovanosti PD je potrebné investičný zámer a projektovú dokumentáciu konzultovať s vlastníkom vodovodnej siete a vlastníkom príslušných pozemkov cez ktoré bude riešené novo navrhnuté potrubie a vodomerná šachta. Vlastníkom vodovodnej siete a príslušných pozemkov je spoločnosť MH INVEST II s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, kontaktná osoba Ing. Olšakovský.
- Všetky vynútené investičné náklady spojené s osadením stavby, potrubnými, technologickými rozvodmi a majetkoprávnym vysporiadaním bude znášať stavebník.

S pozdravom



.....

Zrnčík Ivan
konateľ spoločnosti