MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Bratislava: 16. septembra 2021
Číslo: 10298/2021-11.1.2/mš
48732/2021
48733/2021-int.

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti **„Rekonštrukcia neutralizačnej stanice BRANTNER Hriňová“** navrhovateľa **Brantner Eko s. r. o., Pestovateľská 2, Bratislava 821 04, IČO 51240998,** takto:

Zmena navrhovanej činnosti **„Rekonštrukcia neutralizačnej stanice BRANTNER Hriňová“** uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určujú nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:

1. navrhnúť a realizovať účinné opatrenia na elimináciu úniku ropných látok z dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov do pôdy a vody v danom území;
2. eliminovať zdroje prašnosti na stavenisku, najmä počas suchého obdobia, napr. kropením staveniska a komunikácií;
3. hlučnosť počas výstavby eliminovať napr. vhodným zoskupením stavebných strojov a mechanizmov;
4. zabezpečiť čistenie dopravných prostriedkov pred výjazdom na prístupovú komunikáciu, počas zemných prác zabezpečiť odstránenie nečistôt;
5. zabezpečiť zneškodňovanie odpadov, ktoré budú vznikať počas výstavby a ktoré nie je možné zhodnotiť;

6. Vetranie v jednotlivých miestnostiach technológie udržiavať v bezchybnom stave;
7. Pred začiatkom prevádzky zmeny navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia neutralizačnej stanice BRANTNER Hriňová“ zabezpečiť monitorovací systém so záznamom kontinuálne zaznamenávajúcim teplotu vody a chemické zloženie vypúšťanej vody na výpusti, rovnako aj samotného vodného toku Slatina vo vzdialenosti 100 m pod výpustom, s ohľadom na meranie a zaznamenávanie kritických ukazovateľov možného znečistenia (pH, teplota a iné) resp. iné rozhodujúce zložky ukazovateľov znečistenia odporúčaných v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 269/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd v zmysle Prílohy č. 1 – Všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody. Zaznamenané výsledky zasielať k 31. 12. každoročne na vyhodnotenie Okresnému úradu Detva;

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, **Brantner Eko s. r. o., Pestovateľská 2, Bratislava 821 04, IČO 51240998** (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 21. 06. 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Rekonštrukcia neutralizačnej stanice BRANTNER Hriňová“** (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa ods. § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie.

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutým obciam a rezortnému orgánu, a zároveň vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekonstrukcia-neutralizacnej-stanice-brantner-hrinova

Stručný popis súčasného stavu:

Navrhovaná (existujúca) činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona zaradená do kapitoly č. 9 Infraštruktúra:

Pol. číslo	**Činnosť, objekty a zariadenia**	**Prahové hodnoty**	
		Časť A (povinné hodnotenie)	**Časť B (zisťovacie konanie)**
7.	Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach	bez limitu	

	a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov		

Brantner Eko s.r.o., prevádzka Hriňová je zameraná na úpravu kvapalných odpadov a koncentrátov. Skladá sa z dvoch technologických celkov - neutralizačnej a elektroflotačnej stanice, ktoré sú umiestnené v jednom stavebnom objekte. Niektoré technologické časti sú spoločné pre obidve stanice, napr. kalolis, kanalizácia prečistených odpadových vôd. Stredisko je situované v samostatnom oplotenom objekte v severnej časti areálu spoločnosti Hriňovské strojárne, a. s.

Zmena navrhovanej činnosti rieši rekonštrukciu existujúcej neutralizačnej stanice na základe zadania navrhovateľa Brantner Eko s.r.o., Bratislava. Ide o dodávku novej technológie neutralizačnej stanice pre prevádzku v areáli spoločnosti v Hriňovej, ktorá nahradí existujúcu technológiu tejto stanice.

Novonavrhnuté technologické zariadenie na čistenie odpadových vôd umožní spĺňať požiadavky legislatívy na kvalitu vyčistených priemyselných odpadových vôd aj s perspektívne prísnejšími kritériami s maximálnym možným stupňom monitoringu procesu.

Popis súčasnej prevádzky:

Brantner Eko s.r.o., Partizánska cesta 2546, Hriňová, disponuje zariadením na zneškodňovanie odpadov v neutralizačnej a elektroflotačnej stanici. Priemyselné odpadové vody po ich vyčistení v neutralizačnej a elektroflotačnej stanici sa prečerpávajú do prevádzkovej nádrže objemu 2 m^3, spoločnej pre obidve technologické zariadenia, z ktorej sú gravitačne vypúšťané cez výustný objekt do vodného toku Slatina. Z technologických zariadení sú prečistené vody prečerpávané do prevádzkovej nádrže len po overení ich kvality prevádzkovým laboratóriom. V prípade, že nespĺňajú parametre vypúšťania sa tieto vody vracajú na opätovné prečistenie.

V elektroflotačnej časti sa zneškodňujú zhodnotené odmasťovacie roztoky, emulzie, oplachové vody z odmasťovania, iné zaolejované vody a odpady, ktoré je možné na elektroflotačnej stanici upravovať. Technológia čistenia je založená na princípe mechanického, chemického a elektrochemického odlučovania jednotlivých látok z vody, pričom prevádzka zariadenia je automatická.

Odpadové vody prichádzajúce do flotačnej stanice sa akumulujú v troch podzemných nádržiach o celkovom objeme 100 m^3. Voľné tuky a oleje vylúčené na hladinu nádrže sa zberajú zariadením Sandvik – skimer do 200 l sudov alebo 1000 l kontajnerov. Odtiaľ sú odpadové vody prečerpávané troma čerpadlami na chemickú predúpravu, vyvločkovanie (koagulácia), ktorá sa vykonáva v dvoch reaktoroch, kde sa dávkujú chemikálie. Takto predupravené vody sa v ďalšej časti rozdelia rovnomerne po dĺžke elektroflotačnej vane a vstupujú do flotačného priestoru. Tu dochádza k oddeleniu kalu od vody pomocou elektrolýzy na elektródach. Odpadová voda s vyvločkovaným kalom obohatená o plynové bubliny z elektrolýzy preteká do ukľudňujúceho priestoru, kde sa vyplavuje na povrch kal. Vyčistená voda preteká cez prelivovú hranu do ďalšieho reaktora, kde dochádza k oxidácii dusitanov pridaním kyseliny sírovej a v ďalšom reaktore pridaním chlórnanu sodného. Výstupné pH sa dosahuje automatickým pridaním hydroxidu sodného podľa zistenej hodnoty pH vyčistenej vody.

Kal je automaticky odsávaný podtlakom s následným odlúčením vzduchu. Tento kal je zhromažďovaný v suteréne v zbernej nádrži, odkiaľ je čerpaný do kalolisu.

V neutralizačnej stanici sú čistené a upravované priemyselné odpadové vody s obsahom šesť mocného chrómu, kyanidov alkalicko-kyslej povahy, odpadové kyseliny a hydroxidy. Neutralizačná stanica je vybavená kompletným zneškodňovacím zariadením pre zneškodňovanie oplachových vôd a diskontinuálne zneškodňovanie.

Zneškodňovanie odpadových vôd je riadené automatickým zariadením, ktoré je delené na 3 bloky podľa charakteru vôd:

- zneškodňovací blok na redukciu odpadových vôd a koncentrátov s obsahom šesť mocného Cr, so zásobnými vaňami dávkovacích roztokov kyseliny sírovej a siričitanu sodného,
- zneškodňovací blok na odpadové vody a koncentráty s obsahom CN, so zásobnými vaňami dávkovacích roztokov hydroxidu sodného a chlórnanu sodného,
- zneškodňovací blok na odpadové vody kyslé alebo alkalické, so zásobnými vaňami dávkovacích roztokov kyseliny sírovej a hydroxidu sodného.

Tieto tri bloky končia v spoločnej reakčnej vani, kde sa doupravuje pH a v sedimentačnej vani, kde sa sedimentáciou oddelí kal od vyčistenej vody. Vysedimentovaný kal je zhromažďovaný v suteréne v zbernej nádrži, odkiaľ je čerpaný do kalolisu.

Neutralizačná stanica je vybavená regulačným zariadením MECON, ktoré slúži na dávkovanie roztokov do reakčných nádrží zneškodňovacích blokov, dávkovacími čerpadlami a zariadeniami na prípravu reakčných roztokov (chemické čerpadlá, vane na prípravu reakčných roztokov, zásobná nádrž na chlórnan). Dávkovanie reakčných chemikálií do reakčných vaní zneškodňovacích blokov sa prevádza automaticky alebo ručne. Reakčné roztoky sú do zásobných nádrží zneškodňovacích blokov čerpané z vaní na prípravu reakčných roztokov skupinou čerpadiel. Automatické dávkovanie je zabezpečené regulačnou technikou s pneumatickými prevodníkmi na otváranie a zatváranie dávkovacích a vypúšťacích ventilov. Príprava 10%-ných reakčných roztokov H_2SO_4, NaOH, Na_2SO_3, NaClO sa vykonáva v prípravných vaniach a odtiaľ je čerpaná ručne riadenými čerpadlami do príslušných zásobných nádrží zneškodňovacích blokov. Ovládanie čerpadiel je zdvojené pri prípravných a pri zásobných vaniach ako ochrana pred vyplavením a znehodnotením zariadenia. Množstvá reakčných chemikálií sú okrem toho zaisťované signalizáciou v rozvádzači, odkiaľ však nie je možné čerpadlá uviesť do prevádzky alebo zastaviť. Zneutralizovaná voda je odvádzaná do recipientu cez meraciu šachtu, v ktorej je zaznamenávaný prietok a výstupné pH.

Popis zmeny navrhovanej činnosti:

Zmena navrhovanej činnosti má byť realizovaná v Banskobystrickom kraji, v okrese Detva, v obci Hriňová, katastrálne územie (ďalej len „k. ú.“) Hriňová, na nasledujúcich pozemkoch **C – KN 10000/35, 10000/75**.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rekonštrukcia pôvodného zariadenia na nové moderné technologické zariadenie na čistenie odpadových vôd, ktoré nahradí existujúcu technológiu neutralizačnej stanice, ktorá je na hranici svojej životnosti. Nové moderné technologické zariadenie umožní spĺňať požiadavky legislatívy na kvalitu vyčistených odpadových vôd aj s perspektívne prísnejšími kritériami s maximálnym možným stupňom monitoringu procesu.

Novonavrhované technologické zariadenie je navrhnuté na základe dlhodobého plánu rozvoja a prevádzkovania areálu spoločnosti, na základe priestorových možností existujúceho objektu SO 01 – Neutralizačná stanica a jeho priestorového členenia, na základe polohy odvodného potrubia vyčistenej vody do recipientu a polohy prístupových dopravných komunikácií do areálu.

Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

E1	Architektonicko-stavebné riešenie (ASR)
E2	Elektroinštalácia a bleskozvod
E3	Vykurovanie, VZT
E4	Plynoinštalácia
PS 01	Technologické zariadenie
PS 02	PRS (prevádzkový rozvod silnoprúdu), MaR (merania a regulácie)
SO 01	Neutralizačná stanica

Zmena navrhovanej činnosti – technologický popis:

Akumulácia

Vstupná odpadová voda od jednotlivých producentov je do prevádzky neutralizačnej stanice privážaná autocisternou objemu 30 m^3 (maximálne plnenie 20 m^3) prípadne v IBC kontajneroch objemu 1 m^3. Z autocisterny je do akumulačných nádrží vstupných odpadových vôd vyskladňovaná (samostatnými potrubiami s potrubnými filtrami - veľ. oka 4 mm, materiál polypropylén, pre zachytenie nečistôt pre jednotlivé druhy odpadových vôd) z novonavrhovanej zbernej plochy vyskladňovania autocisterny pomocou vývevy (súčasť autocisterny). Prípadné úniky zo zbernej plochy vyskladňovania autocisterny sú gravitačne odvádzané do existujúcej havarijnej nádrže autocisterny PN1 objemu 20 m^3. Hladina v havarijnej nádrži autocisterny PN1 je monitorovaná spojitou hladinou LIC-6, odpočet výšky hladiny z displeja na prevádzke. Ručné armatúry plnenia akumulačných nádrží sú uzamykateľné s farebným odlíšením – vylúčenie prípadného omylu pri stáčaní.

Vstupná odpadová voda je privážaná od jednotlivých producentov aj v IBC kontajneroch do miestnosti stáčania IBC kontajnerov (situovaná nad havarijnými nádržami PN1, PN2, PN3). Prečerpávanie odpadových vôd z IBC kontajnerov do akumulačných nádrží podľa delenia odpadových vôd je čerpadlom IBC kontajnerov P5. Prečerpávanie z IBC kontajnerov do akumulácie len pri voľnej kapacite v akumulácii. Koniec prečerpávania z IBC kontajnera čerpadlom P5 od preložiteľnej minimálnej hladiny LS-9.

Celá podlaha haly neutralizačnej stanice je zaizolovaná, vyspádovaná a zaústená cez zberný kanál do havarijných nádrží neutralizačnej stanice PN2 objem 40 m^3 a PN3 objem 40 m^3 (tieto sú navzájom prepojené prepadom). Do havarijných nádrží PN2, PN3 sú zaústené aj prepady z akumulačných nádrží ZN1, ZN2, ZN3, ZN4, ZN5 a z reaktorov 1,2,3.

Hladina v havarijnej nádrži neutralizačnej stanice PN2 je monitorovaná spojitou hladinou LIC-7, odpočet výšky hladiny z displeja na prevádzke. Hladina v havarijnej nádrži neutralizačnej stanice PN3 je monitorovaná spojitou hladinou LIC-8, odpočet výšky hladiny z displeja na prevádzke.

Spracovanie zaolejovaných vôd a emulzií

Zaolejované vody a emulzie sú akumulované v zásobnej nádrži ZN1, stav plnenia je monitorovaný spojitou hladinou LIC-1, odpočet výšky hladiny z displeja na prevádzke. Na zber gravitačne odlúčených olejov z hladiny, ktoré sú ľahšie ako voda je navrhnutý zberač (ropák). Po vytvorení dostatočnej vrstvy odlúčených olejov na hladine (vizuálna kontrola obsluhou) sú tieto zbierané a gravitačne odvádzané do IBC kontajnera. Po dosiahnutí maximálnej hladiny odlúčených olejov v IBC kontajneri LS-10 – akustická húkačka. Princípom zberu gravitačne odlúčených olejov z hladiny je hadica z materiálu, ktorý na seba viaže oleje a zároveň odpudzuje vodu. Tieto vlastnosti umožňujú dosiahnuť vysokej čistoty pozbieraného produktu.

Plávajúca hadica je unášacím kotúčom ťahaná z nádrže, zbieraný olej je stieraný keramickými stierkami, zotretá hadica sa vracia späť do nádrže. Súčasťou dodávky zberača je ovládacia elektroskriňa.

Po zozbieraní gravitačne odlúčených olejov budú zaolejované vody a emulzie spracované na flotácii. Z akumulačnej nádrže ZN1 sú zaolejované vody a emulzie podávané čerpadlom P1 (chod riadený FM). Výkon flotácie (max. 5 m^3/hod) bude riadený od želaného prietoku pomocou FIQ-1 (prietok navolí prevádzkovateľ podľa stupňa znečistenia odpadových vôd, množstva vôd v akumulácii a od prevádzky ostatných technologických celkov – odvodňovanie, spracovanie reaktorov). Flotácia pozostáva z potrubného filtra pre zachytenie prípadných nečistôt, reaktora flotácie, dávkovacích staníc koagulantu, flokulantu a NaOH na úpravu pH a samotnej flotačnej jednotky s recirkulačným čerpadlom, saturátorom a stieraním hladiny. Flotačná jednotka (max. výkon 5m^3/hod., objem 2,09 m^3) pracuje na princípe tlakovzdušnej flotácie. Dávkovacia kapacita dávkovacích čerpadiel reagentov P14, P15, P16 nastavená manuálne priamo na čerpadlách podľa zaťaženia vôd a navoleného prietoku, on/off ovládanie chodu dávkovacích čerpadiel v spriahnutom režime s podávacím čerpadlom zaolejovaných vôd a emulzií P1. Kontrola pH a dávok koagulantu P14 a NaOH P16 v reaktore flotácie R4 pomocou pH -4. Flotačná jednotka bude riadená z ovládacieho panelu flotácie (na panely budú ovládače a signalizácia funkcie a prípadných porúch jednotlivých zariadení + vyvedenie signalizácie združenej poruchy). Upravená voda z flotácie je gravitačne odvádzaná do medzinádrže ZN6. Stieraná flotačná pena z hladiny a vyzrážaný flotačný kal je gravitačne odvádzaný do nádrže pracej vody a kalu z flotácie PN6 objemu 15 m^3.

Spracovanie alkalických a kyslých oplachov a koncentrátov, Cr a CN vôd

Alkalické oplachy a koncentráty, Cr vody, CN vody, kyslé oplachy a koncentráty sú oddelene akumulované v zásobných nádržiach ZN2, ZN3, ZN4, ZN5. Stav plnenia je monitorovaný spojitými hladinami LIC-2, LIC-3, LIC-4, LIC-5, odpočet výšky hladiny z displeja na prevádzke.

Vzhľadom na to, že vstupné odpadové vody pochádzajú od rôznych producentov a je predpoklad ich meniaceho sa zloženia bolo navrhnuté chemické hospodárstvo a následne dávkovací systém, ktorý pokryje všetky eventuality chemického procesu nastaveného v reaktoroch a maximálne odbúra ručnú manipuláciu s jednotlivými reagentami.

Vzhľadom na spomenutú variabilitu odpadových vôd je navrhnutý systém poňatý ako diskontinuálne zariadenie – univerzálne chemické reaktory pre spracovanie všetkých vyššie uvedených druhov odpadových vôd. Toto riešenie spája výhody flexibilnej úpravy chemizmu procesu v reaktoroch pri dodržaní požiadavky minimálnej náročnosti obsluhy.

Chemická úprava bude prebiehať v trojici reaktorov, ktoré budú vybavené miešaním, odťahom kalu, kónickým dnom, dávkovaním chemikálií a vzorkovacími ventilmi. Jedná sa o stojaté valcové nádoby s kónickým dnom. Plášť je vyrobený metódou špirálového vinutia, čo zaručuje oproti skružovaniu dosiek oveľa vyššiu kvalitu a bezpečnosť.

Reaktor 1 objem cca 25 m^3 bude z pohľadu inštrumentácie vybavený snímaním hladiny LIC-9 (odpočet výšky hladiny z displeja na prevádzke), meraním pH-1 na ponornej armatúre (odpočet hodnoty pH z displeja na prevádzke) a snímaním teploty TI-1 (teplota zobrazovaná na displeji pH sondy pH-1).

Reaktor 2 objem cca 15 m^3 bude z pohľadu inštrumentácie vybavený snímaním hladiny LIC-10 (odpočet výšky hladiny z displeja na prevádzke), meraním pH-2 na ponornej armatúre (odpočet hodnoty pH z displeja na prevádzke) a snímaním teploty TI-2 (teplota zobrazovaná na displeji pH sondy pH-2).

Reaktor 3 objem cca 15 m^3 bude z pohľadu inštrumentácie vybavený snímaním hladiny LIC-11 (odpočet výšky hladiny z displeja na prevádzke), meraním pH-3 na ponornej armatúre (odpočet hodnoty pH z displeja na prevádzke) a snímaním teploty TI-3 (teplota zobrazovaná na displeji pH sondy pH-3).

Dočisťovanie vôd

Záverečné dočistenie upravených odpadových vôd pred ich vypustením sa vykonáva pomocou čiriča vyčistenej vody a následne mechanickou filtráciou (pieskový filter) a sorpčnou filtráciou (filter aktívne uhlie). Odsadená voda z reaktorov je čerpaná do čiriča, kde sa odseparuje druhostupňovo ďalší podiel kalu, ktorý sa v upravenej odpadovej vode môže nachádzať v dôsledku nedokonalého usadenia v reaktoroch. Z čiriča je odsadená voda gravitačne odvádzaná do medzinádrže ZN6 objemu cca 6 m^3 (s hladinou LIC-12). Do medzinádrže ZN6 je gravitačne odvádzaná aj upravená voda z flotácie, odsadená voda z kalojemu ako aj filtrát z komorových kalolisov.

Odvodnenie kalov

Hladina v nádrži pracej vody a kalu z flotácie PN6 je monitorovaná spojitou hladinou LIC-14, odpočet výšky hladiny z displeja na prevádzke. Obsah z nádrže PN6 je prečerpávaný na zahustenie do kalojemu čerpadlom kalolisu P6.1 príp. P6.2. V kalojeme okrem zahustenia kalu dochádza aj k čiastočnému zhomogenizovaniu vyzrážaného kalu z reaktorov s kalom z flotácie a kalom z prania filtrov. Stupeň zahustenia a úroveň zahusteného kalu v kalojeme možno overiť vzorkovacími ventilmi.

Zahustený kal z kalojemu je čerpadlom kalolisu P6.1 podávaný na odvodnenie na komorový kalolis KK1 a čerpadlom kalolisu P6.2 na komorový kalolis KK2. V prípade čerpadiel P6.1, P6.2 ide o kompaktné piestovo-membránové čerpadlá v samoregulujúcom prevedení s prestavením veľkosti zdvihu membrány od snímania tlaku na výtlaku do komorového kalolisu PIT-1 (na výtlaku P6.1), PIT-2 (na výtlaku P6.2). Maximálny konštrukčný tlak komorového kalolisu je 1,5 MPa t. j. pred dosiahnutím tejto hodnoty sa čerpadlá P6.1, P6.2 odstavia a odvodnený kal z kalolisu sa cez sklzové žľaby (L= 3,595 m; Š= 0,73 m; H= 1,2 m) manuálne vyprázdni do výklopných vozíkov (objem 600 l, nosnosť 600 kg) odvodneného kalu. Výklopné vozíky odvodneného kalu sa pomocou vysokozdvižného vozíka vyprázdnia do prekrytých kontajnerov odvodneného kalu umiestnených pod existujúcim prekrytým prístreškom (objem 7m^3).

Komorové kalolisy sú vybavené rozvodnými skrinkami + ovládacími panelmi z ktorých sú ovládané elektrohydraulické uzávery komorových kalolisov. Hladina v kalojeme je monitorovaná spojitou hladinou LIC-16, odpočet výšky hladiny z displeja na prevádzke.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia vyhodnotené nasledovne:

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Zmena navrhovanej činnosti sa realizuje predovšetkým v stavebných objektoch existujúcej neutralizačnej stanice, preto sa nepočíta so záberom pôdy, ide len o rekonštrukciu v rámci existujúceho areálu spoločnosti na pozemku vo vlastníctve navrhovateľa. MŽP SR konštatuje, že zmenou navrhovanej činnosti a z geologickej stavby priamo dotknutého areálu nevyplývajú také dopady, ktoré by nejakým spôsobom mali ovplyvniť stav horninového prostredia. Potenciálnym negatívnym vplyvom na horninové prostredie môže byt v tomto prípade náhodná havarijná situácia (únik ropných látok zo stavebných mechanizmov alebo havária kanalizácie, nesprávna manipulácia s odpadom), ktorej však možno účinne predísť dôsledným

dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Pre zamedzenie znečistenia ropnými látkami je potrebné kontrolovať technický stav mechanizmov, pri úniku ropných látok použiť sorpčné prostriedky a zneškodniť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prislúchajúcich vyhlášok. Prevádzka je a bude realizovaná tak, aby bola v prípade havárie maximálne eliminovaná možnosť kontaminácie horninového prostredia. MŽP SR uvádza názor, že zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vplyv na horninové prostredie.

Vplyvy na klímu a ovzdušie

S ohľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti MŽP SR nepredpokladá vznik výrazného vplyvu na klímu a ovzdušie. Ovzdušie bude ovplyvnené len činnosťou prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel so stavebnými materiálmi počas rekonštrukcie, čo predstavuje mierny dočasný vplyv. Tento vplyv bude krátkodobý a nepravidelný a môže byť minimalizovaný pravidelným čistením ciest a vozidiel a kropením v prípade prašnosti. MŽP uviedlo do podmienok tohto rozhodnutia aj podmienku, ktorá má zabezpečiť maximálne možné zníženie tohto vplyvu.

Vplyvy na ovzdušie počas prevádzky sa javia ako maximálne eliminované tým, že akumulačné nádrže na spracovávané odpadové vody, havarijné nádrže, reaktory ako aj všetky zásobníky chemických reagentov sú uzatvorené. Na ich prekrytí je osadené privzdušňovacie/ odvzdušňovacie hrdlo (nutnosť z dôvodu možnosti plnenia a vyprázdňovania nádrží). Na miešanie obsahu reaktorov pri ich spracovaní sú navrhnuté elektromechanické miešadlá. Množstvo odvzdušneného vzduchu pri ich plnení je zanedbateľné, t. j. navrhovaná prevádzka neutralizačnej stanice po jej rekonštrukcii z pohľadu ochrany ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, vzhľadom na svoj charakter nepredpokladá negatívny vplyv ani dopady na znečisťovanie ovzdušia

Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu

Zmenou navrhovanej činnosti dochádza k rekonštrukcii neutralizačnej stanice zavedením novej modernej technológie, ktorá umožní spĺňať vyššie požiadavky legislatívy na kvalitu vyčistených odpadových vôd aj s perspektívne prísnejšími kritériami s maximálnym možným stupňom monitoringu procesu. Je možné konštatovať, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, resp. rekonštrukciou neutralizačnej stanice môže dôjsť k zníženiu rizika havárií. Z dôvodu prevencie situácií, v ktorých by mohla byť uplatňovaná zásada „znečisťovateľ platí“ v zmysle Smernice 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd, uvádza MŽP SR za účelom sledovania cieľov predmetu a účelu zákona ako aj účelu zisťovacieho konania podľa § 29 zákona do podmienok tohto rozhodnutia aj povinnosti vykonať technické opatrenia, ktoré zabezpečia kontinuálny monitoring vypúšťaných odpadových vôd do zaťažovaného vodného toku Slatina, za účelom zvýšenia dôslednosti pre realizácii a prevádzke zmeny navrhovanej činnosti ako aj udržania vysokej úrovne údržby technologického celku.

Hladina podzemnej vody v miestach realizácie stavby je cca v úrovni -1 až -3 m. Pri rekonštrukcii neutralizačnej stanice sa kladie maximálny dôraz na to, aby realizácia rekonštrukcie neovplyvnila hladinu podzemnej vody.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Vplyv na prírodné prostredie, faunu a flóru sa nepredpokladá vzhľadom na lokalizáciu navrhovanej činnosti (antropogénne pozmenená krajina). Na predmetnej ploche sa nachádza trávny porast bez vzrastlej zelene. Nie je predpoklad negatívneho vplyvu na súčasný stav vegetácie. Nie je potrebný žiadny výrub drevín. Z hľadiska fauny nebude dochádzať k

nepriaznivému vplyvu, môže dôjsť k obmedzenému pohybu malých bezstavovcov, ktoré sa môžu v trávnom poraste vyskytovať. Ich presun je možný do okolitého priestoru, ktorý poskytuje ešte lepšie podmienky pre život.

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma

Na základe informácií uvedených v oznámení o zmene navrhovanej činnosti možno konštatovať, že zmena navrhovanej činnosti, ktorou je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov:

- nebude mať negatívny vplyv na územia a lokality, ktoré sú predmetom ochrany prírodu a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov;
- nebude mať negatívny vplyv na územia európskej sústavy chránených území (Natura 2000);
- nebude mať negatívny vplyv na prvky územného systému ekologickej stability identifikované v širšom dotknutom území a zároveň nebude mať negatívny vplyv na (ekologickú) stabilitu hodnoteného územia;
- nebude mať negatívny vplyv na vodohospodársky chránené územia situované v širšom dotknutom území;
- nebude mať negatívny vplyv na biodiverzitu hodnoteného územia a jeho okolia.

Vplyvy na krajinu – štruktúra a využívanie krajiny, krajinný obraz

Súčasná krajinná štruktúra je výsledkom intenzívnych antropogénnych a prírodných faktorov. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevzniká nový prvok v krajine, preto MŽP SR nepredpokladá výrazný vplyv na stabilitu krajiny. Vzhľadom na rozmery a výšku jednotlivých objektov v posudzovanom území zmena činnosti nevytvorí výraznú vizuálnu bariéru vo vnímaní krajiny. Bude stále súčasťou už existujúceho priestoru prevádzky.

Vplyvy na obyvateľstvo

Existujúci areál prevádzky je situovaný mimo obytnej zóny v priemyselnej časti mesta Hriňová, v bývalých Hriňovských strojárňach a. s.. Nie je predpoklad negatívneho ovplyvnenia obyvateľov mesta.

Stavebná činnosť počas rekonštrukcie je situovaná do existujúceho objektu neutralizačnej stanice, v ktorej sa mení technológia čistenia odpadových vôd. Vplyvy stavebnej dopravy sa prejavia iba miernym zaťažením prístupových komunikácií (II/529) hlukom a exhalátmi. Ich trvanie bude dočasné a nepravidelné. Príspevok emisií z dopravy nebude významný.

Zápach prevádzka neprodukuje a vibrácie nepredstavujú signifikantný výstup z predmetnej činnosti.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, kultúrne hodnoty nehmotnej povahy

Kultúrne a historické pamiatky, ktoré by mohli byť dotknuté vplyvom realizácie a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa v dotknutom území, ani v jeho bezprostrednom okolí nenachádzajú. V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, ani na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.

Vplyvy na archeologické, paleontologické náleziská a významné geologické lokality

Paleontologické, archeologické náleziská, kultúrno-historické hodnoty ani kultúrne hodnoty nehmotnej povahy v záujmovom území nebudú zmenou navrhovanej činnosti ani prevádzkou ovplyvnené. Zmena navrhovanej činnosti sa priamo žiadneho z nich nedotýka a neovplyvní ani pohľady na tieto objekty.

Vplyvy presahujúce štátne hranice

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať závažné vplyvy presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky.

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali stanovisko:

Okresný úrad Detva, odbor krízového riadenia (list č. OU-DT-OKR-2021/000988-002 zo dňa 13. 07. 2021, skrátené znenie) uvádza, že so zmenou navrhovanej činnosti súhlasí a nemá k predloženej dokumentácii žiadne pripomienky.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR akceptuje stanovisko Okresného úradu Detva, odboru krízového riadenia.

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (list č. OU-DT-OSPZ-2021/000964-002 zo dňa 12. 07. 2021, skrátené znenie) vydal súhlasné záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s návrhom vo veci zmeny navrhovanej činnosti a uvádza názor, že nie je potrebné zmenu navrhovanej činnosti ďalej posudzovať podľa zákona.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR akceptuje stanovisko.

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody (list č. OU-DT-OSPZ-2021/000972-002 zo dňa 15. 07. 2021, skrátené znenie) zaslal stanovisko, v ktorom popisuje a sumarizuje technologický návrh uvedený v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, uvádza že posudzovaná lokalita nezasahuje do území, ktoré sú zaradené alebo navrhované na zaradenie do súvislej európskej sústavy chránených území Natura 2000, alebo do chránených území národného významu.

Vyjadrenie MŽP SR: akceptuje stanovisko Okresného úradu Detva, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody.

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (list č. OU-DT-OSPZ-2021/000985-002 zo dňa 16. 07. 2021, skrátené znenie) sumarizuje technické členenie stavby a uvádza, že k zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky a nepožaduje zmenu navrhovanej činnosti ďalej posudzovať podľa zákona.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR uvádza, že berie na vedomie stanovisko a požiadavku Okresného úradu Detva, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva.

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (list č. OU-DT-OSPZ-2021/000962-003 zo dňa 09. 07. 2021, skrátené znenie) sumarizuje technické členenie stavby a podrobnejšie popisuje celý technologický proces čistenia znečistených vôd. Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa vo svojom stanovisku záverom uvádza, že k zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky a nepožaduje zmenu navrhovanej činnosti ďalej posudzovať podľa zákona.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR uvádza, že berie na vedomie stanovisko a požiadavku Okresného úradu Detva, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy.

Banskobystrický samosprávny kraj (list č. 08834/2021/ODDUPZP-2 zo dňa 19. 07. 2021, skrátené znenie) uvádza, že vzhľadom k tomu, že neutralizačná stanica je v území prevádzkovaná od roku 1985 na základe platných povolení, a vzhľadom k skutočnosti, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k modernizácii technológie, so zmenou navrhovanej činnosti súhlasí a nepožaduje ju ďalej posudzovať podľa zákona.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR akceptuje stanovisko Banskobystrického samosprávneho kraja, a súhlasí s názorom, že zmenou navrhovanej činnosti dôjde k modernizácii už existujúcej a povolenej neutralizačnej stanice.

Slovenská inšpekcia životného prostredia (list č. 7919-25628/47-3/2021 zo dňa 13. 07. 2021, skrátené znenie) uvádza, že vzhľadom k skutočnosti že zmena navrhovanej činnosti je definovaná ako tzv. vodná stavba, podľa § 3 písm. c) bod 1. a 2. zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je možné pre túto stavbu vydať súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov, aj keď sa využíva na tento účel. Slovenská inšpekcia životného prostredia v stanovisku uviedla, že v zmysle vyššie uvedeného nie je v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti povoľujúcim ani dotknutým orgánom.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR akceptuje stanovisko Slovenskej inšpekcie životného prostredia, a uvádza, že povoľujúci orgán Okresný úrad životného prostredia v Detve bol oslovený a ku zmene navrhovanej činnosti zaslal pripomienky listom č. OU-DT-OSPZ-2021/000962-003 zo dňa 09. 07. 2021

Okresný riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Zvolene (list č. ORHZ-ZV2-2021/000355-002 zo dňa 20. 07. 2021, skrátené znenie) uvádza, že nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie a nepožaduje zmenu navrhovanej činnosti ďalej posudzovať podľa zákona.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR uvádza, že berie na vedomie stanovisko a požiadavku Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru vo Zvolene.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie obehového hospodárstva (list č. 38122/2021 zo dňa 14. 07. 2021, skrátené znenie) uvádza, že vzhľadom na povahu zmeny navrhovanej činnosti odporúča osloviť so žiadosťou o stanovisko príslušný vecný útvar na úseku ochrany vôd.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR uvádza, že berie na vedomie stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie obehového hospodárstva.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd (list č. 37364/2021 zo dňa 12. 07. 2021, skrátené znenie) uvádza, že zmena navrhovanej činnosti v prípade realizácie technologického riešenia uvedeného v oznámení by mala predstavovať prínos k napĺňaniu environmentálneho cieľa, ktorým je dosiahnutie dobrého stavu vôd podľa Smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd požaduje s ohľadom na predmet zmeny navrhovanej činnosti v procese prípravy, výstavby a následnej prevádzky navrhovanej činnosti dodržiavať opatrenia na zamedzenie prípadného znečistenia dotknutých vodných útvarov, a požaduje dodržiavať platnú legislatívu z oblasti ochrany vôd.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR uvádza, že berie na vedomie stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie vôd. MŽP SR uvádza, že technické opatrenia, ktorými bude môcť byť zabezpečené zamedzenie prípadného znečisťovania dotknutých vodných útvarov sú uvedené ako podmienky realizácie zmeny navrhovanej činnosti v tomto rozhodnutí.

V zákonom stanovej lehote sa ostatné subjekty konania k oznámeniu o zmene nevyjadrili. Podľa § 29 ods. 9 zákona sa uvedené stanoviská považujú za súhlasné.

Od 12. 07. 2021 do 28. 07. 2021 dotknutá obec Hriňová zverejnila informáciu o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli aj na svojom webovom sídle:

https://www.hrinova.sk/aktuality/uradna-tabula-1/

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne nesúhlasné stanovisko. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nebola doručená požiadavka na

posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona. K zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené stanovisko verejnosti.

MŽP SR listom 10298/2021-11.1.2/mš, 39754/2021 zo dňa 22. 07. 2021 upovedomilo v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania, že účastník konania a zúčastnená osoba má možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na adrese MŽP SR.

Možnosť nazrieť do spisu alebo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podľa vyššie uvedeného upovedomenia nevyužil žiadny z účastníkov konania.

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenej z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie oby

vateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použilo MŽP SR Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

MŽP SR dôkladne preštudovalo všetky v zákonom stanovenom termíne doručené stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberalo vyhodnotením a zapracovaním všetkých pripomienok do tohto rozhodnutia. Prípadné vznesené požiadavky od orgánov štátnej správy ich MŽP SR zahrnulo do podmienok tohto rozhodnutia. V rámci zisťovacieho konania nebolo doručené stanovisko od verejnosti.

MŽP SR vyhodnotilo s celkové environmentálne zhodnotenie uvedeným na stranách 5 až 8 tohto rozhodnutia, že vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu predpokladaného rozsahu a intenzity hodnotiť ako málo významné, pričom je ich možné eliminovať za predpokladu dodržania podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ale porovnateľné zaťaženie prostredia s pôvodne posudzovaným stavom. S ohľadom na skutočnosť, že sa jedná o rekonštrukciu a modernizáciu pôvodnej už existujúcej neutralizačnej stanice je možne predpokladať i mierne zníženie rizika havárie, resp. zníženie potenciálneho rizika vzniku negatívnych vplyvov na životné prostredia.

MŽP SR na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov a vhodných technických a bezpečnostných opatrení, nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 správneho poriadku na MŽP SR.

Verejnosť má podľa § 24 zákona právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona. Verejnosť podaním odvolania môže prejaviť záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Barbora Donevová
poverená vykonávaním funkcie
riaditeľa odboru

Doručuje sa (elektronicky):

1. Obec Hriňová, Partizánska 1612, 962 05 Hriňová ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
2. Brantner Eko s. r. o., Pestovateľská 2, Bratislava 821

Na vedomie (elektronicky):

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Banská Bystrica, Jegorovova 29B, 97401 Banská Bystrica
4. Okresný úrad Detva, J. G. Tajovského 1462, 962 12 Detva
5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového hospodárstva, TU
6. Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredia J. G. Tajovského 1462, Detva 962 12
7. Okresný úrad Detva, odbor cestnej dopravy, J. G. Tajovského 1462, 962 12 Detva
8. Okresný úrad Detva, odbor krízového riadenia, , J. G. Tajovského 1462, 962 12 Detva
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen
10. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Zvolen, Lieskovská cesta 500/38,
12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, TU