

Tabuľka č. 5 Tepelný príkon a potreba tepla pre rozvojové zámery ZaD č.3

(Tab.19.4.1.1 b)

FPB	Funkčné využitie	Stav rok 2001 -			NO			VO		
		Počet bytov,	Tepelný príkon	Ročná potr. tepla	Počet bytov,	Tepelný príkon	Ročná potr. tepla	Počet bytov,	Tepelný príkon	Ročná potr. tepla
		m ³	MW	GJ	m ³	MW	GJ	m ³	MW	GJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Bytový fond									
2.3	ZO / RU / IBV				4	0,040	260			
2.9	OU / IBV							71	0,71	4 615
2.12	OU / IBV				2	0,020	130			
2.13	OU / IBV				2	0,020	130			
3.9	OU / IBV				3	0,030	195			
4.3	OU / IBV				10	0,100	650			
II.	Vybavenosť									
2.3	ZO / RU / INT				2 995	0,027	252			
2.5	RÚ / INT				72 000	2,100	16 000			
2.6	RÚ / INT				1 140	0,333	253			
4.5	RÚ / INT				4 950	1,702	1 134			
III.	Výrobné a iné obj.									
4.4	VÚ / PRV				2 650	0,083	626			