



ODOSLANÉ

10 -09- 2021

ODOVZDANÉ

09 -09- 2021

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.**KLM ZV III s.r.o.****Nám. SNP 11****960 01 Zvolen**

Váš list číslo / zo dňa:

Naše číslo:

Vybavuje / linka:

Žilina:

021030860

DJu

9.9.2021

Vec : Nájomné obchodné jednotky, ručná autoumyváreň**k.ú. Veľká Bytča, parc.č. 1633/22,23,73,74,75****- žiadosť o vyjadrenie k možnosti napojenia na verejnú kanalizáciu**

Dňa 11.8.2021 sme od Vás obdržali mapový podklad s vyznačením navrhovanej stavby na uvedených parcelách so žiadosťou o určenie bodu napojenia na verejnú kanalizáciu (VK).

K predloženej žiadosti o vyjadrenie k možnému bodu napojenia na VK Vám zasielame nasledovné stanovisko:

- 1/ Odkanalizovanie navrhovanej stavby je možné riešiť zaústením do jednotného kanalizačného zberača (VK) BT DN 400, ktorý prechádza riešeným územím. Napojenie riešiť kanalizačnou prípojkou (KP) PVC DN 150,200 do potrubia kanalizácie vodotesnou odbočkou 400/150 (200), v prípade napojenia KP nad DN 250 zaústenie riešiť do revíznej šachty na VK. Dimenziu kanalizačnej prípojky navrhnúť na množstvo odvádzaných O.V. Na KP do 10m od bodu zaústenia a v lomoch potrubia osadiť revízne šachty (RŠ) PVC DN 400 resp. DN 600.
- 2/ V nadväznosti na dispozičné riešenie napájanej nehnuteľnosti, na miestne a terénne podmienky môže byť bod pripojenia na VV riešený v intervale šírky nehnuteľnosti.
- 3/ Situáciu M 1:1000 ako informatívny zakres s určením bodu napojenia na VK ako aj všeobecné podmienky napojenia Vám v prílohe zasielame.
- 4/ Ďalší stupeň PD s návrhom KP predložiť na odsúhlasenie.

Toto vyjadrenie je platné 24 mesiacov od dátumu vydania.

S pozdravom

SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.

Bôrcká cesta 1960

010 57 ŽILINA

Ing. Jozef Lučivňák
investičný riaditeľ

Príloha: mapový podklad situácia z LIDS M 1:1000

všeobecné obchodné podmienky napojenia

5/ Ďalší stupeň PD s návrhom VP predložiť na odsúhlasenie.

Toto vyjadrenie je platné 24 mesiacov od dátumu vydania.

S pozdravom

SEVEROSLOVENSKE
VODARNE A VEŽNÍČNICE, a.s.
Banská Bystrica
010 57 20 00

Ing. Jozef Lučivňák
investičný riaditeľ

Príloha:

- mapový podklad
- situácia z LIDS M 1:1000
- všeobecné obchodné podmienky napojenia