



LEGENDA JESTVUJÚCICH INŽ. SIETÍ

- ELEKTRICKÝ NN ROZVOD PODZEMNÝ
- EL ROZVOD SLABOPRÚDY PODZEMNÝ
- KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ
- VEREJNÝ VODOVOD
- STL DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD
- HRANICA RIEŠENÉHO POZEMKU

NAVRHOVANÉ INŽINIERSKE SIETE

- SO 05 01 ROZŠÍRENIE STL DISTRIBUČNÉHO PLYNOVODU PN 400kPa
- SO 05 02 STL PRIPOJOVACIE PLYNOVODY, PN400kPa
- HUP -HLAVNÝ UZÁVER PLYNU

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VODOROVNÉ A ZVISLÉ VZDIALENOSTI PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ V m 1) PODLA STN 73 6005

| DRUH VEDENIA   | SIL. KÁBEL OZNAM. KÁBEL |     | VODOVOD |     | KANALIZÁCIA |      |
|----------------|-------------------------|-----|---------|-----|-------------|------|
|                | A                       | B   | A       | B   | A           | B    |
| PLYN. -DO SkPa | 0,4                     | 0,1 | 0,4     | 0,1 | 0,5         | 0,15 |
| STL -DO 300kPa | 0,6                     | 0,1 | 0,4     | 0,1 | 0,5         | 1,0  |

- 1) VZDIALENOSTI SA MERAJÚ MEDZI VONKAJŠÍM PLOVCHOM POTRUBÍ
- A- VODOROVNÁ VZDIALENOSŤ PRI SÚBEHU VEDENÍ
- B- ZVISLÁ VZDIALENOSŤ PRI KRIŽOVANÍ VEDENÍ

UPOZORNENIE

I.S. SIETE SÚ ZAKRESLENÉ LEN INFORMATÍVNE. STAVEBNÍK JE PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁC, POVINNÝ ZABEZPEČIŤ ICH PRESNÉ VYTÝČENIE! PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MIN. VZDIALENOSTI V HORIZONTÁLNOH A VO VERTIKÁLNOH SMERE PODLA STN 73 6005.

|                         |                                                                               |                                                          |                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Zodp. projektant stavby | Ing. arch. Róbert Saradin                                                     | Ing. L. Kubíková<br>Sládkovičova 655/44<br>Pov. Bystrica | Číslo<br>kópie    |
| Zodp. projektant dielu  | Ing. Kubíková                                                                 |                                                          |                   |
| Investor:               | OBEC STUPNÉ, 018 12 STUPNÉ 218                                                |                                                          | aut. ing. 2240*14 |
| Názov                   | STUPNÉ, okres Považská Bystrica<br>VÝSTAVBA IBV + TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA    |                                                          |                   |
| k.ú.                    | LOKALITA: DLHÉ, par.č. KN-C 749/73-74, 79-78, 85-86, KN-C 950-1120, 1123-1144 |                                                          | Stupeň pr. UR     |
| Objekt                  | SO. 05 01. STL DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD , PN 400kPa                               |                                                          | Dátum 10/2021     |
|                         | SO. 05 02. STL PRÍPOJOVACIE PLYNOVODY , PN400kPa                              |                                                          | Formát A4         |
| Obsah                   | SITUÁCIA STL DISTRIBUČNÉHO PLYNOVODU                                          |                                                          | č. výkr. P-01     |