SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE

Jadrová bezpečnosť
Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Ministerstvo životného prostredia SR
Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra č. 1
812 35 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Mochovce
5142/2022-11.1.2/sr 31.1.2022	SE/2022/008160/Ga	Molnár /036 639 2579 Líška /036 639 3192 Gálová /036 636 3524	28.2.2022

Vec
Zapracovanie pripomienok k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti - IPR M 51802 „SO 510/1-01 Základy transformátorov, zberná nádrž olejov ZN01“ JE EMO 1,2

Listom zn. SE/2022/002653/Ga zo dňa 19.1.2022 SE, a. s., zaslali oznámenie o zmene navrhovanej činnosti IPR M 51802 „SO 510/1-01 Základy transformátorov, zberná nádrž olejov ZN01“ JE EMO 1,2.

MŽP SR listom zn. 5142/2022-11.1.2/sr zo dňa 31.1.2022 nám zaslano upovedomenie o začatí konania.

Na základe pripomienok obvodného úradu životného prostredia v Leviciach k oznámeniu Vám zasielame opravenú projektovú dokumentáciu a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. Pripomienky sa týkali objemu nádrže a parcelného čísla.

Zmena/doplnenie v rozsahu:
Str.2 „**pôvodné znenie“** Pridaním novej olejovej nádrže sa zvýši objem pôvodnej nádrže o 95,6 m^3.
Str.2 „**nové znenie“** Pridaním novej olejovej nádrže sa zvýši objem pôvodnej nádrže o 108,5 m^3.
Str.17 „**pôvodné znenie“** Pridaním novej olejovej nádrže sa zvýši objem pôvodnej nádrže o 95,6 m^3 na celkový objem 154,64 m^3 .
Str.17 „**nové znenie“** Pridaním novej olejovej nádrže sa zvýši objem pôvodnej nádrže o 108,5 m^3 na celkový objem 167,54 m^3 .

Upozornenie:
Táto dokumentácia obsahuje citlivé informácie podľa zákona č.541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumentácia sa nezverejňuje podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.

[redacted]

Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy
1. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (9 ks),
2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie IPR M 51802 – SO510/1-01 Základy transformátorov olejových nádrží na 1. a 2.bloku EMO k existujúcim nádržiam ON-1 a ON-2 (CD),
3. CD.

Na vedomie
54020, 52010, 20310