

*Komisia pre schvaľovanie množstiev
podzemných vôd*

Bratislava, 25. februára 2022

Ev.č. : 12026/2022

Sp.č. : 4054/2022-5.1

Vybavuje: RNDr. J. Gavurník

Zápis

zo **189.** rokovania Komisie pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd (ďalej len „Komisia“), uskutočneného dňa 09.02.2022 v budove MŽP SR na Bukureštskej ul. 4 v zasadacej miestnosti na 3. poschodí v kombinácii s formou on-line pripojenia.

Bod 9 programu:

Prerokovanie záverečnej správy: **„Dolné Vestenice – vrty HV-4 a HV-5 - výpočet množstva podzemných vôd“.**

Objednávateľ : Hydromeliorácie, š.p.
Zhotoviteľ : HYDRANT, s.r.o., Bratislava
Zodpovedný riešiteľ : RNDr. Ján Antal
Expert : RNDr. Erika Beňáková

Závery z posúdenia vyššie uvedenej záverečnej správy Komisiou sú uvedené v prílohe č. 8 tohto zápisu.

Príloha č. 8
k zápisu z 25.2.2022

Závery z posúdenia záverečnej správy
„Dolné Vestenice – vrty HV-4 a HV-5 - výpočet množstva podzemných vôd“

Komisia pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd pri Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky na svojom 189. rokovaní dňa 9.februára 2022 prerokovala záverečnú správu **„Dolné Vestenice – vrty HV-4 a HV-5 - výpočet množstva podzemných vôd“**, s podmienkou vykonania opráv v zmysle pripomienok experta a členov komisie.

Komisia schválila pre vrty HV-4 a HV-5 na lokalite Dolné Vestenice využiteľné množstvo podzemnej vody v kategórii B nasledovne:

Vodárenský zdroj	Q (l.s ⁻¹)	Minimálna úroveň hladiny PzV (m n.m.)
Dolné Vestenice – vrt HV-4	10,0	
Dolné Vestenice – vrt HV-5	10,0	

Komisia požaduje doplniť do záverečnej správy prepočítané a upresnené minimálne úrovne hladiny podzemnej vody.

Zodpovedný riešiteľ doručí na sekretariát komisie na MŽP SR výtlačok opravenej záverečnej správy spolu s jej elektronickou verziou (CD) a záznam o kontrole vykonaných opráv (podpísaný zodpovedným riešiteľom a expertom).

Tajomníkovi komisie zašle elektronickou poštou stručný (maximálne 3-stranový) text obsahujúci prehľad prírodných pomerov skúmaného územia, realizovaných prác a ich výsledkov (vrátane polohopisných súradníc oboch vrtov v súradnicovom systéme S-JTSK) a zhrnutie výpočtu množstva podzemnej vody.

Termín vykonania opráv: 09.03.2022

Rozdeľovník:

1. zhotoviteľ,
2. členovia komisie