OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Záhradnícka 6, 945 01 Komárno

Číslo spisu
OU-KN-OSZP-2022/000514-013

Komárno
25. 02. 2022

Okresný úrad Komárno
odbor starostlivosti o životné prostredie
Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
Toto rozhodnutie je právoplatné
dňom 04. 04. 2022
dňa 06. 04. 2022

Rozhodnutie

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správneho poriadku") a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), rozhodol podľa § 29 ods. 11 zákona a § 46 a § 47 správneho poriadku po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Kolárovo – obnova a dobudovanie kanalizácie" navrhovateľa Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4 , 949 60 Nitra, IČO : 36 550 949, takto:

Výrok

Zmena navrhovanej činnosti „Kolárovo – obnova a dobudovanie kanalizácie" uvedená v predloženom oznámení o zmene, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území Kolárovo

sa nebude posudzovať podľa zákona.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona sa určujú nasledujúce podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:

1. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie je potrebné doplniť o zmierňujúce opatrenia z hľadiska nutných výrubov:
- O návrh a realizáciu stavebného objektu (SO) Sadových úprav ako neoddeliteľnej súčasti projektovej dokumentácie v ďalších stupňoch projekčnej a realizačnej prípravy obnovy kanalizácie ako aj vybudovania a prevádzkovania fungujúcej ČOV.

- SO Sadových úprav by mal byť vyhotovený na základe zamerania a inventarizácie všetkých drevín v rozsahu 8 m od osi navrhovaných nových a rekonštruovaných podzemných vedení riešených v rámci obnovy kanalizácie (t.j. 4 m na každú stranu). Stromy by mali byť číselne zhodne označené aj v tabuľkách, mapovej časti ako aj v teréne.

- Výrubový plán musí podrobne popísať a zároveň navrhnúť aj patričnú náhradnú výsadbu s jednoznačnačnou lokalizáciou, s druhovým aj kvalitatívnym návrhom drevín, (druh, veľkosť spôsob výstaby), v minimálnom rozsahu 2,5 kusov stromov za každý jeden vyrúbaný strom a 1,5 m2 kríkových porastov za každý 1 m2 vyrúbaných kríkov.

- Výsadba drevín v minimálnom rozsahu 50 % by sa mala navrhnúť v danej lokalite prípadných výrubov.