



FAKERNÝ ODTIEŇ VRCHNÉHO NÁTERU IUPČÍ INVESTOP

POZDĽŽNY DRENÁŽNY KANÁLIK
— DRENÁŽNY PLASTBETÓN 8/16
ZAÚSTENÝ DO ODVODŇOVAČOV A
ODVODNENIA IZOLÁCIE

2 ks

- 1) ODVODNENIE MOSTA TVORÍ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ODVODNENIA.
- 2) PRE DRENÁŽNY PLASTBETÓN SA POUŽÍJE RIČNÉ KAMENIVO FR. 8/16 mm.
- 3) SYSTÉM ODVODNENIA MUŠÍ SPLŇAŤ VŠETKY POŽIADAVKY Tešp 02 MINIMÁLNE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE - MOSTNÉ OBJEKTY - ČASŤ 5 ODVODNENIE, TP 063 ODVODNENIE MOSTOV NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH A TP068 PROTIKORÓZNA OCHRANA OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MOSTOV.
- 4) PODROBNÉ SPRACOVANIE ODVODNENIA BUDE SÚČASŤOU VTD, KTORÉ SPRACUJE ZHOTOVITEĽ A PREDLOŽÍ NA ODSÚHLASENIE AUTORSKÉMU DOZORU.

The diagram illustrates the construction details for a drainage system. Key components and labels include:

- Dimensions:** Horizontal dimensions at the top show offsets of 100, 70, and 250 units from a central axis.
- Slopes:** A 2.5% slope is indicated for the surface leading to the drain.
- Drainage Components:**
 - TRVALO PRUŽNÁ ZÁLIEVKA S PREDTESNENÍM ŠÍRKY 20mm**: Flexible waterproofing membrane with a 20mm pre-seal.
 - MRIEŽKA Z NEHRDZAVEJÚCEHO MATERIÁLU RESP. 2xSKLOTKANINA**: Stainless steel grate or fiberglass mesh.
 - DRENÁŽNY PLASTBETÓN FRAKCIE 8/16**: Drainage concrete with a fraction of 8/16.
 - PLASTMALTA HR.10mm**: Plastic mortar layer, 10mm thick.
 - IZOLÁCIA NAIP NATAVENÁ NA ODVODŇOVACIU TVAROVKU**: Melting-point insulation applied to the downpipe.
 - KAPSA V MOSTOVKE HĽBKÝ 20 mm V MIESTE OSADENIA TVAROVKY**: Capsule in the bridge, depth 20 mm at the fitting location.
 - ÚPRAVA PRE ODKVAPKÁVANIE VODY**: Modification for water dripping.
- Pipes and Structure:**
 - OS ODVODŇOVANIA (ÚŽIBIE)**: Downpipe (service).
 - OS OSADENIA TVAROVKY**: Pipe for fitting the grate.
 - RÍMSA**: Sill.
 - ODVODŇOVACIA TVAROVKA DN50 Z NEHRDZAVEJÚCEHO MATERIÁLU OSADENÁ DO VRSTVY PLASTMALTY**: DN50 stainless steel downpipe installed in a plastic mortar layer.
 - PVC RÚRA DN80 OSADENÁ V NOSNEJ KONŠTRUKCII**: PVC pipe DN80 installed in the load-bearing structure.
- Other Labels:**
 - 51**: Reference number for the flexible waterproofing.
 - 400x400**: Dimensions of the drainage area.
 - 160x160**: Dimensions of the downpipe opening.
 - MIN 150**: Minimum height dimension.

ODVODŇOVACIA TVAROVKA DN50
Z NEHRDZAVEJÚCEHO MATERIÁLU
OSADENÁ DO VRSTVY PLASTMALTY

PVC RURA DN80 USAĐENA
V NOSNEJ KONŠTRUKCII

KAPSA V MOSTOVKE HLĚBKÝ 20 mm
V MÍSTĚ OSADĚNÍ TVAROVKY

ÚPRAVA PRE ODKVAPKÁVANIE VODY

201-00

VYPRACOVANÉ: Ing. Ján Juhás		HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. Michal Maťuška		ZHOTOVITEĽ:	
ZOD. PROJEKTANT: Ing. Michal Maťuška		TECH. KONTROLA: Ing. Michal Maťuška		EP Projekt s.r.o. Mlynská 28 Košice	
OBJEDNÁVATEĽ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice					
KRAJ: VÚC Košický samosprávny kraj		OKRES: Michalovce			
STAVBA: REKONŠTRUKCIA MOSTA M721 CEZ POTOK SOKOLOVSKÝ PRED OBCOU JOVSA				ČÍSLO ZÁKAZY:	
				STUPEŇ:	
				DÁTUM:	
				FORMÁT:	
				MIERKA:	
PRÍLOHA: ODVODNENIE				ČÍSLO PRÍLOHY:	
				SÚPRAVA:	