



FABIAM & VAŇKO, s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica

Váš list / zo dňa

1910/21

Naše číslo

CS SVP OZ PN 8788/2021/03
CZ 38718/210/2021

Vybavuje / linka

Ing. Sedláková/305
Ing. Benko

Piešťany

15.11.2021

Vec

Handlová - „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová, Stavba 2 : Vonkajšie rozvody tepla“, stanovisko k územnému rozhodnutiu

Dňa 9.11.2021 bola Odštepnému závodu Piešťany odstúpená zo Správy povodia hornej Nitry v Topoľčanoch Vaša žiadosť o vyjadrenie k stavbe „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová, Stavba 2 : Vonkajšie rozvody tepla“ pre účely vydania územného rozhodnutia a zároveň nás žiadate o udelenie výnimky pri súbahu vedenia s vodným tokom v ochrannom pásme vodného toku. K stavbe sme sa vyjadrovala Správa povodia hornej Nitry v Topoľčanoch listom č. CS SVP OZ PN 6410/2021/2 zo dňa 2.8.2021, v ktorom požadovali doplniť a prepracovať PD v zmysle uvedených podmienok.

Predmetom navrhovanej stavby je výstavba nových vonkajších podzemných, rozvodov tepla, ktoré zabezpečia dodávku tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody z uvažovaného nového kombinovaného zdroja tepla a elektriny v areáli HBP Prievidza Baňa Handlová (Stavba 1-rieši samostatnú PD) pre objekty v súčasnosti vykurované samostatnými okrskovými a objektovými plynovými kotolňami. Stavbou podľa prepracovanej PD dôjde k súbehu a 6-krát ku križovaniu vodohospodársky významného vodného toku Handlovka, 1-krát ku križovaniu drobného vodného toku Mlynský potok a 1-krát ku križovaniu drobného vodného toku Struhár, ktoré sú v správe našej organizácie.

Na základe doplnenej PD križovania vodných tokov sú riešené buď umiestnením vedenia na existujúce premostenia, na výtokovej strane premostenia, alebo umiestnením na existujúcu samonosnú podpernú konštrukciu. Pri štyroch križovaniach bude vybudovaná nová samonosná podperná konštrukcia, ktorá je navrhnutá na bezpečné prevedenie prietoku $Q_{100} + 0,5$ m bezpečnosť na základe hydrologických údajov od SHMU. V prípade prítokov Handlovky boli pri navrhovaní použité prietokové údaje Handlovky.

Ako správca vodných tokov dávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

- Navrhovanou stavbou dôjde k súbehu a križovaniam s vodnými tokmi: 6-krát ku križovaniu upraveného vodohospodársky významného vodného toku Handlovka (číslo vodného toku 516, číslo hyd. poradia 4-21-11-1877), 1-krát ku križovaniu drobného vodného toku Mlynský potok (číslo vodného toku 572, číslo hyd. poradia 4-21-11-2026) a 1-krát ku križovaniu drobného vodného toku Struhár (číslo vodného toku 567, číslo hyd. poradia 4-21-11-2016).
- Ochranné pásmo predmetných tokov je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti 6,0 m od brehových čiar pri vodohospodársky významnom vodnom toku a 4,0 m pri drobnom toku.
- V ochrannom pásme nie je prípustné stavenie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súběžných inžinierskych sietí. Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s príslušnými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príslušného územia.
- K navrhovaným križovaniam nemáme zásadné pripomienky.
- So zavesením potrubia na mostné konštrukcie musí súhlasiť ich vlastník.
- Navrhovaná trasa rozvodov v súbehu s vodnými tokmi je v niektorých úsekoch vedená v ochrannom pásme vodného toku. Jedná sa o úsek v situácii označené **S1 - cca 2,0 m (47,0 m)** od brehovej čiar, neoznačený medzi križovaním **K2-K3 - cca 1,0 m** od brehovej čiar, označený **S2 - cca 2,0 m (58,0 m)** od brehovej čiar, označený **S3 - na brehovej čiare (84,0 m)**, označený **S4 - cca 1,0 m (72,0 m)** od brehovej čiar a označený **S5 - cca 1,0 m (64,0 m)** od brehovej čiar.

- Keďže sa jedná o upravený vodný tok a vzhľadom na stiesnené pomery v intraviláne mesta nie je možné v mieste všetkých úsekoch dodržať vzdialenosť uloženia potrubia za ochranné pásmo toku, správca tokov súhlasí s uložením potrubia z časti v ochranných pásmach tokov za podmienky, že na uloženie potrubia v ochrannom pásme bude **uzatvorená dohoda o uložení potrubia v ochrannom pásme vodných tokov** s našou organizáciou.
- Dohodu je potrebné uzatvoriť do vydania kolaudačného rozhodnutia.
- Požadujeme trasy potrubí viesť v čo najväčšej možnej vzdialenosti od brehov vodných tokov.
- Začatie prác oznámiť zástupcovi našej organizácie (úsekový technik M. Ďuriš - tel. 0914 794689) a počas prác v blízkosti tokov sa riadiť jeho pokynmi. Porušený terén v ochrannom pásme vodného toku požadujeme vrátiť do pôvodného stavu.
- Do koryta vodného toku počas výstavby neukladať stavebný materiál.
- Po zriadení stavby požadujeme miesta križovaní a súbehov nami spravovaného majetku zamerať a porealizačné zameranie v digitálnej podobe (vo formáte DWG, DGN) odovzdať nášmu zástupcovi.
- Na využitie pozemkov v správe SVP, š.p. Banská Štiavnica bude potrebné majetkoprávne vysporiadanie na odbore správy majetku OZ Piešťany (v prípade akýchkoľvek informácií kontaktovať mailom marcela.strakosova@svp.sk).
- K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie - situačný výkres, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p.
- Správca vodných tokov nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona.
- Požadujeme pred realizáciou stavby predložiť realizačný projekt na vyjadrenie na Správu povodia hornej Nitry v Topoľčanoch.
- Ku kolaudácii žiadame prizvať zástupcu našej organizácie.

PD si ponechávame na služobné účely.

Platnosť tohto stanoviska je maximálne 2 roky.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
 štátny podnik
 Odštepny závod Piešťany
 Nabrežie Ivana Krasku 3/834
 921 00 Piešťany -9-

Ing. Ladislav Glinda
 riaditeľ
 Odštepného závodu Piešťany

Na vedomie: SPHN Topoľčany