

Príloha č.12

LEGENDA POZDEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ:


VODOVODY V SPRÁVE SHVPŠ
KANALIZÁCIE V SPRÁVE SHVPŠ
PLYNOVOD STL V SPRÁVE SPP
PLYNOVOD NTL V SPRÁVE SPP
ELEKTRICKÉ VEDENIA VN V SPRÁVE SSD
ELEKTRICKÉ VEDENIA NN V SPRÁVE SSD
KOMUNIKAČNÉ KABELE V SPRÁVE ORANGE
KOMUNIKAČNÉ KABELE V SPRÁVE T-COM

UPOZORNENIE:
ZAKRESLENIE EXISTUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ JE LEN PŘIBLIŽNÉ.
INVESTOR JE PŮVINNÝ PŘED ZAČATÍM STAVBY ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE
VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ V DOTKNUTOM ÚZEMÍ.

LEGENDA TEPELNÝCH SIETÍ:

- NAVRHOVANÉ PRIMÁRNE TEPELNÉ VEDENIE PODZEMNÉ (2x POTRUBIE PŘEDIZOLOVANÉ) VEDENÉ V NOVEJ TRASE, OS ROZVODU
NAVRHOVANÉ PRIMÁRNE TEPELNÉ VEDENIE PODZEMNÉ (2x POTRUBIE PŘEDIZOLOVANÉ) VEDENÉ V TRASE EXIST. PODZEMNÝCH KANÁLOV
NEFUNKČNÝCH PARNÝCH RESP. TEPOLOVÝCH, OS ROZVODU
NAVRHOVANÉ PRIMÁRNE TEPELNÉ VEDENIE NADZEMNÉ (2x POTRUBIE PŘEDIZOLOVANÉ) VEDENÉ V NOVEJ TRASE, OS ROZVODU
EXISTUJÚCE SEKUNDÁRNE TEPELNÉ VEDENIE PODZEMNÉ (2x POTRUBIE PŘEDIZOLOVANÉ), FUNKČNÉ
EXISTUJÚCE PODZEMNÉ BETÓNOVÉ TEPELNÉ KANÁLE SEKUNDÁRNE, NEFUNKČNÉ
EXISTUJÚCE PODZEMNÉ BETÓNOVÉ TEPELNÉ KANÁLE PRIMÁRNE (PARNÉ), NEFUNKČNÉ
NADZEMNÉ PRIMÁRNE (PARNÉ) TEPELNÉ VEDENIE, NEFUNKČNÉ/ZDEMONTOVANÉ
- EXISTUJÚCE NÁPOJOVANÉ PLYNOVÉ KOTOLNE (9 KS)
V PŘESTORCH KOTOLNÍ: BUDE INŠTALOVANÁ TECHNOLOGIA TLAKOVO NEZÁVISLÝCH VÝMENNÍKOVÝCH STANÍC TEPLA
(DOSKOVÉ VÝMENNÍKY S PŘÍSLUŠENÝMI ČEZ KTŮRÉ BUDÚ NAVRHOVANÉ ROZVODY S NOVÝM ZDROJOM IV AREÁLI BANE)
PŘEPOJENÉ DO SÚSTAVY ČZT HANDLOVÁ
- NAVRHOVANÁ VÝMENNÍKOVÁ STANICA ZDROJA TEPLA, PŘIPOJENÁ NA ZDROJ TEPLA-KOTOLŮŇ NA DŘEVNÝ ŠTEPKU + 2xKGJ,
KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRINY
STANICA BUDE UMÍSTĚNÁ V PŘESTORCH EXISTUJÚCÍJ TECHNOLOGICKÉJ BUDOVY
VÝHĚDOVO BUDE ZDROJ TEPLA DOPLNĚNÝ O CYKLUS ORC (KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRINY,
PALIVOVÁ ZÁKLADNA: DŘEVNÁ ŠTEPKA (OZE)

- K.. KŘIŽOVANIE NAVRHOVANÝCH TEPELNÝCH ROZVODOV S VODNÝM TOKOM
KŘIŽOVANIA K1 AŽ K8
- S.. EXISTUJÚCE ŠÁCHTY V TRASE NAVRHOVANÝCH
ROZVODOV, ŠÁCHTY BUDÚ V POTREBNEJ MIERE
VÝBUDOVANÉ A ZASYPANÉ



M 1:2500