

Okresný úrad Rimavská Sobota

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

KÓPIA

Okresný úrad Rimavská Sobota
Odbor starostlivosti o ŽP
Úsek posudzovania vplyvov

Váš list číslo/zo dňa
OU-RS-OSZP-2022/013864-002
23.08.2022

Naše číslo
OU-RS-OSZP-2022/013904-002

Vybavuje/linka
Ing. Demjenová/ 096168 2969
Monika.Demjenova@minv.sk

Miesto
21.08.2022
Rimavská Sobota

Vec

Stanovisko k oznámeniu o zámere navrhovanej činnosti: „**Nemocnica novej generácie Rimavská Sobota**“ v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, ako dotknutý orgán v zmysle § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“), k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: „**Nemocnica novej generácie Rimavská Sobota**“ dávame v zmysle § 29 ods. 9 zákona EIA nasledovné stanovisko:

Navrhovateľ: **Digital Park II**
Sídlo: Eisteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 960 884
Spracovateľ zámeru: ENVIRO SEVICES s.r.o., Ing. Jana Marcinková, konateľka
Sídlo: Pražská 4, 040 11 Košice
IČO: 45 633 401

Opis navrhovanej činnosti:

Predmetom činnosti je výstavba Nemocnice novej generácie v Rimavskej Sobote na pozemkoch p.č. CKN 1023/3, 1028/1, 1028/2, 1028/3, 1028/27, 4007/11, 4011, 583/1, 573/2. ktorá zabezpečí komplexnú modernizáciu medicínskeho prostredia z technologického a stavebno-technického hľadiska. Výstavba zabezpečí presun poskytovania akútnej medicíny do jedného komplexného pavilónu. Ide o oddelenia: neurologické, interné, rádiologické, chirurgické, gynekologické, onkologické, anesteziologicko-intenzívne, operačné sály chirurgické a gynekologické, pracovisko informácií. Bude vybudovaný komplexný urgentný príjem s priamym prepojením na rádiodiagnostické oddelenie a anesteziologicko-intenzívne oddelenie. V rámci uskutočniteľnosti projektu výstavby nemocnice novej generácie je potrebné vykonať asanácie objektov, ktoré sú nedostavané a nevyužívané od roku 1998. Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 01 Hlavný objekt
SO 02 Komunikácia a spevnené plochy
SO 03 Dopravné značenie
SO 04 Prípojka NN
SO 05 Káblový rozvod NN
SO 06 Vonkajšie osvetlenie
SO 07 Areálový vodovod
SO 08 Areálová kanalizácia



OKRESNÝ
ÚRAD
RIMAVSKÁ SOBOTA

Telefón
+421/47 5603 711

Fax
+421/47 5603 722

E-mail
oszp.rs@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

SO 09 Areálový plynovod
 SO 10 Telefónna a optická prípojka
 SO 11 Sadové a terénne úpravy
 SO 13 Prvky drobnej architektúry
 SO 14 Odľučovač ropných látok
 SO 15 Retenčná nádrž

PS 01 Medicínska technika a zariadenia
 PS 02 Vzduchotechnika a chladenie
 PS 03 Meranie a regulácia
 PS 04 Výtahy a plošiny
 PS 05 Kotolňa
 PS 06 Záložný zdroj
 PS 07 Kyslíková stanica – rozšírenie
 PS 08 Kompresorová a vákuová stanica
 PS 09 Parkovací systém
 Počet parkovacích miest: 188 stojísk.

Nakladanie s vodami:

Súčasný stav:

Splaškové vody – existujúce objekty sú odkanalizované do verejnej kanalizačnej siete mesta (prevádzkovateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.)

Dažďové vody zo striech a z spevnených plôch sú odvádzané do mestskej kanalizačnej siete. V areáli je jestvujúci funkčný odľučovač ropných látok

Navrhovaný stav:

- *Zásobovanie vodou* - z verejného vodovodu. $Q_{\text{ročné}} = 87\,228,25 \text{ m}^3/\text{rok}$
- *Odkanalizovanie* – stavba je odkanalizovaná jednotnou kanalizáciou do mestskej kanalizačnej siete, ktorá bude odvádzat' splaškové odpadové vody a dažďové vody zo spevnených plôch prečistené na odľučovači ropných látok. Dažďové vody zo striech budú zachytávané v retenčnej nádrži.

Aby nedošlo k razantnému navýšeniu množstva odtekajúcich zrážkových vôd z navrhovaného areálu, je potrebné vybudovať systém vodozádržných opatrení – retenčnú nádrž, ktorá počas privalových dažďov zabezpečí propoprné zachytenie a akumuláciu zrážkových vôd. Zadržaná voda sa ďalej využije v areáli nemocnice na zavlažovanie, polievanie a pod.

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, ako dotknutý orgán v zmysle § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“), k zmene navrhovanej činnosti dávame v zmysle § 29 ods. 9 zákona EIA nasledovné

stanovisko:

Navrhovaná činnosť neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia a nebude mať vplyv na kvantitatívne a kvalitatívne pomery povrchových a podzemných vôd. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie na úseku ochrany vôd. K predloženému zámeru máme nasledovné pripomienky:

1. Odkanalizovanie stavby doporučujeme riešiť delenou kanalizáciou ako je to riešené v súčasnom stave, t.j.
 - splaškové odpadové vody odvádzať verejnou splaškovou kanalizáciou s vyústením na mestskú ČOV v prevádzke StVPS a.s. Banská Bystrica
 - vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch prečistené na ORL odvádzať do dažďovej kanalizácie mesta s vyústením do povrchových vôd, do vodného toku Rimava.
2. Pri vykonávaní činnosti dodržať § 39 (Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vodný zákon a vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
3. Riziko kontaminácie podzemnej a povrchovej vody následkom realizácie navrhovanej činnosti existuje v súvislosti s možnosťou vzniku neštandardných situácií, uvoľnenie palív a olejov z motorových vozidiel následkom nehôd, zlého technického stavu vozidiel a podobne. V štádiu výstavby a prevádzky je potrebné zabezpečiť, aby z nasadených strojov a zariadení nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok, najmä ropných látok do pôdy s následnou možnou kontamináciou podzemných vôd.
4. Dažďovú kanalizáciu a súvisiace objekty (ORL, retenčnú nádrž), ktoré sú vodnými stavbami v súlade s § 52 ods. 1 vodného zákona povoľuje tunajší orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 26 vodného zákona.
5. Stavebné povolenie na vodnú stavbu možno vydať len, ak je vydané povolenie na osobitné užívanie vôd, alebo sa povolenie na osobitné užívanie vôd povoľuje najneskôr so stavebným povolením: je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.

Po preskúmaní predloženého zámeru a súladu s Prílohou č. 8 zákona EIA, ktorý udáva zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie, Kapitola 9:Infraštruktúra, položka č. 16 Projekty rozvoja obce, Časť B (zistovacie konanie), tunajší orgán štátnej vodnej správy z hľadiska ochrany vodných pomeroz nepožaduje predložený zámer posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Ing. Vladimír Š á n d o r
vedúci odboru