

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NOVÝCH ZÁMKOCH

Komárňanská cesta 15, 940 01 Nové Zámky

Okresný úrad Nové Zámky
Odbor starostlivosti o životné
prostredie
Podzámska 25
940 02 Nové Zámky

Váš list číslo/zo dňa
08. 08. 2022
244/2022

Naše číslo
ORHZ-NZ-2022/000663-002

Vybavuje/linka
kpt. Ing. Soňa Szomorová

Nové Zámky
12. 08. 2022

Vec
Územný plán obce Kmeťovo
- stanovisko

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch na základe doručenej Správy o hodnotení v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) ako dotknutý orgán štátnej správy požaduje zapracovať nasledovné pripomienky:

1. Žiadame v dokumente akceptovať ustanovenia vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a pre potrebu zabezpečenia množstva požiarnej vody je potrebné vychádzať z platnej STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov.
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch žiada v nových územiach, resp. v rámci rekonštrukcií jestvujúcich vodovodov v jestvujúcom území obce navrhovať a inštalovať na vodovodných radoch najmenej menovitej svetlosti DN 80 nadzemné hydranty pre plnenie cisterien oprávnených osôb. Podzemné hydranty je možné realizovať len vtedy, ak nie je možné navrhnuť nadzemný hydrant v súlade s § 8 ods. 6 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

pplk. Mgr. Jaroslav Sekereš
vymenovaný na zastupovanie riaditeľa
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Nových Zámkoch



OKRESNÉ
RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO
ZBORU V NOVÝCH ZÁMKOCH

Telefón
+037/6416 354

E-mail
sona.szomorova2@minv.sk [mailt](mailto:o:abc.svs@minv.sk)
o:abc.svs@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866