



1.2.1.1.
1.2.1.

2.1.2.11
ES LUČIVNÁ
110/22 kV

2.1.1.1.
3x3

2.2.2.2.5

LEGENDA

STAV	NAVRH	VÝHLAD
		NADZEMNÉ ZVN 220 kV VEDENIE + NAVRHOVANÉ ZVN 400 kV (OP 40 M NA OBE STRANY)
		NADZEMNÉ VVN 110 kV VEDENIE (OP 15 M NA OBE STRANY)
		PODZEMNÉ VVN 110 kV VEDENIE
		NADZEMNÉ VN 22 kV VEDENIE (OP 10 M NA OBE STRANY)
		PODZEMNÉ VN 22 kV VEDENIE
		NADZEMNÉ NN VEDENIE
		PODZEMNÉ NN VEDENIE
		OCHRANNÉ PÁSMO NADZEMNÝCH ELEKTRICKÝCH VEDENÍ A ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
		TRASY A VYMEDZENIA A HRANICE NAVRHOVANÉ NA ZRUŠENIE

obsah legendy v rámci sa ruší a nahrádza legendou vpravo

obsah legendy v rámci sa ruší a nahrádza legendou vpravo

- Veroinoprospečné stavby vyplývajúce z ÚPN - Lučivná**
- 1- prístupová komunikácia, chodník, verejná zeleň
 - 2- prístupová komunikácia, chodník, verejná zeleň
 - 3- prístupová komunikácia, chodník, verejná zeleň
 - 4- prístupová komunikácia, chodník, verejná zeleň
 - 5- prístupová komunikácia, chodník, verejná zeleň
 - 6- obslužná komunikácia
 - 7- verejná parkoviská
 - 8- regionálna cyklotrasa
 - 9- otvorka verejnej autobusovej dopravy
 - 10- kompostovisko
- Veroinoprospečné stavby vyplývajúce z ÚPN Prešovského samosprávneho kraja (2019)**
- 1.2.1- Stavba modernizácie Železničnej trate č. 105 A hranica ZSK (Zilina) - Poprad - hranica KSK (Košice) na rýchlosť 120-160 km/h
 - 2.1.1.1- Stavba nového 2x400 kV vedenia v trase 220 kV vedenia VVN V273 Sučany - Lemešany s rozšírením koridoru z 55 m na 80 m vrátane ochranného pásma
 - 2.1.1.3- Stavba nového dvojvláknového 110 kV vedenia Svät pre napojenie Elektrickej stanice v Lučivnej
 - 2.1.2.1.1- Stavba Elektrickej stanice v Lučivnej
 - 2.2.2.2.5- Hlavný privádzač pre Spišsko-popradskú vodárenskú sústavu v trase vodárenská rúra 2 Garajly - Sultava - Svät - Poprad a prepojenie do mesta Vysoké Tatry, časti Smokovce

NAVRH
ZMENA A DOPLNOK č. 2/2022
ÚPN-O L U Č I V N Á

február 2022

Obstarateľ: OBEC LUČIVNÁ, Hlavná 2963/3, 059 31 Lučivná
 Objedávateľ: Obec Lučivná, Hlavná 2963/3, 059 31 Lučivná
 Spracovateľ: Ing. arch. EMILIA NADKOVÁ
 Ing. arch. MĀRIA KOLLAROVÁ - architekt

VÝKRES VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBĚVENIA -
 NAVRĤ ENERGETIKY A TELEKOMUNIKACE
 VÝKRES VEREJNOPROSPEČNÝCH STAVIEB

5
 M 1 : 5 000

Ing. arch. Miro Kollárová - architekt
 akciová spoločnosť SKA, IČO: 47 897 34, sídlo na trnavskej ulici 357/1, Bratislava
 IČO: 31 672 802, ZIC: 60202026, Trnavská 50/4, 826 09 Poprad
 www.digiplan.sk, 028 27 999, e-mail: miro.kollarova@skaj.sk