

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Rimavskej Sobote
Ul. Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota**

Titl.
Okresný úrad Rimavská Sobota
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hostinského 4
979 01 Rimavská Sobota

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Rimavská Sobota
OU-RS-OSZP-2022/015219- 005/07.10.2022	A/2022/1755	Ing. Milan Čonka	31.10.2022

VEC: Závazné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Technická infraštruktúra pre priemyselný park, Rimavská Sobota“.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu na vydanie záväzného stanoviska žiadateľa **Okresného úradu Rimavská Sobota, Odboru starostlivosti o životné prostredie, so sídlom Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota**, k zámeru navrhovanej činnosti „**Technická infraštruktúra pre priemyselný park, Rimavská Sobota**“ na parcelách KN-C č. 2875/1, 2869/4 a 2871/7 v k. ú. Rimavská Sobota pre navrhovateľa spoločnosť MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 724 530, predloženého podľa § 23 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zmien a doplnkov (ďalej len „zákon NR SR č. 24/2006 Z. z.“) podľa § 6 ods. 3 písm. c) a g) a § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

Žiadosti žiadateľa Okresného úradu Rimavská Sobota, Odboru starostlivosti o životné prostredie, so sídlom Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, zo dňa 07.10.2022 **sa vyhovuje** a s predloženým zámerom navrhovanej činnosti „**Technická infraštruktúra pre priemyselný park, Rimavská Sobota**“ na parcelách KN-C č. 2875/1, 2869/4 a č. 2871/7 v k. ú. Rimavská Sobota pre navrhovateľa spoločnosť MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 724 530 **sa súhlasí**.

Žiadateľ Okresný úrad Rimavská Sobota, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota podaním doručeným dňa 07.10.2022 požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (ďalej len orgán verejného zdravotníctva) o posúdenie návrhu a vydanie záväzného stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti „**Technická infraštruktúra pre priemyselný park, Rimavská Sobota**“ na parcelách KN-C č. 2875/1, 2869/4 a č. 2871/7 v k. ú. Rimavská Sobota pre navrhovateľa spoločnosť MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 724 530.

Územie pre navrhovanú činnosť sa nachádza na pozemkoch parcely KN-C č. 2875/1, 2869/4 a č. 2871/7 v k. ú. Rimavská Sobota. Na severe predmetné územie hraničí s hydínárňou Kľačany, z juhu s rôznymi výrobnými predajnými prevádzkami rôznych spoločností v mestskej časti Sobôtka. Zo

Telefón	E-mail ruvzrs@uvzsr.sk	Internet www.ruvzrs.sk	IČO 00611000
---------	---------------------------	--	-----------------

severovýchodu a východu sú to poľnohospodársky obrábané polia a tok Rimava. Zo západu územie ohraničujú okolité svahy s lesným porastom, v juhozápadnej časti sú to opäť poľnohospodársky využívané polia na úpätí okolitých svahov. Na východnej strane priestor navrhovanej činnosti lemuje rieka Rimava. Dopravná obsluha bezprostredne dotknutého územia je zabezpečovaná prostredníctvom cesty I/72, ktorá tvorí dopravnú os riešenej lokality. Všetky pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obcí.

Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečenie technickej infraštruktúry (el. energie, plyn, vody, kanalizácie, dopravného napojenia) do záujmového územia pre plánovaný priemyselný park v katastrálnom území Rimavská Sobota. Navrhovaná koncepcia technického riešenia vyžaduje členenie stavby technickej infraštruktúry na nasledovné stavebné objekty:

- SO 01 Hrubé terénne úpravy,
- SO 02 Dopravné napojenie na cestu I. triedy I/72,
- SO 03 Komunikácie vozidlové a pešie,
- SO 04 Pitný vodovod a vodomerné šachty,
- SO 05 Dažďová kanalizácia, retenčná nádrž a výustný objekt,
- SO 06 Splašková kanalizácia, prečerpávacie šachty,
- SO 07 Zmena dimenzie STL distribučného plynovodu na D315,
- SO 08 Transformovňa 110/22 kV (15 MW) vrátane rozvodov VVN a VN,
- SO 09 Rozvody VN vrátane spínacích staníc v priemyselnom parku,
- SO 10 Rozvody NN v priemyselnom parku,
- SO 11 Vonkajšie osvetlenie v priemyselnom parku.

Vyššie uvedené stavebné objekty boli v predloženej dokumentácii k zámeru spracované pre účely posúdenia zámeru navrhovanej činnosti, presné riešenie bude spravované v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Popis jednotlivých stavebných objektov:

SO 01 Hrubé terénne úpravy - predstavujú prípravu územia pre realizáciu jednotlivých stavebných objektov dopravnej a technickej infraštruktúry.

SO 02 Dopravné napojenie na cestu I. triedy I/72 a SO 03 Komunikácie vozidlové a pešie - predmetná investícia v podobe priemyselného parku je lokalizovaná v severnej časti katastrálneho územia Rimavská Sobota. Realizačné etapy výstavby sa nachádzajú po oboch stranách cesty I. triedy I/72 v smere na Hnúšťa. Po pravej strane navrhovanú činnosť lemuje rieka Rimava. Dopravná obsluha bezprostredne dotknutého územia je zabezpečovaná prostredníctvom cesty I/72, ktorá tvorí dopravnú os riešenej lokality. Cestná komunikácia I/72 je dvojpruhová, spájajúca mestá Rimavskú Sobotu - Brezno.

SO 04 Pitný vodovod a vodomerné šachty - v riešenom území sa nachádza (plocha etapy 1 a 4) existujúci verejný rozvod pitnej vody PVC DN 200 (D225), na ktorý je možné pripojiť navrhovaný priemyselný park. Na základe vyjadrenia správcu siete Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. (ďalej len StVPS, a.s.), je tento rozvod možné využiť len na odber pitnej vody, nie na pripojenie technologických zariadení (technologická voda) ani na zabezpečenie „požiarnej vody“. Z verejného vodovodu bude vysadená odbočka pre vodovodnú prípojku DN80, ktorá bude slúžiť pre celý riešený areál (1. - 4. etapa) len na pitné účely. Potrebu požiarnej vody prípadne technologickej vody si zabezpečí každý stavebník v priemyselnom parku samostatne (technologickú vodu do priemyselného parku sa navrhuje privádzať z rieky Rimava).

SO 05 Dažďová kanalizácia, retenčná nádrž a výustný objekt - v riešenej oblasti plánovanej výstavby priemyselného parku sa nenachádza žiadny kanalizačný systém pre dažďové vody. V okolí navrhovaného priemyselného parku tečie rieka Rimava, kde navrhovateľ požiadal o vypúšťanie dažďových vôd z plánovanej výstavby priemyselného parku o rozlohe 65,08 ha (1. etapa 16,97 ha, 2. etapa 23,06 ha, 3. etapa 18,96 ha, 4. etapa 6,09 ha) pričom sa predpokladá odvádzanie dažďových vôd z celkovej výmery striech budov na úrovni 27 ha, vôd z povrchového odtoku prečistených cez ORL z vnútroareálových komunikácií závodov v parku 13 ha a z mimo areálových komunikácií 10 ha. Celkové množstvo vôd odvádzaných z týchto plôch do rieky Rimava je pritom predpokladané na úrovni 7 000 l/s. Na základe uvedených skutočností a doporučení SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik sa navrhuje dažďové vody z povrchového odtoku z celého riešeného územia odvádzať dažďovou kanalizáciou do rieky Rimava v dvoch

miestach pre 1. a 2 etapu 1,23 m³/s a pre 3. a 4. etapu 0,77 m³/s. Napojenie do toku bude pomocou dvoch vyústených objektov.

SO 06 Splašková kanalizácia, prečerpávacie šachty - v predmetnej lokalite sa verejná kanalizácia nenachádza. Najbližšia verejná kanalizačná sieť sa nachádza v meste Rimavská Sobota cca 0,8 km. Podľa stanoviska správcu kanalizácie StVPS, a.s., napojenie priemyselného parku môže byť prípojkou na verejnú kanalizáciu v meste Rimavská Sobota a to exist. potrubím DN300 vo vzdialenosti cca 3,0 km. Na základe predpokladanej kapacity odkanalizovania priemyselného parku je postačujúca dimenzia DN300. Technologická kanalizácia - v riešenom území sa nenachádza žiadna priemyselná kanalizácia. Odvod technologických odpadových vôd bude v rámci priemyselného parku možný cez splaškovú kanalizáciu do verejnej kanalizácie. Pred napojením na splaškovú kanalizáciu si každá nehnuteľnosť v priemyselnom parku osadí kanalizačnú šachtu, v ktorej bude možné odobrať vzorku odpadovej vody. V prípade požiadavky spoločností v priemyselnom parku vypúšťať do týchto kanalizácií znečistenú technologickú (priemyselnú) odpadovú vodu, ktorá nespĺňa limity znečistenia pre vypúšťané odpadové vody v súlade s prevádzkovým poriadkom kanalizačnej siete, ktorého limitné hodnoty znečistenia vypúšťaných do kanalizácie stanovuje NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, bude nutné aby si každý producent takto znečistenej odpadovej technologickej vody pred zaústením do verejnej kanalizácie tieto vody prečistil.

SO 07 Zmena dimenzie STL distribučného plynovodu na D315 - riešeným územím priemyselného parku cez jeho plochu etapy č. 3 prechádza existujúci verejný distribučný rozvod plynu STL DN 50 (ID319840). Predpokladané požiadavky z hľadiska odberu zemného plynu pre 2 alternatívy v rozsahu: - alt. 1: MAX - predpokladané množstvo odberu zemného plynu pre plánované objekty v roku 2028 - 6 700 m³ /hod - alt. 2: ŠTANDARD - predpokladané množstvo odberu zemného plynu pre plánované objekty v roku 2024 - 1 200 m³ /h

Predmetný plynovod začína pri regulačnej stanici (RS). Prechádza pozemkami č. 200/38, 2871/1, pretlakom popod rieku, križuje rieku Rimava a pokračuje pozdĺž cesty I/72 Rimavská Sobota - Brezno až po obec Čerenčany. Zvýšenie je potrebné riešiť v celom úseku t.j. v dĺžke cca 1 940 m.

SO 08 Transformovňa 110/22 kV (15 MW) vrátane rozvodov VVN a VN, SO 09 Rozvody VN vrátane spínacích staníc v priemyselnom parku a SO 10 Rozvody NN v priemyselnom parku - predpokladaná oblasť výstavby priemyselného parku nemá potrebnú infraštruktúru na dodávku elektrickej energie v požadovanom výkone 140 MW (alt. 1 MAX, pre rok 2028) a ani 15 MW (alt. 2 ŠTANDARD, pre rok 2024). V blízkosti záujmového územia prechádza 2 x 110 kV VVN vedenie č. 7782 a 7819. Zámer rieši možnosti napojenia pre obidve alternatívy.

SO 11 Vonkajšie osvetlenie v priemyselnom parku - zdrojom elektrickej energie pre napojenie vonkajšieho osvetlenia bude pilierový rozvádzač „RVO“, ktorý bude napojený z navrhovanej prípojky a istiacej skrine z voľného vývodu. Pre osvetlenie vonkajších priestorov bude navrhnutý jeden svetelný segment so svetidlami, ktoré budú zabezpečovať osvetlenie obslužnej cesty, komunikačný chodník, parkovacie a spevnené plochy. Navrhovaná celková dĺžka vonkajšieho osvetlenia parku je 1 300,0 m.

Navrhovaná činnosť rieši zabezpečenie technickej infraštruktúry (elektrickej energie, plynu, vody, kanalizácie, dopravného napojenia) do záujmového územia pre plánovaný priemyselný park v katastrálnom území Rimavská Sobota, nerieši následné dobudovanie priemyselného parku priemyselnými prevádzkami. Samotná navrhovaná činnosť po dobudovaní nie je zdrojom škodlivých faktorov v území.

Nakoľko nie je predpoklad, že realizáciou zámeru dôjde k zhoršeniu súčasného stavu v predmetnom území vo vzťahu k verejnému zdraviu a životnému prostrediu, orgán verejného zdravotníctva súhlasí s predloženým zámerom. Zároveň zámer nedoporučujeme posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Na vedomie:

RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, odd. HŽPaZ

Mgr. MUDr. Tatiana Majanová
regionálna hygienička