

Tabuľka č. 14.1 Nárast potreby pitnej vody - NO (k roku 2035)

V UO 4 a UO 5 sa menia a dopĺňajú údaje a FPB (modrým písmom) :

UO	Lokalita (FPB)	Funkčné využitie územia	Počet obyv.	Počet zam	Vyb., rekr. (prac. prísl./ návštevn.)	Priemer. špecif. potreba vody	Priem. denná (Q _p)		Max. denná (Q _m)	
							m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4.0.1	ZÚMŠ	-	49	-	60	2,94	0,03	3,82	0,04
	4.0.2	OÚ / IBV	87	-	-	126	10,96	0,13	14,25	0,16
	4.0.6A	OÚ / IBV+HBV	280	-	-	126	35,28	0,41	45,86	0,53
	4.0.7	OÚ / IBV	127	-	-	126	16,00	0,19	20,80	0,24
	4.0.8	VÚ / PRV	-	196	-	60	11,76	0,45	15,29	0,18
5	5.0.1	ZÚMŠ	225	-	62	126	28,35	0,33	36,86	0,43
	5.2.1A	OÚ / IBV	179	-	-	126	22,55	0,26	29,32	0,34
	5.2.2A	OÚ / HBV	325	-	-	126	40,95	0,47	53,24	0,62
	5.2.2B	OÚ / HBV	1 300	-	-	126	163,80	1,90	212,94	2,46
	5.2.3	RÚ / INT	-	-	65	60	3,90	0,05	5,07	0,06
	5.2.4A	OÚ / IBV+HBV	320	-	-	126	40,32	0,47	52,42	0,61
	5.2.4B	OÚ / IBV+HBV	357	-	-	126	44,98	0,52	58,48	0,68
	5.2.4C	OÚ / HBV	151	-	-	126	19,03	0,22	24,73	0,29
	5.2.5	OÚ / IBV	83	-	-	126	10,46	0,12	13,60	0,16