

Tabuľka č. 15.1 Bilancia potreby elektrickej energie (NO, VO) - úplné znenie

V tabuľke sa v rámci UO 4 a UO 5 menia a dopĺňajú údaje (modrým písmom) :

UO	UO / FPB	Funkčné využitie územia	Obdobie	Merná jednotka		Prikon (kW/b.j.)	Prikon (kW/m2)	Súdobosť (β)	NO	VO
				Bytová a ubytov. Jednotka	Podlaž. plocha (m2)				Pp (kW)	Pp (kW)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
4.	4.0.1	OVP	NO		5 664		0,04	0,80	181	
	4.0.2	Bývanie - IBV	NO	166		11		0,28	511	
	4.0.3	Bývanie - IBV	VO	34		11		0,35		131
	4.0.4	Bývanie - IBV	VO	151		11		0,28		465
	4.0.5	Bývanie - IBV	VO	162		11		0,28		499
	4.0.6	Bývanie - IBV	NO	21		11		0,37	85	
	4.0.6	Bývanie - HBV	NO	91		7		0,31	197	
	4.0.7	Bývanie - IBV	NO	42		11		0,33	152	
	4.0.8	Priemysel	NO		47 040		0,04	0,80	1 505	
	4.0.9	Bývanie - IBV	NO	11		11		0,37		45
		Verejné osvetlenie	NO						129	
		Verejné osvetlenie	VO							44
	UO 4								2 762	1 184
5.	5.0.1	Vybavenosť	NO		11 808		0,03	0,80	283	
	5.0.1	Bývanie - HBV	NO	75		7		0,41	215	
	5.2.1A	Bývanie - IBV	NO	60		11		0,31	205	
	5.2.1B	Bývanie - IBV	VO	73		11		0,31		249
	5.2.2A	Bývanie - HBV	NO	600		7		0,25	1 050	
	5.2.2B	Bývanie - HBV	NO	325		7		0,28	637	
	5.2.3	Rekreácia*	NO		23 400		0,03	0,80	112	
	5.2.4A	Bývanie - IBV	NO	16		11		0,28	49	
	5.2.4A	Bývanie - HBV	NO	91		7		0,28	178	
	5.2.4B	Bývanie - HBV	NO	76		7		0,28	149	
	5.2.4B	Bývanie - IBV	NO	18		7		0,37	47	
	5.2.4C	Bývanie - HBV	NO	38		7		0,28	74	
	5.2.5	Bývanie - IBV	NO	21		11		0,37	85	
		Verejné osvetlenie	VO							7
		Verejné osvetlenie	NO						68	
	UO 5								3 154	256