

OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

Číslo spisu

OU-DS-OSZP-2023/002519-013

Dunajská Streda

09. 02. 2023



Rozhodnutie

Kanalizácia Hviezdoslavov

Výrok

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a podľa ust. § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. a podľa §46 a §47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na základe zámeru „Kanalizácia Hviezdoslavov“, ktorý predložil navrhovateľ, Obec Hviezdoslavov , 930 40 Hviezdoslavov a po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. takto:

Navrhovaná činnosť, „Kanalizácia Hviezdoslavov“, uvedená predloženom zámere

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:

- dodržať opatrenia na zmierenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedené v časti IV.10 predloženého zámeru.
- pri navrhovanej činnosti musia byť dodržané platné predpisy na ochranu zdravia
- Zabezpečiť, aby stavebné práce neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí
- Zamedziť prašnosti pravidelným čistením komunikácií a chodníkov
- Zabezpečiť aby používané stroje a strojné zariadenia neznečisťovali podzemné vody ani pôdu prípadným únikom nebezpečných látok
- Zabezpečiť, aby ostatná verejná zeleň lokality bola počas výstavby rešpektovaná v plnom rozsahu

Odôvodnenie

Navrhovateľ, Obec Hviezdoslavov , 930 40 Hviezdoslavov doručil dňa 28. 11. 2022 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad DS, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti „Kanalizácia Hviezdoslavov“ (ďalej len zámer), na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 07.11.2022 Okresný úrad DS, OSŽP podľa § 22 ods. 6 zákona o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru. Okresný úrad DS, OSŽP listom číslo OU-DS-OSZP-2022/023445-02 zo dňa 23.11.2022 tejto žiadosti vyhovel.

Predmetná stavba rieši rozšírenie stokovej siete v obci Hviezdoslavov, za účelom umožnenia napojenia sa na tieto siete väčšiemu počtu obyvateľov. Na stokovú sieť sa budú môcť napojiť existujúce stavby v spádovej lokalite, ako aj výhľadovo riešené lokality, ktoré sú v územnom pláne obce schválené pre ďalšiu výstavbu.

Stavba prispieje vo veľkej miere k ochrane životného prostredia, keďže sa zabezpečí bezpečné odvádzanie odpadových vôd vodotesnou kanalizáciou a následné čistenie týchto vôd na ČOV v meste Šamorín.

k.ú. Hviezdoslavov

parc.č. 380/469, 380/526, 380/423, 380/421, 380/12, 380/920, 380/9, 380/10, 380/11, 380/309, 380/61, 380/209, 380/62, 434, 408/3, 240/89, 240/7, 293/24, 293/48, 293/233, 293/278, 130/18, 131/1, 134/4, 329/8, 329/13, 111/1, 116/28, 116/13, 116/61, 20/1, 23/2, 27, 34/23, 36/2, 35/9, 35/11, 36/3, 152/41, 88/8, 84/2, 85/2, 78/1, 151/1, 151/2, 148/1, 38/10, 152/85, 147/1, 31/9, 38/4, 329/9, 143, 141/1, 293/169, 293/170, 293/171, 293/3, 307, 240/186, 240/187, 240/4, 240/35, 240/16, 240/37, 240/12, 240/132, 240/131, 252/1, 144, 116/1 reg. „C“ p.č. 251/3 (1129/22 reg. „E“), p.č. 251/2 (1129/122 reg. „E“), p.č. 292/1 (1201/2 reg. „E“), p.č. 292/2 (1201/1 reg. „E“), p.č. 293/3 (1201/3 reg. „E“), p.č. 328 (1199 reg. „E“), p.č. 324 (1203 reg. „E“), p.č. 146/2 (1253/101 reg. „E“), p.č. 149 (1232/36 reg. „E“), p.č. 14/2 (1217/3 reg. „E“), p.č. 150/3 (1231/1, 1197/1, 1196/1 reg. „E“), p.č. 380/1 (306/2 reg. „E“) p.č. 450 v k.ú. Kvetoslavov

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, Okresný úrad DS, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 02.12.2022 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní zaradená do kapitoly

10 Vodné hospodárstvo, Položky č. 6 Čistiare odpadových vôd a kanalizačné siete s kapacitou od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov v časti „B“ a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad DS, OSŽP podľa § 23 ods 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu. Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovom sídle <http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/kanalizacia-hviezdoslavov> zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu DS, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú citované v plnom znení):

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – č. OU-DS-OSZP-2023/003201-02 zo dňa 08. 02. 2023

Štátna správa na úseku ochrany vôd, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/003624-002 zo dňa 04.01.2023

- v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s § 3 zákona č 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- z dôvodu, že ČOV Šamorín má v súčasnosti preplnenú kapacitu, odporúčame vydať územné rozhodnutie na predmetnú stavbu až po intenzifikácii ČOV Šamorín na tú kapacitu, ktorá bude schopná prečistiť odpadové vody aj z predmetnej lokality
- pri realizácii podzemných vedení je potrebné dodržať STN 75 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení

Štátna správa na úseku ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2022/025422-002 zo dňa 14.12.2022

V zmysle právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia tunajší úrad dáva podľa §17 ods.1 písm.a.) zákona o ovzduší č.137/2010 Z.z. súhlas potrebný k povoleniu veľkých a stredných zdrojov znečisťovania. Podľa predloženej dokumentácie vzniká zmena na jestvujúcom strednom zdroji znečisťovania ovzdušia- ČOV Šamorín.

Uvažovaná technológia sa v zmysle kategorizácie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania podľa Prílohy č.1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší je kategorizovaná ako:

5.2.3 Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa ekvivalentných obyvateľov
čistiarne komunálnych odpadových vôd $\geq 5000\text{EO}$
sú stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.

Štátna správa na úseku odpadového hospodárstva, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP- 2022/025769-002 zo dňa 20.12.2022

držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,

nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ako POH Trnavského kraja

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie nepovažuje za potrebné, aby predmetný zámer bol posudzovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Okresný úrad Dunajská Streda , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií– č. OU-DS-OCDPK-2022/027144-02 zo dňa 28. 12. 2022

S predloženým zámerom súhlasíme bez pripomienok. Projektovú dokumentáciu žiadame predložiť na vyjadrenie v územnom / stavebnom konaní.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede – RH/2022/1652-11285-2-BM5 zo dňa 09. 12 . 2022

So zámerom – „Kanalizácia Hviezdoslavov“ v k. ú. Hviezdoslavov a Kvetoslavov, obce Hviezdoslavov je možné súhlasiť.

Pri projekčnej príprave, realizácii predmetného zámeru musia byť dodržané platné predpisy na ochranu zdravia a to najmä: - zákon č. 355/2007 Z. z. a jeho vykonávacie predpisy, - zákon NR SR č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene niektorých zákonov, - vyhláška MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, - vyhláška MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzení ožiarovania pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Ministerstvo životného prostredia SR - č. 14447/2022-4.1 73681/2022 dňa 19.12.2022

V nadväznosti na Vašu požiadavku týkajúcu sa vyžiadania stanoviska sekcie vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k zámeru „Kanalizácia Hviezdoslavov“ Vám oznamujeme, že k predmetnej činnosti nemáme pripomienky. Obec Hviezdoslavov leží v CHVO Žitný ostrov a je zaradená medzi obce podľa prílohy 8.5 Vodného plánu Slovenska s názvom „Opatrenia v obciach nezaradených do aglomerácií nad 2 000 EO situovaných v CHVO“, kde sa odporúča a je žiadúce dobudovať stokovú sieť. Predložený materiál je v súlade so strategickým dokumentom „Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027“.

Na základe uvedených skutočností zámer nepožadujeme ďalej posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia – č. OÚ-DS-OKR-2022/026296-2 zo dňa 21. 12. 2022

- Odbor krízového riadenia Okresného úradu Dunajská Streda k zámeru z hľadiska potrieb civilnej ochrany nemá pripomienky ani požiadavky.
- Odbor krízového riadenia je dotknutým orgánom štátnej správy v územnom a stavebnom konaní.

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, č. OU-TT-OOP6-2022/052897-002 zo dňa 07.12.2022

Účelom navrhovanej činnosti „Kanalizácia Hviezdoslavov“ je rozšírenie stokovej siete v obci Hviezdoslavov, za účelom umožnenia napojenia sa na tieto siete väčšiemu počtu obyvateľov. Navrhovaná trasa nových kanalizačných potrubí zahŕňa intravilán aj extravilán obce Hviezdoslavov. Navrhovaný zámer bude realizovaný v k. ú.

Hviezdoslavov na parcelách KN-C č. 380/469, 380/526, 380/423, 380/421, 380/12, 380/920, 380/9, 380/10, 380/11, 380/309, 380/61, 380/209, 380/62, 434, 408/3, 240/89, 240/7, 293/24, 293/48, 293/233, 293/278, 130/18, 131/1, 134/4, 329/8, 329/13, 111/1, 116/28, 116/13, 116/61, 20/1, 23/2, 27, 34/23, 36/2, 35/9, 35/11, 36/3, 152/41, 88/8, 84/2, 85/2, 78/1, 151/1, 151/2, 148/1, 38/10, 152/85, 147/1, 31/9, 38/4, 329/9, 143, 141/1, 293/169, 293/170, 293/171, 293/3, 307, 240/186, 240/187, 240/4, 240/35, 240/16, 240/37, 240/12, 240/132, 240/131, 252/1, 144, 116/1, 251/3 (KN-E č. 1129/22), 251/2 (KN-E č. 1129/122), 292/1 (KN-E č. 1201/2), 292/2 (KN-E č. 1201/1), 293/3 (KN-E č. 1201/3), 328 (KN-E č. 1199), 324 (KN-E č. 1203), 146/2 (KN-E č. 1253/101), 149 (KN-E č. 1232/36), 14/2 (KN-E č. 1217/3), 150/3 (KN-E č. 1231/1, 1197/1, 1196/1), 380/1 (KN-E č. 306/2) a v k. ú. Kvetoslavov na parcele KN-C č. 450.

Potrúbná trasa kanalizácie nevyžaduje trvalý záber poľnohospodárskej pôdy. Trvalý záber poľnohospodárskej pôdy sa navrhuje pre kanalizačné čerpace stanice o výmere 68 m².

Vzhľadom k tomu, že navrhovaný zámer, jeho umiestnenie a funkčné využitie je riešený v súlade s Územným plánom obce Hviezdoslavov, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát nemá k predloženému návrhu „Kanalizácia Hviezdoslavov“ z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky.

Železnice SR, Bratislava, GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, Odbor expertízy Klemensova 8, č. 7723/2022/O230-1 zo dňa 14.12.2022

1. Z hľadiska územného rozvoja ŽSR nemáme námietky k zámeru „Kanalizácia Hviezdoslavov“ v lokalitách Hviezdoslavov a Podháj.
2. Z hľadiska územného rozvoja ŽSR nesúhlasíme s navrhovanou činnosťou a žiadame skoordinať zámer „Kanalizácia Hviezdoslavov“ v lokalite Záhrady s územnou rezervou pre mimoúrovňové križovanie v žkm 24,700 (variant preložka) namiesto priecestia v žkm 23,713 podľa Štúdie uskutočniteľnosti – Zvýšenie priepustnosti trate Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, nakoľko je navrhovaná činnosť v priamej kolízii s plánovaným mimoúrovňovým križením.

Železnice SR, Bratislava, GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, Odbor expertízy Klemensova 8, č. 31148/2023/O230-3 zo dňa 25.01.2023

Listom zo dňa 18.01.2023 požiadala Obec Hviezdoslavov Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) o zmenu stanoviska k navrhovanej činnosti „Kanalizácia Hviezdoslavov“, nakoľko „Kanalizácia Hviezdoslavov“ je v priamej kolízii s plánovaným cestným nadjazdom podľa „Štúdie uskutočniteľnosti - Zvýšenie priepustnosti trate Bratislava — Dunajská Streda — Komárno“ (ďalej len „štúdia“).

Vo svojom stanovisku Obec Hviezdoslavov oznamuje, že po prehodnotení situácie upúšťa od napojenia sa na nadjazd tzv. predĺženie Konrádovej ulice v žkm 23,713km podľa „štúdie“.

Na základe vyššie uvedeného odbor expertízy GR ŽSR prehodnocuje svoje stanovisko č. 37723/2022/O230-1 zo dňa 14.12.2022 a oznamuje že v lokalite Záhrady súhlasí s navrhovanou činnosťou. Bod č. 1 stanoviska GR ŽSR zostáva naďalej v platnosti: „Z hľadiska územného rozvoja ZSR nemáme námietky k zámeru „Kanalizácia Hviezdoslavov“ v lokalitách Hviezdoslavov a Podháj.

Zároveň uvádzame, že v súvislosti s vyššie spomínaným stanoviskom Obce Hviezdoslavov ŽSR nebudú v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a ďalšej projektovej prípravy projektu „Zvýšenie priepustnosti trate Bratislava — Dunajská Streda — Komárno “ riešiť napojenie Konrádovej ulice a dotknutej lokality na cestnú komunikáciu. Prepojenie tejto ulice/lokality bude realizovať obec sama vo svojej réžii a na vlastné náklady.

Obec Hviezdoslavov ako dotknutá obec zabezpečilo v súlade s § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní informovanie verejnosti, určenej podľa § 24 zákona o posudzovaní o predložení oznámení o zmene navrhovanej činnosti miestne obvyklým spôsobom, list č. OU-HV/S2022/01724 zo dňa 10.01.2023. Navrhovaná činnosť bola verejnosti prístupná od 14.12.2022 do 05.01.2023 na úradnej tabuli mesta. Zo strany verejnosti neboli vznesené žiadne pripomienky.

Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie:

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:

Stavba má charakter podzemnej líniovej stavby a má za účel odvádzanie splaškových odpadových vôd produkovaných obyvateľstvom v riešenej oblasti obce Hviezdoslavov. Vody z povrchového odtoku nebudú zaústené do navrhovanej kanalizácie. Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory: - Stoková sieť: pozostáva z potrubného vedenia a objektov na stokovej sieti - NN prípojky: pozostáva z podzemných NN prípojek pre kanalizačné čerpace stanice na stokovej sieti - Strojnotechnologická časť ČS: Prevádzkový súbor

pozostáva z technologického vystrojenia kanalizačných čerpacích staníc. V rámci stavby sa navrhuje vybudovať stoková sieť, ako recipient sa navrhuje existujúca gravitačná splašková kanalizácia v obci Hviezdoslavov. Z dôvodu nepriaznivých výškových pomerov sa na navrhovanej stokovej sieti navrhujú vybudovať kanalizačné prečerpávacie stanice ČS. Stoková sieť sa navrhuje v celkovom rozsahu 48 gravitačných stôk sumárnej dĺžky 11 782,08 m, 5 kanalizačných výtlakov sumárnej dĺžky 664,89 m a 4 ks čerpacích staníc. Súčasťou stavby bude aj vybudovanie domových kanalizačných odbočiek pre príľahlé nehnuteľnosti, v celkovom počte 962 ks sumárnej dĺžky 4 067,39 m.

Vplyv na horninové prostredie a pôdne pomery

Stavba je navrhnutá tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby.

Negatívne vplyvy na horninové prostredie počas výstavby vyplývajú najmä z povahy činnosti – stavebná činnosť (narušenie stability horninového prostredia, výkopové práce, hutnenie zemnej pláne a pod.).

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Vplyvy na podzemné vody sú takmer totožné s vplyvmi na horninové prostredie, nakoľko obe zložky životného prostredia sú úzko prepojené. Prevádzka neovplyvní kvalitu podzemných vôd. Potenciálnym zdrojom znečistenia podzemných vôd môžu byť obdobné havarijné situácie- vplyvy majú iba povahu možných rizík.

Vplyvy na ovzdušie a klímu

Počas výstavby navrhovanej činnosti budú zdrojom znečistenia ovzdušia výkopové práce, resp. stavebná mechanizácia, pomocou ktorej sa budú vykonávať stavebné činnosti na jednotlivých navrhovaných stavebných objektoch. Ide o bodové a plošné zdroje znečisťovania ovzdušia. Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia budú aj skládky sypaných materiálov.

Etapa prevádzky nenesie so sebou žiadne väčšie prevádzkové riziká znečisťovania okolitého prostredia. K výstavbe komplexu sa pristupuje v záujme zvýšenia životnej úrovne obyvateľstva. V tomto ohľade je teda výstavba nesporným pozitívom z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo. Tak ako každá iná ľudská aktivita zameraná na skomfortnenie života, prináša aj posudzovaná výstavba so sebou aj niektoré negatívne stránky. Z nich najvýraznejšou je dopravný ruch vozidiel. Tento je spojený so zvýšením produkcie výfukových.

Počas prevádzky kanalizačnej siete nebude dochádzať ku znečisťovaniu ovzdušia.

Poruchy a opravy kanalizačnej siete môžu krátkodobo spôsobiť nežiadúci pach.

Vplyvy na pôdu

Potrubná trasa kanalizácie nevyžaduje trvalý záber poľnohospodárskej či inej pôdy ani plochy. Pri jej budovaní budú zriadené manipulačné pásy na šírke 3,0 – 5,0 m.

Trvalý záber sa navrhuje pre kanalizačné čerpacie stanice, celkovo o veľkosti 68 m².

Dočasný záber pre umiestnenie areálu zariadenia staveniska bude na vhodných parcelách po dohode s obcou.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Umiestnenie posudzovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany. Celková štruktúra a využívanie územia výstavby sa nezmení, nakoľko dominantný spôsob využitia plôch zostane zachovaný v podobe zástavby priemyselných a skladových objektov. Areál je v súčasnosti priemyselným antropogénnym krajinným prvkom, ktorého charakter sa realizáciou činnosti nezmení, ale dopĺňa.

Vplyv na obyvateľstvo

Zemné práce, doprava materiálu a stavebné práce budú dočasne- počas obdobia výstavby negatívne ovplyvňovať okolie priamo dotknutého areálu emisiami, hlukom a prašnosťou. Miera prašnosti bude závisieť na okamžitých poveternostných pomeroch – rýchlosti vetra a smere vetra. Vzhľadom nato, že sa jedná o nenáročnú stavbu s relatívne krátkym trvaním výstavby budú tieto nepravidelné a krátkodobé vplyvy minimálne, s rôznou mierou intenzity a je ich možné zmierniť vhodnými organizačnými opatreniami. Výstavbou ani prevádzkou navrhovanej činnosti zdravotný stav obyvateľstva nebude negatívne ovplyvnený, nakoľko príspevok navrhovanej činnosti k jestvujúcemu stavu bude minimálny. Zdravotné riziká sú spojené skôr s úrazovosťou. Počas výstavby môže dôjsť k úrazu pri manipulácii s materiálom, pri doprave, pri stavebných prácach a pod. Tieto riziká je možné eliminovať dodržiavaním technologických a prevádzkových postupov v súlade s právnymi predpismi a pokynmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V dlhodobom meradle realizácia navrhovanej činnosti v pozitívnom zmysle ovplyvní kvalitu životného prostredia územia a života obyvateľov obce. Vybudovanie kanalizačnej siete prispeje k eliminácii splaškových vôd v povrchových tokoch, čím dôjde k zlepšeniu kvality vôd a tiež k vytvoreniu podmienok pre zlepšenie úrovne a hygieny bývania v obci.

Vplyv na dopravu

Stavebný materiál bude na stavbu dopravovaný po jestvujúcich komunikáciách. Po vyznačených trasách bude dopravovaný aj výkop a nepotrebný materiál zo stavby.

Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania, po prihliadnutí na kritériá stanovené zákonom (§ 29 ods.4 a ods. 5a príloha č.10 zákona), na doručené stanoviská dospel k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činností takého významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať a spracovať správu o hodnotení. Navrhovanou činnosťou nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia za predpokladu dodržiavania všeobecne závažných právnych predpisov.

Okresný úrad DS, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zbral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000.

Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortných orgánov, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov. Všetky zúčastnené subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti a z ich stanovísk nevyplývalo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zámeru. Verejnosť písomné stanovisko k zámeru nedoručila.

Na základe preskúmania a zhodnotenia navrhovanej činnosti uvedenej v zámere s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní Okresný úrad DS, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Mgr. Erika Cafíková
Vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10110

Doručuje sa

Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov, Slovenská republika

Na vedomie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda, Veľkobláhovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda 1

Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 929 01 Trnava
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska, 917 01 Trnava I

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Kanalizácia Hviezdoslavov,]
Identifikátor: OU-DS-OSZP-2023/002519-0009150/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Erika Cafiková
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 21.02.2023 15:47:44 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 21.02.2023 15:47:56 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-DS-OSZP-2023/002519-0009150/2023

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Monika Plavá
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Dunajská Streda
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 22.02.2023
Podpis a pečiatka: