# OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

G. Švéniho 3H , 971 01 Prievidza


**Číslo spisu**
OU-PD-OSZP-2023/014321-022

**Prievidza**
11. 01. 2023

## Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

**Výrok**

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní navrhovanej činnosti Vybudovanie nového internistického pavilónu NsP Bojnice, ktorej navrhovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj, IČO 36 126 624 v zastúpení Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, IČO 17 335 795, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Navrhovaná činnosť Vybudovanie nového internistického pavilónu NsP Bojnice, uvedená v predloženom zámere (spracovateľ PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín, október 2022), ktorej navrhovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj, IČO 36 126 624 v zastúpení Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, IČO 17 335 795,

sa nebude posudzovať

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.
Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:

1.Navrhovanú činnosť zosúladiť s odborným stanoviskom správcu vodohospodársky významných vodných tokov z hľadiska uplatňovania plánov manažmentu povodí.

2. Vody z povrchového odtoku v čo najväčšej miere zadržať v území napr. v dažďových nádržiach, v dažďových záhradách alebo jazierkach, podľa geologického a hydrogeologického posúdenia.

3. Odvádzanie odpadových splaškových vôd do verejnej kanalizácie musí byť v súlade s platným povolením na osobitné užívanie vôd pre existujúcu kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd Prievidza.

KÓPIA

4. Navrhovanú činnosť zosúladiť s Vodným plánom Slovenska a s plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

5. Požiadať Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby (areálový vodovod, areálová kanalizácia) podľa § 26 zák. NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.

6. Implementovať prvky elektromobility podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vo vzťahu k parkovacím miestam § 8a Elektromobilita).

7. V projektovej dokumentácii posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov.

8. Rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v zmysle § 28 zákona č. 538/2005 Z. z., rešpektovať prílohu č. 5 vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z. navrhnúť a použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zamedzilo prípadnému úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd.

9. V prípade, že by si činnosť vyžiadala realizáciu geologických prác a ďalších prác alebo činností podľa § 40 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z. resp. podľa časti B. prílohy č. 4 vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z., je potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie, v prípade geologických prác je príslušnou dokumentáciou projekt geologických prác vypracovaný oprávnenou osobou podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

10. Dodržiavať oznamovaciu povinnosť v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z. z. pri zistení výskytu podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo obsahu plynov.

11. Rešpektovať ochranné pásma Letiska Prievidza v zmysle rozhodnutia o určení ochranných pásiem Letiska Prievidza zo dňa 23.10.2006.

12. Nezriaďovať, neprevádzkovať a nepoužívať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50nW/cm², pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla.

13. Dodržiavať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie uvedené v kapitole 4.10 predloženého zámeru navrhovanej činnosti.

**Odôvodnenie**

Navrhovateľ, spoločnosť Trenčiansky samosprávny kraj, IČO 36 126 624 v zastúpení Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, IČO 17 335 795 (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 03.11.2022 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti Vybudovanie nového internistického pavilónu NsP Bojnice (ďalej len zámer), ktorý v októbri 2022 vypracovala spoločnosť PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín, na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie v Bojniciach v areáli jestvujúcej nemocnice s poliklinikou nový internistický pavilón. Cieľom je výstavba modernej nemocnice, ktorá bude poskytovať komplexnú starostlivosť pre širokú verejnosť. Zariadenie by malo spĺňať funkciu plnohodnotného zdravotníckeho zariadenia s príslušenstvom pre diagnostiku a odborné vyšetrenia, s operačnými – zákrokovými sálami a s lôžkovou časťou.

KÓPIA

V novom pavilóne s kapacitou 221 lôžok, s izbami jednolôžkovými a dvojlôžkovými s vlastným sociálnym zázemím bude sústredená všetka interná medicína ale aj ďalšie odbory, neurologické, kožné, pľúcne, geriatrické, oddelenie dlhodobo chorých a rehabilitácie. Celková podlažná plocha navrhovaného objektu bude okolo 37 200 m2.

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území obce Bojnice, na pozemkoch KN-C 857, 863, 867, 869, 842/1, 840/6, 840/1, 877, 878, 876, 874, 875, 873, 872, 871/2, 858 v zastavanom území obce.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená nasledovne:
Kapitola č. 9 Infraštruktúra
Položka č. 16. Projekty rozvoja obcí vrátane
a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy v zastavanom území od 10 000 m2 podlahovej plochy mimo zastavaného územia od 1 000 m2 podlahovej plochy a podlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona o posudzovaní.

Popis navrhovanej činnosti
Navrhnutá je budova, ktorej tvar bol stanovený okolím do ktorého bola budova osadená. Na 1.NP sú vytvorené átriá, slúžiace pre pacientov a rodinných príslušníkov počas ordinačných a návštevných hodín v nemocnici. Objekt Internistického pavilónu pôdorysne pokrýva 8 650 m2, celková plocha všetkých podlaží je 37 260 m2. Objekt pozostáva na 0.PP z lichobežníkového pôdorysu, z ktorého nad 1. NP vystupujú tri bloky v strede prepojené hlavným spojovacím koridorom, v ktorom sú sústredené dve komunikačné veže s evakuačnými výťahmi, obslužnými výťahmi a evakuačnými schodiskami. Na konci každého priečneho bloku sa nachádza evakuačné schodisko. Objekt má jedno podzemné a 6 nadzemných podlaží, pričom posledné podlažia sú technické. V celom objekte sa uvažuje v letných mesiacoch s chladenými podhľadmi, ktoré v zimnom období budú priestory vykurovať. V budove sa uvažuje s núteným vetraním s rekuperáciou.

-Prvé nadzemné podlažie slúži primárne pre ambulantné priestory a pre priestory verejné, resp. priestory ako bistro, lekáreň, PNS a rozptylové priestory. Ambulancie sa snažia o maximálny kontakt s exteriérom a o dosiahnutie vizuálneho kontaktu so sadovými úpravami pre dosiahnutie psychickej pohody pacientov a zamestnancov. Z ambulancií sa tu nachádzajú ambulancie pľúcne, pediatrické, gastroenterologické, infúzny stacionár, neurologické ambulancie, kardiologické ambulancie alebo interné ambulancie. Všetky prevádzky sú doplnené potrebnými sociálnymi, kancelárskymi a inými potrebnými priestormi.
-Prvé podzemné podlažie je venované najmä obslužným častiam nemocnice, šatniam pre zamestnancov, skladovým a technologickým priestorom, ale aj priestorom pre hematologické oddelenie, transfuziologické oddelenie a rehabilitačné oddelenie s priľahlými telocvičňami. Denné osvetlenie je dosiahnuté pomocou ďalších presvetľovacích átrií.
-Druhé nadzemné podlažie je riešené ako lôžkové oddelenie pre neurorehabilitáciu a ODCH. Z tohto podlažia je výhľad na vegetačné strechy prvého nadzemného podlažia.
-Tretie nadzemné podlažie je riešené ako lôžkové oddelenie pre kožné, neurologické, geriatrické, interné a pľúcne oddelenie.
-Štvrté nadzemné podlažie je riešené ako lôžkové oddelenie pre geriatrické a interné oddelenie a ako JIS pre interné a neurologické oddelenie.
-Piate nadzemné podlažie sa skladá z časti z ustúpeného technického podlažia a z časti je riešené ako lôžkové oddelenie pre neurologické oddelenie.
-Šieste nadzemné podlažie je ustúpené a je riešené ako technické podlažie.
Stavebno-technické riešenie
Stavba je členená na nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory:
Stavebné objekty:
SO 101 Hrubé terénne úpravy
SO 102 Prekládka verejnej kanalizácie
SO 103 Verejný vodovod
SO 104 Prekládka VN
SO 105 Zmena napojenia centrálneho príjmu a centrálnej sterilizácie - zrušenie trafostanice
SO 105 Prekládka silnoprúdových rozvodov
SO 106 Prekládka slaboprúdových rozvodov
SO 107 Prekládka vonkajšieho osvetlenia



| Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Typ záznamu | Forma originálu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OU-PD-OSZP-2023/014321 | 022 | 0001718/2023 | Externý odoslaný záznam | hodnoverná elektronická |

KÓPIA

SO 201 Internistický pavilón
SO 202 Technický spojovací kolektor
SO 203 Úpravy lôžkového monobloku
SO 204 Náhradný záložný zdroj
SO 205 Oporné múry
SO 301 Prípojka a areálový rozvod vody
SO 302 Prípojka a areálový rozvod splaškovej kanalizácie
SO 303 Dažďová kanalizácia
SO 304 Požiarna nádrž
SO 305 Vonkajšie medicinálne plyny
SO 306 Prípojka VN
SO 307 Vonkajšie silnoprúdové rozvody náhradného zdroja
SO 308 Vonkajšie slaboboprúdové rozvody náhradného zdroja
SO 309 Vonkajšie osvetlenie
SO 310 Komunikácie a spevnené plochy
SO 311 Sadové úpravy
SO 312 Vonkajšie slaboprúdové rozvody
SO 313 Nabíjanie elektromobilov
Prevádzkové súbory:
PS 601 Výťahy
PS 602 Fotovoltaická elektráreň
PS 603 Tepelné čerpadlá
PS 604 Parkovací systém
PS 605 Náhradný záložný zdroj
PS 606 Trafostanica č.2
PS 607 Trafostanica č.3
PS 608 Slnečné kolektory
PS 609 Vonkajší zavlažovací systém
PS 610 Potrubná pošta

Základné technicko-ekonomické parametre
Zastavaná plocha 8 750 m2
Celková podlahová plocha 37 360 m2
Obostavaný priestor 182 000 m3
Plocha komunikácií 7 815 m2
Plocha chodníkov 2 950 m2
Plocha zelene 5 210 m2
Plocha zelene v átriách 340 m2
Plocha chodníkov v átriách 1 085 m2
Plocha zelených vegetačných striech 1 300 m2

Požiadavky na vstupy
Pôda
Navrhovaná činnosť bude zrealizovaná v jestvujúcom areáli Nemocnice Bojnice. Pozemky, na ktorých bude navrhovaná zmena realizovaná sú evidované v katastri nehnuteľností ako ostatné plochy. Vplyvom navrhovanej činnosti nedôjde k záberu lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Voda
Pitná voda sa bude používať najmä na osobnú hygienu, v sociálnych zariadeniach a na pitné účely. Ako základ pre výpočet spotreby vody sa použili nasledujúce údaje:
- počet zamestnancov 350
- počet lôžok 221
Na základe uvedených údajov bola vypočítaná priemerná denná spotreba vody Qp v prevádzke na úrovni 165,2 m3/deň. Ročná spotreba vody bude cca 60 300 m3 za rok.
Výstavbou nového pavilónu dôjde k navýšeniu prietokov.

KÓPIA

Elektrická energia
Nový pavilón bude mať nasledujúcu výkonovú bilanciu:
- Pi = 2 599 kW
- Pp = 1 140 kW
Ročná spotreba el. energie tepelných čerpadiel pre dodávku tepla pre vykurovanie, vetranie a ohrev TUV sa predpokladá 739,93 MWh/rok.

Zemný plyn
Ročná spotreba zemného plynu potrebná pre vykurovanie a ohrev TUV v novom internistickom pavilóne je vypočítaná na úrovni 230 020 Nm3/rok. Predpokladá sa, že po odstavení jestvujúcich pavilónov, z ktorých budú presunuté oddelenia do nového pavilónu, dôjde k celkovému zníženiu spotreby zemného plynu v jestvujúcej kotolni.

Materiálové vstupy
Vstupy pre navrhovanú činnosť budú predstavovať najmä zdravotnícky materiál, liečivá, medicinálne plyny atď.

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 10.11.2022 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal elektronickou poštou cez ústredný portál verejnej správy (ďalej len UPVS) zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Bratislava), povoľujúcemu orgánu (mesto Bojnice) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Okresný úrad Trenčín, odbor oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Ministerstvo zdravotníctva, inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava, Dopravný úrad, Letisko Bratislava, Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Prievidza.

Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovej adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vybudovanie-noveho-internistickeho-pavilonu-nsp-bojnice
a tiež prostredníctvom webového sídla Okresného úradu Prievidza, OSŽP zámer, oznámenie o zámere a informáciu pre verejnosť.

Zámer je vypracovaný v jednom variante.
a) Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 20.07.2022 Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní o upustenie od požiadavky variantného riešenia pre navrhovanú činnosť Vybudovanie nového internistického pavilónu NsP Bojnice. Okresný úrad Prievidza, OSŽP listom číslo OU-PD-OSZP-2022/026097 zo dňa 01.08.2022 tejto žiadosti vyhovel.

Údaje o výstupoch
Ovzdušie
Počas výstavby nových objektov a počas inštalácie potrebného technologického vybavenia, dôjde k časovo obmedzenému a prevažne lokálnemu zaťaženiu ovzdušia emisiami zo spaľovacích motorov nákladných automobilov a stavebnej techniky v súvislosti s dopravou jednotlivých komponentov technologického vybavenia, stavebných materiálov a vznikajúceho odpadu na miesto určenia ako aj zvýšenou prašnosťou súvisiacou so samotnou stavebnou činnosťou.
Objekt internistického pavilónu bude zásobovaný teplom z jestvujúcej centrálnej teplovodnej kotolne na zemný plyn a od novo navrhovaných tepelných čerpadiel. Prívod vykurovacej vody bude z jestvujúcej OST umiestnenej v suteréne objektu Lôžkový monoblok.
V súčasnosti je kotolňa nemocnice zaradená ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia a to v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. Po realizácii navrhovaného projektu nedôjde k zmene jestvujúceho stredného zdroja znečisťovania ovzdušia.
Novým zdrojom znečisťovania ovzdušia budú nové záložné dieselagregáty, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali emisné limity a boli zabezpečené požiadavky na rozptyl emisií znečisťujúcich látok určené vyhláškou MŽP SR č.


Číslo spisu OU-PD-OSZP-2023/014321 | Por.č.záznamu 022 | Číslo záznamu 0001718/2023 | Typ záznamu Externý odoslaný záznam | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

410/2012 Z.z. Uvedené zdroje nebudú prevádzkované trvale, ale len ako zdroje elektrickej energie v prípade výpadku a v rámci pravidelného preskúšania.

Odpadové vody
Splaškové vody
Tvorba splaškových vôd počas bežnej prevádzky bude korelovať so spotrebou pitnej vody. Celková ročná tvorba splaškových vôd sa bude pohybovať na úrovni 60 000 m3.

Dažďové vody
Potreba odvádzania dažďových vôd sa umiestnením nezmení, resp. činnosť neovplyvní množstvo odvádzaných vôd z povrchového odtoku, pretože plocha odvodňovaného územia sa nezväčší.

Odpady
Predpokladá sa, že najväčšie množstvo odpadov vznikne pri výkopových prácach a terénnych úpravách. S uvedenými stavebnými odpadmi sa bude nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Postupy budú navrhnuté tak, aby bolo zabezpečené zhodnotenie a recyklácia týchto odpadov vrátane spätného zasypávania najmenej na 70 % hmotnosti odpadu. Predpokladá sa, že po spustení činnosti bude vznikať aj primerané množstvo odpadov a to najmä medicínskeho charakteru. Štruktúra a množstvo odpadov vznikajúcich pri prevádzke sa v nemocnici ako celku po dobudovaní nových objektov oproti súčasnému stavu zásadne nezmení. Nebezpečné odpady si vyžadujú osobitné nakladanie. Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi je nevyhnutné dodržiavať platnú legislatívu v oblasti odpadov. Odpady budú skladované vo vhodných nádobách vo vyhradenom mieste v sklade NO. Všetky odpady budú zhodnotené alebo zneškodnené u oprávnených osôb, ktoré majú udelené príslušné súhlasy v zmysle platnej legislatívy.
Ionizované žiarenie
Na RTG vyšetrovni sa predpokladá používanie stacionárneho RTG prístroja, bude preto potrebné riešiť ochranu podlahy, stien a stropu pred ionizujúcim žiarením v súlade s Nariadeniami vlády SR č. 340, 345, 346/2006 o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany v znení zákona č. 470/2000 o ochrane zdravia ľudí. Účelom projektu radiačnej ochrany je v súlade s platnými požiadavkami na ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením stanoviť hrúbky potrebných stavebných a tieniacich materiálov v ekvivalente olova, ktoré zabezpečia požadovaný stupeň ochrany pred ionizačným žiarením na pracovisku v súlade s požiadavkami na preukázanie rozumne dosiahnuteľnej úrovne radiačnej ochrany.
Vzhľadom na uvedené sa nepočíta, že ionizované žiarenie prenikne mimo zabezpečené priestory RDG pracoviska.

Hluk a vibrácie
V záujmovom území sa predpokladá najmä hluk z mobilných zdrojov pozemnej dopravy.
Vzduchotechnické jednotky budú umiestnené v strojovniach na 1. PP, 5.NP, 6.NP a ich hluk nebude mať vplyv na nárast hluku. Na streche 4.NP a 5.NP budú umiestnené chillery, ktorých hluk sa bude rozptylovať do priestoru nad daný pavilón. Sú umiestnené v takých pozíciách, ktoré nie sú nasmerované na jestvujúci monoblok.
Vzhľadom na charakter činnosti nepredpokladá zmena akustických pomerov v okolí areálu.
Navrhovaná činnosť nevyvolá nárast emisií hluku v areáli.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Vplyvy na obyvateľstvo
Počas prípravy a inštalácie stojno-technického vybavenia sa neprejavia nepriaznivé vplyvy na obyvateľov. Negatívne vplyvy môžu pôsobiť na pracovníkov stavby a najmä na personál a pacientov samotnej nemocnice.
Počas výstavby sa predpokladá:
- zvýšená sekundárna prašnosť,
- zvýšené emisie z výfukových plynov stavebnej techniky,
- zvýšená hlučnosť súvisiaca s prevádzkou stavebných mechanizmov,
- vytvorenie nových pracovných príležitostí.

Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa nové negatívne vplyvy nepredpokladajú. Pozitívne a najdôležitejšie vplyvy navrhovanej činnosti na obyvateľstvo sa prejavia najmä v socio-ekonomickej oblasti – skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a ponuka pracovných miest.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery




| Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Typ záznamu | Forma originálu |
|---|---|---|---|---|
| OU-PD-OSZP-2023/014321 | 022 | 0001718/2023 | Externý odoslaný záznam | hodnoverná elektronická |

KÓPIA

Horninové prostredie
Potenciálnym zdrojom znečistenia horninového prostredia môžu byť havarijné situácie (únik ropných látok z prevádzkových automobilov, technologická havária, nesprávna manipulácia s odpadom a pod.). Negatívne vplyvy majú opäť iba povahu možných rizík.
Celkovo sa vplyv na horninové prostredie počas výstavby a bežnej prevádzky navrhovanej činnosti hodnotí ako negatívny ale málo významný až zanedbateľný. Navrhované umiestnenie nespôsobí v celkovom kontexte signifikantnú zmenu popísaných vplyvov.

Geodynamické javy a geomorfologické pomery
Vplyvy na geodynamické javy a geomorfologické pomery sú nulové.

Vplyvy na klimatické pomery
Nakoľko navrhovaná činnosť bude umiestnená v jestvujúcom areáli a dôjde k záberu nezastavanej plochy ako aj k odstráneniu významného počtu drevín, predpokladajú sa mierne zmeny mikroklimatických pomerov priamo v areáli nemocnice.

Vplyvy na ovzdušie
Realizáciou navrhovanej zmeny nedôjde k zmene povolených stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia dôjde však k vzniku nového zdroja znečisťovania ovzdušia – záložných dieselagregátov, ktoré však vzhľadom na svoj charakter a určenie nebudú trvalo v prevádzke. Vplyv navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia v celkovom kontexte možno charakterizovať ako negatívny, ale málo významný až zanedbateľný.

Vplyvy na vodné pomery
Navrhovaná činnosť nebude mať negatívne vplyvy na vodné pomery. Potenciálnym zdrojom znečistenia povrchových a podzemných vôd môžu byť havarijné situácie (únik ropných látok zo stavebných mechanizmov alebo prevádzkových automobilov, havária kanalizácie a pod.), vzhľadom na navrhované riešenie vnútorných plôch sú možnosti preniknutia škodlivých látok do podzemných vôd iba minimálne. Vplyvy však majú iba povahu potenciálnych rizík. V prípade dodržania všeobecných požiadaviek na manipuláciu so stavebnými a pohonnými látkami, a dodržaní pracovných a technických postupov navrhovaná činnosť neovplyvní prúdenie a režim podzemných vôd počas výstavby. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na celkovú bilanciu zrážkových vôd..

Vplyvy na pôdu
Pretože sa činnosť realizuje na plochách vedených ako ostatné, vplyv je hodnotený ako nulový.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
Negatívny vplyv na jestvujúcu flóru je najvýznamnejší z identifikovaných vplyvov. Navrhovaná činnosť si vyžiada odstránenie asi 500 ks drevín, presný rozsah bude určený na základe dendrologického posudku. Výruby budú nahradené sadovými úpravami v areáli nemocnice a náhradnou výsadbou v rámci mesta Bojnice v rozsahu ako určí povoľujúci orgán. V hodnotenom území sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich biotopy. Územím neprechádzajú migračné koridory živočíchov. Vplyvy navrhovanej činnosti na chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a na živočíchy a ich biotopy sú nulové.

Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz
Využitie územia je v súlade s územným plánom. Pretože sa činnosť realizuje v areáli nemocnice, krajinný obraz v dotknutom území sa nezmení. Navrhovaná činnosť nevyvolá kvalitatívnu zmenu vplyvov.

Vplyvy na dopravu
Navrhovaná činnosť nevyžaduje potrebu zmeny dopravnej infraštruktúru v okolí nemocnice.

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma
Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

KÓPIA

Dotknuté územie nezasahuje do žiadneho z prvkov RÚSES, preto realizácia zámeru nebude mať negatívny vplyv na prvky RÚSES.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú objekty zapísané v Štátnom zozname pamiatok. Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na pamiatkovo chránené objekty.

Vplyvy na archeologické náleziská
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú archeologické náleziská.
Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na archeologické náleziská.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú paleontologické náleziská a významné geologické lokality.
Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.

Vplyvy na hlukovú situáciu
Vzhľadom na charakter činnosti sa nepredpokladá zmena akustických pomerov v okolí areálu.
Tento vplyv možno hodnotiť ako zanedbateľný až nulový.

Komplexné posúdenie vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi
Popísané vplyvy predstavujú málo významné riziko ohrozenia životného prostredia a zdravia obyvateľov. Negatívne vplyvy vyvolané umiestnením navrhovanej činnosti budú predstavovať malý príspevok k súčasným vplyvom a celkovo budú prevažovať pozitívne socio-ekonomické vplyvy najmä v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti. Prípadné negatívne vplyvy (hluk, emisie ZL) sa prejavia len v rámci areálu pričom neprekročia rámce stanovené právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia a budú mať len charakter potenciálneho ohrozenia životného prostredia.
Celkovo je možné konštatovať, že popisovaná činnosť nebude mať taký vplyv, ktorý by vytvoril novú preťaženú lokalitu, t.j. takú, kde sa koncentrujú nepriaznivé účinky aktivít s dopadom na zdravie obyvateľstva, alebo zložky životného prostredia.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP
1.1. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2022/033784-002 zo dňa 28.11.2022 – z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí so zámerom bez pripomienok a nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

1.2. úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2022/033615-002 zo dňa 28.11.2022 – z hľadiska ochrany vôd súhlasí so zámerom za pripomienky:
- Navrhovaná činnosť musí byť v súlade s odborným stanoviskom správcu vodohospodársky významných vodných tokov z hľadiska uplatňovania plánov manažmentu povodí.
- Podľa posúdenia geologických a hydrogeologických pomerov budú vody z povrchového odtoku v čo najväčšej miere zadržané v území napr. v dažďových nádržiach, v dažďových záhradách alebo jazierkach.
-Odvádzanie odpadových splaškových vôd do verejnej kanalizácie musí byť v súlade s platným povolením na osobitné užívanie vôd pre existujúcu kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd Prievidza.
-Navrhovaná činnosť musí byť v súlade v Vodným plánom Slovenska a s plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
-Areálový vodovod, areálová kanalizácia sú vodnými stavbami na ktoré je potrebné povolenie Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zák. NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení. Nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán vyššie uvedené zapracoval do podmienok rozhodnutia.

KÓPIA

1.3. úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2022/033622-002 zo dňa 21.11.2022 – z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí so zámerom a zároveň nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

1.4. úsek štátnej správy ochrany prírody, list číslo OU-PD-OSZP-2022/033790 zo dňa 05.12.2022 – uvádza z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo B/2022/1384-EPID/7142 zo dňa 25.11.2022 – súhlasí s navrhovanou činnosťou a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

3. OR Hasičského a záchranného zboru, list číslo ORHZ-PD1-2022/000765 zo dňa 23.11.2022 – preskúmalo predložený zámer navrhovanej činnosti a nemá k nemu žiadne pripomienky.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

4. Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, list č. OU-PD-OKR-2022/34042-2 zo dňa 18.11.2022 - nemá pripomienky a nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

5. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, rozhodnutie č. KPUTN-2022/2381-3/103067/Osw zo dňa 08.12.2022.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené rozhodnutie na vedomie.

6. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Bratislava, list č. 42089/2022/SSD/118609 zo dňa 22.11.2022 - má pripomienky:
-v rámci realizácie projektu upozorňujeme na potrebu implementovať prvky elektromobility podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vo vzťahu k parkovacím miestam § 8a Elektromobilita),
- upozorňujeme, že pri návrhu jednotlivých stavieb v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov,
- v prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán vyššie uvedené zapracoval do podmienok rozhodnutia.

7. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Bratislava, list č. 42089/2022/SSD/118609 zo dňa 22.11.2022 - má pripomienky:
-Rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v zmysle § 28 zákona č. 538/2005 Z. z. a taktiež rešpektovať prílohu č. 5 vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z. ; v tejto súvislosti požadujeme navrhovať a použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zamedzilo prípadnému úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd.
-V prípade, že by si činnosť vyžiadala realizáciu geologických prác a ďalších prác alebo činností podľa § 40 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z. resp. podľa časti B. prílohy č. 4 vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie; v prípade geologických prác je príslušnou dokumentáciou projekt geologických prác vypracovaný oprávnenou osobou podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov; taktiež upozorňujeme na oznamovaciu

KÓPIA

povinnosť v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z. z. pri zistení výskytu podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo plynov.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán vyššie uvedené zapracoval do podmienok rozhodnutia.

8. Dopravný úrad, Letisko Bratislava, list č. 24569/2022/ROP-002/55881 zo dňa 06.12.2022 – uvádza podmienky:
-Najvyšší bod stavieb, vrátane všetkých zariadení umiestnených na ich streche (napr. komíny, antény, solárne, resp. fotovoltické panely a pod.), ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených v riešenom území, maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri stavbe svojou najvyššou časťou (maximálny zdvih autožeriava, betónpumpy a pod.), nesmie prekročiť výšku 15,0 m od úrovne pôvodného terénu (výškový regulatív v zmysle ustanovenia 4.2 Rozhodnutia Leteckého úradu Slovenskej republiky č. 4799/313-1171-OP/2006 o určení ochranných pásiem Letiska Prievidza zo dňa 23.10.2006).
-Zákaz zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50nW/cm², pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (OP bez laserového žiarenia letiska)
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán vyššie uvedené zapracoval do podmienok rozhodnutia.

9. Mesto Bojnice, list zo dňa 14.12.2022 – oznámilo, že o navrhovanej činnosti informovalo verejnosť prostredníctvom úradnej tabule mesta v čase od 14.11.2022 do 06.12.2022 a zároveň oznámilo kde, kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

10. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom, listom s názvom „Vyjadrenie v procese EIA k zámeru Vybudovanie nového internistického pavilónu NsP Bojnice zo dňa 30.11.2022, v ktorom uvádza:
Podľa prieskumu Denníka N (https://e.dennikn.sk/2911528/) verejnosť veľmi silno podporuje ekologické a klimatické ciele, ale veľmi nerozumie odbornej stránke a spôsobom, akými si ich môže realizovať. Žiadame teda úrad aby zabezpečil práva verejnosti v súlade s Aarhuským dohovorom (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/43/20060204), Smernicou o EIA (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/LSU/?uri=celex:32011L0092) a zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.24/2006 Z.z. (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html) a v zmysle §3 ods.2 správneho poriadku verejnosť poučil o tom, akým spôsobom si má v konaní uplatňovať svoje práva a povinnosti efektívnym spôsobom; v odôvodnení rozhodnutia žiadame uviesť, ako tieto práva verejnosti v konaní úrad realizoval.
ZDS podporuje realizáciu moderných zdravotníckych zariadení ako aj reformu zdravotníctva; žiadame však, aby bola dostatočne environmentálna. Projekt podľa nás spĺňa náročné kritériá kvalitného projektu avšak napriek tomu žiadame, aby ako podmienky boli uvedené realizácia environmentálnych opatrení podľa vzoru rozhodnutia Okresného úradu Spišská Nová Ves č. OU-SN-OSZP-2022/009057-016 (https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dostavba-rekonstrukcia-lozkovej-casti-nsp-v-spisskej-novej-vsi-) alebo Okresného úradu Rimavská Sobota č. OU-RS-OSZP-2022/013864-017 (https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nemocnica-novej-generacie-rimavska-sobota-), ktoré uložili podmienku realizácie zelených opatrení (zelené strechy, kvalitné parkové úpravy apod.) Ďalej je potrebné dávať dôraz na spracovanie sadových a parkových úprav a prepojenie areálu s okolím, aby tvorili harmonickú jednotu.

Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, •energie a • územná stabilita biodiverzity; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovateľ, ktorý bude následne monitorovaný aj z hľadiska poprojektovej analýzy.

Stanovisko navrhovateľa:
Projektová dokumentácia je vypracovaná v zmysle stavebného zákona vrátane tepelnotechnických návrhov, energetického posúdenia a ďalších súvisiacich dokumentov. Objekty sú štandardne navrhované v energetickej triede A0, čím navrhovateľ výrazne prispieva k boju proti klimatickým zmenám a usiluje o kvalitnejšie životné prostredie. Pri vypracovaní projektu ako celku bola zohľadnená aj „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy". Adaptačné a mitigačné opatrenia boli implicitne zapracované do projektovej dokumentácie s prihliadnutím na miestne podmienky. Z riešení, ktoré boli navrhnuté uvádzame areálovú zeleň, ktorá bude slúžiť na zlepšenie mikroklimatických pomerov, a aj ako ochrana proti veternej erózii, strechy riešené ako zelené extenzívne,

KÓPIA

zachytávanie dažďových vôd v retenčných nádržiach a ich opätovné využívanie na zavlažovanie, tepelné čerpadlá, inštalácia fotovoltických panelov a pod.
Predpokladané vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia vrátane spomínaných aspektov boli popísané v zámere v kapitolách 4.3. a nasledujúcich. Na základe poznatkov získaných počas prípravy dokumentácie pre územné rozhodnutie a zámeru k navrhovanej činnosti, bolo konštatované, že navrhovaná činnosť „Vybudovanie nového internistického pavilónu NsP Bojnice“ svojím charakterom a rozsahom nebude mať taký negatívny vplyv, ktorý by prekračoval rámce stanovené platnou legislatívou a vytvoril novú preťaženú lokalitu, v ktorej sa koncentrujú nepriaznivé účinky aktivít s dopadom na zdravie obyvateľstva, alebo zložky životného prostredia.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP Príslušný orgán stanovisko Združenia domových samospráv berie na vedomie a považuje požiadavky uvedené v predmetnom stanovisku za splnené. V rámci zámeru navrhovanej činnosti boli splnené náležitosti v zmysle zákona o posudzovaní. Priame a nepriame vplyvy na životné prostredie boli špecifikované v predloženom zámere navrhovanej činnosti v kapitole 4. na primeranej úrovni zodpovedajúcej procesu zisťovacieho konania. V rámci zámeru boli navrhnuté opatrenia (kapt. 4. bod 10 predloženého zámeru navrhovanej činnosti), ktorých dodržiavanie je súčasťou podmienok určených v tomto rozhodnutí.

Žiadame úrad, aby ako podmienky rozhodnutia uložil aj podmienku realizácie prvkov modrozelenej infraštruktúry (dažďové záhrady, zelené alebo biosolárne strechy, zelené fasády, retenčné alebo poloretečné parkoviská, zelené rigoly, izolačná zelená stena a podobne); treba sa však riadiť zásadami správnej aplikačnej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uplouds/2022/04/prezentace_jirivitek.pdf):
• Zakladanie mestských parkov a výsadba stromov; treba sa však riadiť zásadami správnej aplikačnej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uplouds/2022/04/prezentace_davidhora.pdf)

Stanovisko navrhovateľa:
Sadové úpravy navrhuje špecialista pre danú oblasť. Hlavným cieľom sadových úprav je navrhovaná výsadba stromov, kríkov, popínavých rastlín a zatrávnenia ako náhrada za nutný výrub vzrastlých stromov a kríkov. Navrhovaná zeleň predbežne spočíva vo výsadbe 85 ks stromov, 16 ks vzrastlých krov a 1300 nízkych krov a popínavých rastlín rozmiestnených v rámci areálu. Navrhovaná zeleň bude vysadená v zelených plochách a ostrovčekoch. V átriách vo vyvýšených častiach na 1.PP a 1.NP sa uvažuje s výsadbou stromov, kríkov a trvaliek, ktoré budú vizuálne spríjemňovať pobyt pacientov a personálu. Cieľom je vytvoriť funkčné vegetačné úpravy, ktoré eliminujú negatívny vplyv stavby na okolitú krajinu a zmiernia vplyvy tejto stavby na krajinný ráz. K výsadbe sú navrhnuté druhy domácich alebo zdomácnených drevín. Voľba vhodných druhov podmieňuje začlenenie stavby do krajiny splynutím navrhnutej zelene s okolitou krajinou. Preto je možné konštatovať, že požiadavka bude splnená.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP Správny orgán akceptoval uvedené vyjadrenie navrhovateľa, požiadavka bude splnená.

• Rašeliniská
https://dennikn.sk/2932824/na-orave-sa-zachovalo-vzacne-raselinisko-vacsinu-takych-sme-znicili-teraz-mohli-zadrziavat-vodu-v-krajine-reportaz/

Stanovisko navrhovateľa:
V záujmovej lokalite sa žiadne rašeliniská nenachádzajú a preto je požiadavka bezpredmetná.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

• Dažďové záhrady
Dažďové záhrady zadržiavajú vodu, čím pomáhajú udržiavať vodu v krajine a teda je to prevencia pred suchom, zachovávajú prirodzenú vodnú bilanciu a súčasne sú protipovodňovým opatrením a to nehovoríme o estetickej funkcionalite a ekostyabilizačnej úlohe.

Stanovisko navrhovateľa:
Podľa prevzatých geologických vrtov v areáli nemocnice Bojnice nie sú v mieste stavby vhodné prírodno-technické podmienky na vsakovanie dažďových vôd do geologického podložia. V mieste stavby sa nachádzajú hrubé, nepriepustné vrstvy ílovitých zemín, ktoré sa vyznačujú nízkym vsakovacím koeficientom a nie sú vodné na vsakovanie. Výskyt nepriepustných ílov bol overený v celom areáli Nemocnice do hĺbky 10 - 15 m pod terénom.
Preto bol na spomaľovanie odtoku a zadržiavanie vody v území zvolený nasledovný prístup. Počas zrážok bude prebiehať akumulácia v detenčných nádržiach. Tieto budú prefabrikované. Umiestnené budú pod zeleňou,

KÓPIA

komunikáciami a pod parkovacími plochami. Funkciou detenčných nádrží bude: zdržanie odtoku neznečistených (prečistených) dažďových vôd a prípadne vytvorenie akumulácie pre závlahu. Potrebný objem pre zavlažovanie zelene bude stanovený potrebami zavlažovania zelene v areáli.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

• Biosolárne strechy
Zelené strechy sú efektívnou strešnou krytinou s výbornými izolačnými vlastnosťami, čím prirodzene prispievajú k zabezpečeniu optimálnych vnútorných podmienok bez energetických dotácií; fotovoltická elektráreň navyše znižuje energetickú závislosť a prispieva k pozitívnej energetickej bilancii. Vďaka vegetačnému povrchu sa súčasne územie nestáva tepelným ostrovom, s dažďovými vodami sa prirodzene nakladá.

Stanovisko navrhovateľa:
Zo spomínaných riešení sú navrhnuté bezúdržbové vegetačné extenzívne strechy z rozchodníkov rôznych odrôd pre zadržiavanie dažďovej vody a inštalácia fotovoltických panelov. Požiadavka bude splnená.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán akceptoval uvedené vyjadrenie navrhovateľa, požiadavka bude splnená.

• Zelené fasády
Zelené fasády sú prirodzenou tepelnou izoláciou a tienidlom pred prehrievaním budov, čím prispievajú k tepelnej pohode v interiéri a tak aj znižujú potrebu na tepelnú reguláciu vnútorného prostredia, čím prispievajú k znižovaniu energetickej potreby. Prispievajú k odstraňovaniu tepelných ostrovov v území.

Stanovisko navrhovateľa:
Samotný objekt nového pavilónu bude navrhnutý tak, aby sa dosiahla energetická trieda A0, čomu zodpovedá aj návrh vonkajších fasád, okien, dverí a izolácií. Vnútorné prostredie bude rozdelené podľa rôznych funkcií (lôžková časť, zákrokové miestnosti, laboratóriá, ambulancie), z ktorých každá má špecifické požiadavky na teplotu, vlhkosť kvalitu vzduchu. Vzduchotechnické systémy budú prevádzkované v zmysle požiadaviek jednotlivých oddelení. Sú systémy s prevádzkou iba cez deň – ako sú ambulancie, denné stacionáre, rehabilitácie a pod., a systémy v trvalej prevádzke hlavne pre lôžkové oddelenia, oddelenie JIS, zákrokové sály a pod. Individuálne bude riešená prevádzka izolačných miestností. Pre správne nastavenie podmienok prevádzky, zabezpečenie hlukových parametrov (noc, deň) a optimalizácie využitia energie budú niektoré systémy riešené decentrálnym reguláciami premenlivého prietoku. V oddelení JIS bude v systéme zaradený 3. stupeň filtrácie v telese čistého nadstavca, resp. v zákrokových sálach v laminárnom strope.
Ako bolo uvedené, navrhnuté sú bezúdržbové vegetačné extenzívne strechy z rozchodníkov rôznych odrôd pre zadržiavanie dažďovej vody. So zelenými fasádami sa neuvažuje. Požiadavku preto možno považovať za splnenú v dostatočnom rozsahu.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

• Retenčné a zelené parkoviská
Zelené strechy parkovísk a iných vodorovných stavieb a spevnených plôch zabezpečujú bezpečné nakladanie s dažďovými vodami z povrchového odtoku prirodzenou plošnou infiltráciou do podložia, čím prispievajú k zachovaniu vody v území, zachovaniu prirodzenej vodnej bilancie ako aj predchádzajú prehrievaniu územia a vzniku tepelných ostrovov; sú prirodzeným a efektívnym protipovodňovým opatrením.

Stanovisko navrhovateľa:
Spevnené plochy najmä chodníky budú zhotovené z dlažby. Požiadavka bude splnená.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán akceptoval uvedené vyjadrenie navrhovateľa, požiadavka bude splnená.

• Realizácia výsadby vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.

Stanovisko navrhovateľa:
Navrhovaná zeleň predbežne spočíva vo výsadbe 85 ks stromov, 16 ks vzrastlých krov a 1300 nízkych krov a popínavých rastlín. Navrhovaná zeleň bude vysadená v zelených plochách a ostrovčekoch. Požiadavka bude splnená.

KÓPIA

Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán akceptoval uvedené vyjadrenie navrhovateľa, požiadavka bude splnená.

• Parkovacie státia samotné prekryť popínavými rastlinami na nosných konštrukciách z oceľových laniek.

Stanovisko navrhovateľa:
Pri návrhu sadových úprav sa kladie dôraz najmä na kvalitu, funkčnú stránku a trvalú udržateľnosť navrhnutej zelene. Navrhovaná výsadba bude zrealizovaná okrem iného aj v pásoch medzi jednotlivými parkovacími miestami, čím bude zmierňovať tepelné napätie. Uvedená požiadavka by kolidovala s riešením popísanom v zámere a v predchádzajúcom bode.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

Žiadame však navrhovateľa, aby všeobecne zrozumiteľným spôsobom v doplňujúcej informácii uviedol, ktoré hlavné environmentálne vplyvy identifikoval, aké environmentálne ciele sledoval pri ich riešení sledoval a ako ich navrhuje dosahovať a akými opatreniami zmierňuje svoj zásah do životného prostredia; taktiež aby uviedol všetky argumenty, prečo si považuje svoj projekt za environmentálne prípustný a celospoločensky prospešný. Súčasne žiadame reakciu na každú z naznačených oblastí.

Stanovisko navrhovateľa:
Hlavným a najvýznamnejším príspevkom k zlepšovaniu životného prostredia je samotná výstavba nového internistického pavilónu s kapacitou 221 lôžok v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách, v ktorom bude sústredená všetka interná medicína. Cieľom je vytvoriť jedno miesto, kde bude poskytovaná starostlivosť i v ďalších odboroch, ako neurologické, kožné, pľúcne, geriatrické, oddelenie dlhodobo chorých a rehabilitácie. Na prízemí sa bude nachádzať centrálna recepcia s ambulanciami. Zámerom je vytvoriť nemocnicu moderného hotelového typu, z moderných prvkov, znižujúcu prevádzkové náklady a zaťažovanie životného prostredia svojou prevádzkou.
Nosnou ideou je vytvoriť nemocnicu s priamou orientáciou na pacienta, či už na samotných oddeleniach, alebo v ambulantnej a rehabilitačnej časti. Nemocnica je navrhnutá so zreteľom na vyššiu efektívnosť práce zamestnancov a vyšší komfort pacientov, preto sa prihliadalo na hlavnú požiadavku nemocnice a to vytvorenie jednotlivých klastrov rozdelených podľa charakteru po podlažiach.
Ako vyplýva z popisu navrhovanej činnosti nová činnosť bude umiestnená v areáli jestvujúcej nemocnice a svojimi technickými parametrami a riešeniami zameranými na ochranu životného prostredia spĺňa všetky požiadavky v zmysle platnej legislatívy pre zdravotnícke zariadenia. Nový pavilón bude obsahovať najnovšie technické riešenia zamerané na minimalizáciu environmentálnych dopadov navrhovanej činnosti.
Projektová dokumentácia bude vypracovaná v zmysle stavebného zákona vrátane tepelnotechnických návrhov, energetického posúdenia a ďalších súvisiacich dokumentov. Objekty budú štandardne navrhované v energetickej triede A0, čím navrhovateľ výrazne prispieva k boju proti klimatickým zmenám a usiluje o kvalitnejšie životné prostredie. Pri vypracovaní projektu ako celku bola zohľadnená aj „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy". Adaptačné a mitigačné opatrenia boli implicitne zapracované do projektovej dokumentácie s prihliadnutím na miestne podmienky. Z riešení, ktoré boli navrhnuté uvádzame areálovú zeleň, ktorá bude slúžiť na zlepšenie mikroklimatických pomerov, a aj ako ochrana proti veternej erózii, strechy riešené ako zelené extenzívne, zachytávanie dažďových vôd v retenčných nádržiach a ich opätovné využívanie na zavlažovanie, tepelné čerpadlá, inštalácia fotovoltických panelov a pod.

Ako vyplýva z vyššie uvedených skutočností, pri príprave projektovej dokumentácie, ktorá bola podkladom pre prípravu zámeru, bolo prihliadané na všetky relevantné právne predpisy, technické normy a odporúčania v rozsahu zodpovedajúcom potrebám posúdenia predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Na základe poznatkov získaných počas prípravy dokumentácie pre územné rozhodnutie a zámeru k navrhovanej činnosti, je možné konštatovať, že navrhovaná činnosť „Vybudovanie nového internistického pavilónu NsP Bojnice“ svojím charakterom a rozsahom nebude mať taký negatívny vplyv, ktorý by prekračoval rámce stanovené platnou legislatívou a vytvoril novú preťaženú lokalitu, v ktorej sa koncentrujú nepriaznivé účinky aktivít s dopadom na zdravie obyvateľstva, alebo zložky životného prostredia.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti si myslíme, že vypracovanie správy o hodnotení a povinné hodnotenie navrhovanej zmeny činnosti nie je potrebné, nakoľko údaje uvedené v zámere dostatočne opisujú a vyhodnocujú predpokladané vplyvy a dopady vyvolané navrhovanou výstavbou.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

KÓPIA

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).
Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutých obcí. K zámeru bolo doručených celkom 12 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy a samosprávy. Všetky tieto subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP akceptoval podmienky a pripomienky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Okresného úradu Prievidza, OSŽP-štátna vodná správa, Dopravného úradu, letisko Bratislava a zahrnul ich do podmienok tohto rozhodnutia. Okresný úrad Prievidza, odbor pozemkový a lesný, Trenčiansky samosprávny kraj, Okresný úrad Trenčín, OSŽP svoje písomné stanoviská k zámeru v zákone stanovenom termíne ani do termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručili. V zmysle § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Do zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti sa podľa § 24 zákona o posudzovaní zapojila dotknutá verejnosť:
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom, listom doručeným Okresnému úradu Prievidza, OSŽP dňa 01.12.2022 podľa § 24 zákona o posudzovaní - (ďalej len dotknutá verejnosť), ktorá predložila pripomienky k zámeru navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní listom číslo OU-PD-OSZP-2022/033374-013 zo dňa 02.12.2022 požiadal navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok Združenia domových samospráv. Doplnenie informácií doručil navrhovateľ dňa 20.12.2022.

Listom zo dňa 21.12.2022 pod číslom OU-PD-OSZP-2022/033374-020 Okresný úrad Prievidza, OSŽP, informoval účastníkov konania o sprístupnení podkladov k vydaniu rozhodnutia a možnosti zaslania písomnej konzultácie k zverejnenej dokumentácii a k zverejneným podkladom rozhodnutia v termíne najneskôr do 04.01.2023.

Dotknutá verejnosť - pán Marcel Slávik ako predseda Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava doručil dňa 01.01.2023 tunajšiemu úradu list: „Vyjadrenie k doplňujúcej informácii navrhovateľa“:
K obsahu doplňujúcej informácie máme nasledovné pripomienky:
a) Z našej skúsenosti vyplýva, že projektanti nepostupujú zákonom predpokladaným spôsobom, kedy zhodnotia vodné pomery územia, ale vopred si stanovia, že použijú konkrétny stavebný výrobok a jeho použitie neodôvodňujú ani technickými vlastnosťami ako predpokladá zákon o stavebných výrobkoch č. 133/2013 Z.z. (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/133/20190101.html) ani nepreukážu ochranu prirodzeného vodného režimu. Vopred vybraný stavebný výrobok zdanlivo odôvodnia prázdnou frázou avšak v skutočnostil len „prepísujú“ technológiu osadzovania vsakovacích objektov, tak ako sa realizuje v Českej republike podľa českej technickej normy ČSN 75 9010 - Vsakovací zařízení srážkových vod (https://www.technickenormy.cz/csn-75-9010-vsakovaci-zarizeni-srazkovych-vod/). Technické normy v EÚ nemajú záväzný charakter, ale len odporúčací; keďže však ide o českú normu, neplatí ani toto. Každopádne, uvedená norma sa zaoberá kategorizáciou vsakovacích zariadení a nie kategorizáciou vôd ani riešením dažďových vôd vo všeobecnosti - zaoberá sa tým, ako realizovať vsakovací systém ak je toto vhodné riešenie; avšak skutočnosť že ide o vhodné riešenie vo vzťahu napr. k priamej infiltrácii a realizácii dažďových záhrad nebolo preukázané. Kategorizácia vôd je v §2 vodného zákona (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/20220101.html#paragraf-2). Medzi slovenskou odbornou verejnosťou zaznamenala táto norma rozpaky: https://www.asb.sk/stavebnictvo/technicke-zariadenia-budov/anketa-

KÓPIA

vsakovanie-zrazkovych-vod už od jej prijatia a od vtedy je na Slovensku veľký chaos, lebo projektanti a výrobcovia pretláčajú svoje výrobky v zásade na jednotnom česko-slovenskom trhu – a tomu podriaďujú aplikačnú prax na Slovensku; dôsledkom je aj krivenie práva a projekčnej práce.

b) Aplikáciou drenážnych systémov oproti prirodzenému vsakovaniu sa dosahujú komplexné negatívne efekty vo vysušovaní celej krajiny. Nesleduje sa prirodzená vodná bilancia, ktorá sa skladá z vodohospodárskej bilancie a hydrogeologickej bilancie; nesleduje sa obnova prirodzeného vodného režimu (cca 1/3 dažďových vôd sa spätne odpatí a 2/3 prirodzene vsiaknu, pričom sa voda postupne preniká z vrchných častí dolu. Tým sa dosahuje rovnomerná vlaha vo všetkých pôdnych horizontoch. Aplikáciou dažďových kanalizácií sa tento prirodzený proces narúša, dochádza k úplnému odvodneniu a vysušovaniu najmä urbanizovanej krajiny práve nesprávnym riešením dažďových vôd. Vplyv na vody je taký, že sa voda z krajiny „stráca“ a odvádza preč, čím sa len posiľňujú negatívne vplyvy klimatickej krizy (predpovede sú, že oproti celoeurópskemu priemeru budú prejavy klimatickej krízy približne dvojnásobnej intenzity; t.j keď bude celoeurópsky priemer prírastkov priemernej dennej teploty bude X °C, tak na Slovesku to bude 2*X °C.
c) Keďže k ostatným častiam projektu nemáme výhrady a súhlasíme s nimi, a alternatívou k dažďovej kanalizácii a vsakovacím objektom sú tzv. dažďové záhrady; t.j. terénne depresie určené k prirodzenej akumulácii a postupnému vsakovaniu dažďových vôd s priebežnou prirodzenou saturáciou vôd vo všetkých pôdnych horizontoch a zlepšení mikroklimatických pomeroch. Keďže sa jedná o technické stavebno-
konštrukčné riešenie, ktoré je definitívne riešené až v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, navrhujeme, že pri projekcii DSP projektant v súčinnosti so ZDS overí možnosť použitia dažďových záhrad s tým, že ak sa osvedčí, budú prioritne aplikované dažďové záhrady. Doplňujúce informácie berieme na vedomie a navrhujeme ich fixovať ako povinnosti navrhovateľa, ktoré je povinný v budúcnosti rešpektovať. Jediné, čo od navrhovateľa očakávame je, že dodrží vlastné slovo a vlastný prísľub z doplňujúcej informácie. Navrhujeme preto vymedzenie povinností navrhovateľ do budúcnosti nasledovne: 1) Ako podmienku rozhodnutia zo zisťovacieho konania doplniť podmienku v znení "Dodržať všetky zmierňujúce opatrenia uvedené navrhovateľom v doplňujúcej informácii, ktorá robí neoddeliteľnú prílohu rozhodnutia. Navrhovateľ sa bude riadiť vlastnými spoločenskými záväzkami vyjadrenými v doplňujúcej informácii. Pri príprave projektu pre stavebné povolenie sa overí ekologická a technická vhodnosť riešenia infiltrácie dažďových vôd z povrchového odtoku cez tzv. dažďové záhrady (sadovnícky upravené terénne depresie určené pre prirodzené vsakovanie dažďových vôd); ak sa dažďové záhrady osvedčia, projektant prednostne navrhne dažďové záhrady, inak ponechá pôvodné riešenie."
2) Doplňujúcu informáciu priložiť k rozhodnutiu ako neoddeliteľnú prílohu rozhodnutia a takto spoločne ich doručovať a zverejňovať. S projektom súhlasíme a nemáme voči nemu výhrady (okrem vyššie uvedenej pripomienky týkajúcej sa dažďových záhrad) a za predpokladu uloženia vyššie uvedenej podmienky súhlasíme s rozhodnutím o ďalšom neposudzovaní zámeru.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, uvádza, že účasť verejnosti v zisťovacom konaní je vymedzená podľa § 24 zákona o posudzovaní vplyvov a zároveň na zisťovacie konanie sa vzťahuje správny poriadok. Okresný úrad Prievidza, OSŽP postupoval v súlade s uvedenými ustanoveniami. K požiadavke vykonania konzultácií Okresný úrad Prievidza, OSŽP uvádza, že konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov sú vykonávané písomnou a ústnou formou, pričom, v súlade s § 64 zákona o posudzovaní vplyvov sú ústne konzultácie vykonávané ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku. Podľa § 21 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Okresný úrad Prievidza, OSŽP v konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti nenariadil ústne pojednávane podľa § 21 správneho poriadku, nakoľko to nevyžadovala povaha veci. V uvedenom konaní bolo verejnosti umožnené vykonať písomné konzultácie prostredníctvom zaslania odôvodneného písomného stanoviska podľa § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov, ako aj zaslaním písomných konzultácií podľa § 63 a § 65g zákona o posudzovaní. Okresný úrad Prievidza, OSŽP zároveň uvádza, že predložená dokumentácia bola v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov zverejnená a verejnosti dostupná na webovom sídle ministerstva, webovom sídle a úradnej tabuli príslušného úradu, a zároveň bola dostupná prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov. Okresný úrad Prievidza, OSŽP poukazuje na skutočnosť, že samotným zaslaním stanoviska k zverejnenej dokumentácii je preukázaná realizácia práva na informácie o životnom prostredí a skutočnosť oboznámenia sa so zverejnenou dokumentáciou deklaruje právo verejnosti efektívne presadzovať svoje práva a záujmy.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, sa ako príslušný orgán štátnej správy zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutej verejnosti. Pripomienky vychádzajúce z platných právnych

KÓPIA

predpisov budú zapracované v projektových dokumentáciách predložených v povoľovacích konaniach navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov (územné a stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - stavebný zákon v platnom znení, vodoprávne stavebné konanie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, ako aj pri jej realizácii, na základe splnenia si zákonmi stanovených povinností. Predložený zámer o navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie.

Záver:
Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe komplexného preskúmania predloženého zámeru navrhovanej činnosti, doručených vyjadrení a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú také významné negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dotknutom území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia. Rizikám uvedeným v zámere je možné predchádzať zohľadnením, dodržaním a realizovaním opatrení na zamedzenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v zámere v kapitole 4. v bode 10 zámeru.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe preskúmania predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti.

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

**Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Verejnosť má právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na zmene navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

KÓPIA

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická , 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Prievidza, Nová ulica 2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody , 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, OSŽP, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, OKR, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, OCDaPK, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, PaL, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Trenčín, OSŽP, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Mesto Bojnice, Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Mesto Prievidza (OVM), Námestie slobody , 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika

# Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

## Typ doložky

Typ doložky:

| | |
|---|---|
| doložka právoplatnosti | x |
| doložka vykonateľnosti | - |
| doložka právoplatnosti a vykonateľnosti | - |

Číslo rozhodnutia: OU-PD-OSZP-2023/014321-022

Dátum vytvorenia doložky: 23.02.2023

Vytvoril: Duchovičová Ivana, Ing.

## Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 22.02.2023

Právoplatnosť vyznačená pre:

| | |
|---|---|
| rozhodnutie v plnom znení | x |
| časť rozhodnutia | - |