Obec B I D O V C E 044 45 Bidovce

Mária Durkáčová
Košický Klečenov 3
044 45

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bidovce
	229/2023	Ing. Lengyel/0903618720	12.6.2023

VEC:

Vyjadrenie k žiadosti o záväzné stanovisko k napojeniu na obecný vodovod a ČOV pre stavbu **"Rozšírenie areálu ČS PL Shell Bidovce"** v k.ú. Svinica, na parcelách 1100/29, 1100/30, 1100/31, 1100/32.

Žiadosť podala **Mária Durkáčová,** Košický Klečenov 3, 044 45 Košice, ktorá je splnomocnencom investora SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava.

Súhlasíme za týchto podmienok:

1. K napojeniu pitnej vody zo skupinového vodovodu: Naďalej ostáva v platnosti zmluva medzi Obcou Bidovce a JANTAR AK s.r.o. z 1.10.2022, na základe ktorej má spoločnosť limit množstva odobratej pitnej vody 130 m^3 mesačne a 1.550 m^3 ročne pri maximálnom prietoku odberu 0,05 litra za sekundu. Rovnako sa nemení ani technické riešenie napojenia.

2. K napojeniu na ČOV: Čo sa týka množstva vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ostáva rovnaký limit ako je uvedený v už spomínanej zmluve a aký je uvedený v bode 1 pre odber pitnej vody. Nastáva len zmena pri podmienkach vypúšťania.

   Recyklovaná odpadová voda z autoumývarne sa bude kumulovať v akumulačnej nádrži a bude prednostne používaná ako úžitková voda pre splachovanie existujúcich toaliet predajne a rýchleho občerstvenia. V prípade, že akumulačná nádrž dosiahne maximálnu kapacitu, bude voda prečerpaná do odpadovej splaškovej vetvy zaústená do obecnej kanalizácie, a to výlučne v nočných hodinách (medzi 1:00 hod a 5:00 hod nad ránom). Investor je taktiež povinný zabezpečiť rozbor kvality odpadovej vody z autoumyvárne 2x ročne v akreditovanom laboratóriu v rozsahu piatich ukazovateľov (pH, BSK5, CHSK, NL, NEL) a výsledok hneď po obdržaní predloží pracovníkovi vedľajšieho hospodárstva obecného úradu Bidovce. Hodnoty sledovaných ukazovateľov sú stanovené v prílohe od spoločnosti TENSUMAT, s.r.o (pH od 6 do 8, BSK5 do 95, CHSK do 168, NL do 28 a NEL do 0,53). Množstvo vypustenej vody do obecnej kanalizácie bude merané metrologicky overeným certifikovaným meradlom, ktoré zabezpečí investor. Hodnoty nesmú prekročiť uvedené hodnoty v prílohe od spoločnosti TENSUMAT, s.r.o.

OBEC BIDOVCE 1

.....
starosta obce
Ing. Pavol Azari

TENSUMAT, s.r.o.
Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica IČO : 36 527 025 IČ DPH : SK 20 20 151 309
Fraňa Mojtu 1 , 949 01 Nitra

Vec: Výstupné hodnoty ČOV AquaPur Modular

Na základe Vašej požiadavky Vám zasielame tabuľku výstupných hodnôt čističky odpadových vôd AquaPur od nemeckej spoločnosti WashTec GmbH Nemecko. Čistička je vybavená okysličovacím zariadením a dávkovaním flokulantu.

NÁZOV	Jedn.	ROZBOR V NÁDRŽI NEUPRAVENEJ VODY	ROZBOR ODPÚŠŤANEJ VODY PO FILTRÁCII	PRIEMERNÝ ČISTIACI EFEKT (%)
pH		7,4 ± 0,5	6,8 ± 0,3	
NL	mg/l	65	28	95,7
RL	mg/l	698 ±102	238 ± 97	65,9
Vodivosť	µS/cm	820 ± 72	740 ± 78	
Extr.látky	mg/l	42,3 ± 9,2	3,1 ± 1,8	92,6
NEL	mg/l	10,1 ± 5	0,48 ± 0,05	96,6
TOC	mg/l	283 ±155	85 ± 16	87,5
CHSK	mg/l	380 ± 120	130 ± 38	65,8
BSK5	mg/l	878 ± 142	83 ± 12	90,5
anioakt.tenz.	mg/l	2,3 ± 0,8	0,12 ± 0,06	94,8

Garantované hodnoty vypúšťaných vôd do kanalizácie sú uvedené v stĺpci tabuľky „Rozbor odpúšťanej vody po filtrácii“. Zariadenie Aquapur je konštruované na prečisťovanie vody za štandardného postupu umývania karosérií osobných a dodávkových áut. Pri tomto procese nie sú vypúšťané odpadové vody s obsahom prioritných látok, prioritných nebezpečných látok uvedených v rozpore zákona č.364/2004.

V Banskej Bystrici, dňa 05.06.2020

Banská Bystrica : tel/fax : 048/4124533 e-mail : tensumatbb@tensumat.sk
Nitra , Fraňa Mojtu 1: tel : 037/77 22 392 fax/tel : 037/ 77 22 056 e-mail : tensumat@tensumat.sk