OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Záhradnícka 6, 945 01 Komárno

Číslo spisu
OU-KN-OSZP-2023/001063-019

Komárno
28. 04. 2023

Okresný úrad Komárno
odbor starostlivosti o životné prostredie
Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
Toto rozhodnutie je právoplatné
dňom 05. 06. 2023
dňa 07. 06. 2023

Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 29 ods. 11 zákona a § 46 a § 47 správneho poriadku po vykonaní zisťovacieho konania pre zámer navrhovanej činnosti „Remeselný pivovar Kamarum", navrhovateľa Kamarum s.r.o., Roľníckej školy 1519, 94501 Komárno, IČO : 53 761 031, rozhodol takto:

Výrok

Navrhovaná činnosť „Remeselný pivovar Kamarum", ktorá sa bude realizovať na pozemku s parc. č. registra „C" 1818/11 v katastrálnom území Komárno

sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona sa určujú nasledujúce podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:

1. Omietkové vrstvy interiéru v miestnostiach č. 1.01 - 1. 09 podľa PD (č. 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60 a 1.46 podľa pamiatkového výskumu) obnoviť vo výraze klasicistickej vojenskej pevnostnej stavby 19. storočia umelecko-remeselným spôsobom, špecializovanou firmou na obnovu historických stavieb so skúsenosťami rekonštrukcie historických omietok, pod dohľadom odborne spôsobilej osoby - reštaurátorom s príslušnou špecializáciou. Obnovu omietok realizovať s povrchovou úpravou a štruktúrou identickou s existujúcou pôvodnou omietkovou úpravou, ako hladkú omietku. Nové omietkové vrstvy realizovať ako kompatibilné renovačné materiály na vápennej báze s paropriepustnými vlastnosťami, nepoužiť omietky na cementovej báze. V prípade zavlhnutých povrchov soklovej časti arkádovej chodby (č. 1.46 podľa pamiatkového výskumu, č. 1. 09 podľa PD) sa môžu používať sanačné omietky na báze hydraulických vápien, prípadne s trasovými prímesami a s plnivom, ktoré bude ladiť s pôvodnými časťami omietok (realizovať prieskum zdrojov a príčin zavĺhania a zasolenia konštrukcií s návrhmi riešenia problematických častí) maximálne do výšky kamenných parapetných dosiek arkádových otvorov. Presný druh, zloženie a rozsah (technologický postup a materiálové riešenie) určí Krajský pamiatkový úrad Nitra v priebehu realizácie obnovy (v rámci kontrolných dní).