



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie dolného Váhu, odštepny závod
Nábřeží Ivana Krasku 3/834
921 80 Piešťany



OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE	
- 3 -	
Doslo dňa:	30-08-2023
Ev. č. záznamu:	4614
Číslo spisu:	1104
Prílohy/ty:	Vybavuje:
	7

• Okresný úrad Partizánske
Odbor starostlivosti o ŽP
Nám. SNP 151/6
958 01 Partizánske

Váš list/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Piešťany
OU-PE-OSZP-2023/001104-002	SVP 1850/2023/2 8615/2023	Mgr. Čamborová/221	23.8.2023

Vec

Bytové domy Riverstar sekcia A,B,C, garáže Makkýše, dopravné napojenie, spevnené plochy, siete a základná tech. infraštruktúra - zaslanie stanoviska

Listom Okresného úradu Partizánske, odbor starostlivosti o ŽP, značka OU-PE-OSZP-2023/001104-002 zo dňa 9.8.2023 nám bolo dňa 11.8.2023 doručené oznámenie o začatí konania k navrhovanej činnosti „Bytové domy Riverstar sekcia A,B,C, Garáže Makkýše, dopravné napojenie, spevnené plochy, siete a základná tech. infraštruktúra“ s požiadavkou o stanovisko.

Navrhovaná činnosť sa nachádza v okrese Partizánske, katastrálne územie Partizánske, ide o parcely s ornou pôdou. V blízkosti dotknutého územia preteká vodný tok Nitra, č. hydrologického poradia 4-21-11, ktorý je zaradený do zoznamu vodohospodársky významných tokov podľa vyhl. č. 211/2005 Z.z.

Voda z povrchového odtoku z parkovacích/ odstavných plôch a komunikácií bude odvádzaná do uličných vpustí a následne do novo navrhovanej dažďovej kanalizácie. Odvodnenie pláne cestného telesa je zabezpečené priečnym sklonom zemnej pláne 3 % smerom k pozdĺžnej drenáži. Drenáže budú obalené separačnou fóliou na zamedzenie zanášania ílovitými časticami. Drenáže budú zaústené do uličných vpustí. Zásobovanie objektu pitnou vodou bude zabezpečené napojením sa verejný rozvod vody vedený pozemkom stavebníka.

Splašková kanalizácia bude zaústená do verejnej kanalizácie.

Dažďové vody zo striech objektu, ktorých povrch bude realizovaný extenzívnou zeleňou, ktorá vytvorí počiatočnú retenciu dažďových vôd sa predpokladajú odvieť dažďovou kanalizáciou do vsaku s prepadom do existujúcej verejnej kanalizácie následne do recipientu.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie dolného Váhu Piešťany k navrhovanej činnosti dáva nasledovné pripomienky:

Plánovanými činnosťami nesmie dochádzať k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd. Vzhľadom k tomu, je potrebné pri uvedenej činnosti rešpektovať ustanovenia zákona NR SR č. 364/2004 Z. Z. o vodách (vodný zákon) a NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Stavba je v blízkosti vodohospodársky významného vodného toku Nitra v úseku kde je vybudovaná úprava vodného toku, pričom úprava zahŕňa obojstranné ochranné hrádze vodného toku. Ochranné pásmo predmetného toku je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti 10,0 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze. V ochrannom pásme nie je prípustné stavenie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súběžných inžinierskych sietí.

Naša organizácia bude požadovať rešpektovať uvedené ochranné pásmo. Podľa predloženého zámeru sú navrhované spevnené plochy a vegetačné úpravy (výsadba vegetácie) umiestnené v ochrannom pásme vodného toku.

Technické riešenie redukovania množstva odvádzaných dažďových vôd požadujeme nadimenzovať tak, aby max. odtokové množstvo nepresiahlo 10% vypočítaného max. prietoku na základe intenzity 15. minútového dažďa podľa SHMU.

Vzhľadom na blízkosť ohradzovaného vodného toku odporúčame prehodnotiť uvažované vsakovacie zariadenia, nakoľko počas povodňových prietokoch na vodnom toku, môže dôjsť k prepojeniu horizontov vodných hladín prostredníctvom vytvorených priesakových ciest a k následnému zaplaveniu daného územia cez vsakovacie zariadenia a príslušnú dažďovú kanalizáciu.

Podmienky správcu toku k navrhovanej činnosti budú stanovené v priebehu územného a stavebného konania.

Z hľadiska správcu vodných tokov a povodia nepožadujeme posudzovanie predloženého zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik
Povodie dolného Váhu, odštepny závod
Nábřeží Ivana Krasku 3/834
921 80 Piešťany -61-

Ing. Dušan Fejer
riaditeľ

Na vedomie: 210