



Sterin, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava - Staré Mesto

Naše číslo: 22203/2023
Vybavuje:
Email: info@vsdas.sk

V Košiciach, dňa 22.09.2023

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy

Názov stavby: Lokalita hromadnej vystavby - NOVÉ CENTRUM ŠTRBSKÉ PLESO - 140ks 25A
Odborné miesto (obec, ulica, č. domu, č. parcely): Štrba 059 85, K vodopádom 4038/3, č. parcely: C 3588

Bez elektrického vykurovania

Odsúhlasené hodnoty pripojenia do distribučnej siete

	Existujúci	Odsúhlasený
Maximálna rezervovaná kapacita (hlavný istič)	A	25 A
Spôsob merania spotreby elektriny		priame - NN
Typ prípojky		trojfázová
LHV - počet povolených hlavných ističov pred elektromerom		140 ks

Hlavný istič pred elektromerom do prúdovej hodnoty 100A musí mať vypínaciu charakteristiku typu "B".

Napájacia trafostanica : Nová TS
Číslo NN vývodu : Nový vývod
EIC : 24ZVS00008373951

S pripojením uvedených odberov (spolu 145 odberných miest, z toho 140 odberov s MRK 25A/3F uvedených v žiadosti o pripojenie č.22203/2023, dva odbery s MRK 200A uvedené v žiadosti č. 22351/2023, dva odbery s MRK 80A uvedené v žiadosti č. 22352/2023 a jedno pôvodné odborné miesto s MRK 125A/3F, ktorého meranie spotreby elektriny bude rekonštruované podľa stanoviska VSD, a.s. č. 14540/2023) súhlasíme po splnení nasledovných podmienok:

- pre 145 odberných miest stanovujeme celkovú max. rezervovanú kapacitu 520 kW
- vzhľadom na to, že sa v danej lokalite nenachádza NN distribučná sústava a na celkový počet nových odberných miest **je potrebné v predmetnej oblasti zriadiť novú distribučnú transformačnú stanicu a rozšíriť NN distribučnú sústavu.**
- transformačnú stanicu žiadame napojiť káblovou slučkou z VN podzemného el. vedenia V102, ktoré prechádza v okrajom plánovanej výstavby (viď priložená situácia).
- transformačnú stanicu navrhnuť ako kioskovú s vonkajšou obsluhou v zmysle štandardov VSD, a.s., osadenú transformátorom o výkone 630 kVA.
- zásobovanie el. energiou v lokalite plánovanej výstavby riešiť NN podzemným káblovým vedením (NAYY-J 4x150) cez rozpojovacie skrine SR. Z týchto skríň sa budú napájať elektromerové rozvádzače. Nízkonapäťovú prípojku bude tvoriť sada poistiek v skrini SR. Odborné miesta s MRK

Kontakty

Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. • www.vsds.sk • www.vsdeshop.sk
Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997
info@vsdas.sk • Poruchová linka VSD 0800 123 332 • www.vypadokelektriny.sk
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka 1411/V

- 100A a viac žiadame napojiť priamo zo sekundárneho rozvádzača TS.
- v projektovej dokumentácii (PD) žiadame jednoznačne priradiť vývody v navrhovaných SR a v každej rozpojovacej skrini SR počítať s min. 1.
 - NN sekundárnu sieť, ktorá bude súčasťou distribučných rozvodov VSD, a.s., trafostanicu a VN prípojku žiadame umiestniť na verejne prístupnom mieste. Navrhované miesto osadenia trafostanice zasielame v priloženej situácii.
 - návrh a realizácia merania elektriny jednotlivých odberných miest musí v plnom rozsahu zodpovedať dokumentu „Podmienky merania elektriny“, ktorý je platný na vymedzenom území VSD, a.s. Elektromerové rozvádzače požadujeme umiestniť na mieste prístupnom pre našich pracovníkov aj v čase neprítomnosti odberateľov t.j. na verejne prístupnom mieste. Napojenie elektromerových rozvádzačov žiadame v PD riešiť samostatným stavebným objektom.
 - Požadujeme tiež, aby súčasťou rozšírenia VN resp. NN distribučnej sústavy bolo umiestnenie HDPE chráničiek. Návrh a realizácia chráničiek musí v plnom rozsahu zodpovedať dokumentu „Špecifikácia pre uloženie HDPE chráničiek pre optické vedenie do zeme“, ktorý je umiestnený na portáli eVSD (www.vsds.sk) v časti Domov / Informácie a dokumenty / Dokumenty
 - Odporúčame vám tiež doplniť svoje OEZ (odberné el. zariadenie) aj o tzv. HDPE chráničku. Tá vám umožní v budúcnosti získavať informácie o odbernom mieste na diaľku. Presnú špecifikáciu toho, ako správne vybudovať HDPE chráničku nájdete aj v dokumente „Špecifikácia pre uloženie HDPE chráničiek pre optické vedenie do zeme“ na portáli eVSD (www.vsds.sk) v časti Domov / Informácie a dokumenty / Dokumenty
 - technické riešenie pripojenia nových odberov v danej lokalite je možné konzultovať projektantom stavby (časť elektro) s pracovníkom Prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. (odbor Rozvoj distribučnej sústavy), kontakt: tel. 055 610 1318, mail: dicky_ladislav@vsdas.sk.

VSD SI VYHRADZUJE PRÁVO ZABEZPEČENIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NA ÚPRAVU PRÍP. ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY.

V súvislosti s predmetnou stavbou je potrebné, aby žiadateľ o pripojenie najskôr kontaktoval útvar **Sieťový obchod na emailovej adrese: sietovy_obchod@vsdas.sk** z dôvodu:

1. uzatvorenia „Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy“, kde budú stanovené podmienky a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní náležitých podkladov, nevyhnutných pre uzatvorenie následnej zmluvy o pripojení
2. určenia majetkového rozhrania Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) a pripájaného elektroenergetického zariadenia v majetku žiadateľa o pripojenie (resp. investora), ako aj investičné podmienky výstavby
3. pridelenia predkvalifikovaného projektanta pre vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu, príp. rozšírenie distribučnej sústavy.
4. poskytnutia informácií o možnosti odkúpenia a prevádzkovania novovybudovaného zariadenia zo strany VSD po splnení stanovených podmienok.

Upozorňujeme Vás, že cez predmetnú lokalitu prechádza VN podzemné el. vedenie VSD, a.s. 10kV č. 102, ktorého ochranné pásmo je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo od krajného kábla. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných káblov je 1 m.

V PD žiadame dokumentovať stavebný objekt, ktorý bude riešiť preložku VN podzemného el. vedenia mimo zastavaného územia v zmysle stanoviska VSD, a.s. č. NPP/5450/2023.

Tento súhlas s rozšírením VN, NN distribučnej sústavy a napojením nie je súhlasom s výstavbou na daných nehnuteľnostiach.

Pripojenie nových odberateľov v danej lokalite bude možné až po zriadení transformačnej stanice a rozšírení NN distribučnej sústavy v súlade s územným plánom a splnení všetkých podmienok s tým súvisiacich.

- Projektovú dokumentáciu (VN prípojky, zariadenia novej distribučnej trafostanice, a rozšírenia NN distribučnej sústavy prípadne odberných elektrických zariadení, vrátane elektromerových rozvádzačov a Elektronickej komunikačnej vrstvy) spracovanú v zmysle všeobecne záväzných podmienok pre spracovanie projektovej dokumentácie, žiadame predložiť na vyjadrenie v digitálnej forme (*.pdf, bez diakritiky).

Rozsah, štruktúra a kvalita projektovej dokumentácie musí spĺňať kritériá uvedené v technologickom predpise **TP 600.07 Štruktúra a obsah PD VN a NN**. Tento dokument je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk) v časti Domov / Dodávatelia služieb / Štandardizácia / Technologické predpisy / 600 Rôzne / TP 600.07 Štruktúra o obsah PD VN a NN. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii s prílohami v dig. forme, je možné podať cez portál eVSD na stránke www.vsds.sk, po zaregistrovaní a prihlásení sa do Vášho účtu.

- Pri návrhu elektroenergetických zariadení, ktoré prejdú do správy a majetku PDS žiadame navrhovať výlučne typy zariadení schválené v „Katalógu schválených prvkov a výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.“, ktorý je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk), resp. na požiadanie poskytne VSD, a.s., odbor Štandardizácia, kontakt: standardizacia@vsds.sk.

- V prípade prechodu trasy VN, NN vedenia, prípojky, resp. odberného el. zariadenia cez súkromné parcely je potrebné zabezpečiť písomný súhlas dotknutých vlastníkov nehnuteľností s jeho umiestnením na ich pozemku .

- Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu P_s) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy.

- Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD uzatvára spoločnosť VSD zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.

- Ďalšie informácie o podmienkach VSD, a.s. pre pripojenie nových odberných miest do distribučnej sústavy našej spoločnosti sú zverejnené na portáli eVSD (www.vsds.sk).

- Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená podľa výšky amperickej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý určuje pevné ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk).

- Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

- Toto vyjadrenie neslúži ako doklad ku stavebnému povoleniu resp. ohláseniu drobnej stavby. Vyjadrenie pre účely stavebného konania bude vydané PDS až na základe posúdenia projektovej dokumentácie technického riešenia pripojenia do distribučnej sústavy vypracovanej v zmysle platných predpisov, noriem a technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

- Vyjadrenie platí 6 mesiacov, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať



Strana 4 z 4

pred uplynutím doby jeho platnosti. V prípade, že v uvedenej lehote 6 mesiacov dôjde k uzatvoreniu a nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o budúcej zmluve o pripojení, platnosť vyjadrenia sa mení a platí 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o budúcej zmluve o pripojení.

S pozdravom

Ing. Vladimír Petruľák
vedúci technik - rozvoj distribučnej sústavy VN a
NN

Ing. Ladislav Dický
technik VN a NN - rozvoj distribučnej sústavy

Prílohy: podľa textu