EXIST. 22kV KABEL 3x1x70mm AXEKVCEY
smer exist. 417/ts/tragoska_chopok.juh
turistické centrum

Stojisko Odpad

TRANGOŠKA
M = 1 : 500

NOVÁ 8xRE 1.0 25A
NOVÁ PRIS 2.1

NOVÁ 8xRE 1.0 25A
NOVÁ PRIS 2.1

NOVÁ 6xRE 1.0 25A
NOVÁ PRIS 2.1

NOVÁ 6xRE 1.0 25A
NOVÁ PRIS 2.1

NOVÁ 6xRE 1.0 25A
NOVÁ PRIS 3.1

NOVÁ RE 1.0 16A
4x16 RE NAYY-J dl=25m

NOVÁ RE 1.0 16A
4x16 RE NAYY-J dl=35m

SO B301
3+P

SO 302
3+P

SO B303
2+P

SO 304
2+P

SO 305
2+P

INFOCENTRUM
B306

ČOV

SPINACIA STANICA VN
SSD a.s.

1952/1

1953/15

1953/16

EXIST. 1kV KABEL 3x240+120 AYKY

EXIST. PRIS 9
č.8

NOVÝ 1kV KABEL 4x95 SM NAYY-J NN PREPOJ PRIS 9 - SO 301 dl=165m
NOVÝ 1kV KABEL 4x95 SM NAYY-J NN PREPOJ PRIS 9 - SO 302 dl=140m
NOVÝ 1kV KABEL 4x95 SM NAYY-J NN PREPOJ PRIS 9 - SO 303 dl=120m
NOVÝ 1kV KABEL 4x95 SM NAYY-J NN PREPOJ PRIS 9 - SO 304 dl= 95m
NOVÝ 1kV KABEL 4x95 SM NAYY-J NN PREPOJ PRIS 9 - SO 305 dl= 70m

ULOZENIE KABLA NN V TERENE
TEREN



ULOZENIE KABLOV NN POD CESTOU
SPEVNENÁ PLOCHA



NAPAŤOVÁ SÚSTAVA : 3 + PEN 50Hz 230/420V TN-C

VED. PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL:	
ING. ARCH. KUNA	ING. SVITEK	ING. SVITEK	

OBJEDNÁVATEĽ:

ZMENA–DÁTUM:

LEXEL s.r.o.
PARTIZÁNSKA 94
BANSKÁ BYSTRICA
97401

INVESTOR: OBČIANSKE ZDRUŽENIE TRANGOŠKA
HORNÁ LEHOTA 977 01 BREZNO

NÁZOV STAVBY: NOVÁ TRANGOŠKA REKREAČNÉ OBJEKTY
SO–07 NN PRÍPOJKY K APARTMÁNOVÝM DOMOM

NÁZOV VÝKRESU: VÝKRES NOVÝCH NN ROZVODOV

STUPEŇ: PD pre stav.pov.	VÝKRESOV: 3
DÁTUM: 10/2023	VÝKRES: 1
FORMÁT: 1xA3	MIERKA: 1:500
SÚBOR: Trangoška	ČÍSLO VÝKRESU: 01–01