Okresný úrad Partizánske
Odbor starostlivosti o životné prostredie EIA
Nám. SNP 151/6
958 01 Partizánske

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Partizánske
OU-PE-OSZP-2024/000245-002 /20.07.2023	OU-PE-OSZP-2024/000267-2	Mgr. Mlyneková	29.01.2024

Vec
„MAS Malé Bielice/2“ - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, upovedomenie o začatí konania - zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania - vyjadrenie

---

Dňa 22. januára 2024 prijal Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vaše upovedomenie o začatí konania - zmena navrhovanej činnosti „MAS Malé Bielice/2“, navrhovateľa Medline Assembly Slovakia s.r.o., Malobielická 284/8, 958 04 Partizánske, IČO: 47 858 168, v zastúpení spoločnosťou STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 340 671, v zastúpení spoločnosťou REDE-PROJECT s.r.o., Koprivnická 3401/9G, 841 01 Bratislava, IČO: 47 495 367, v zastúpení spoločnosťou EKODENT consulting s.r.o., Jahodová 2175/7, 955 01 Topoľčany, IČO: 50 250 701, zmena navrhovanej činnosti bola predložená v súlade s § 29 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je 2. etapa budovania areálu Medline Malé Bielice, ktorou je vybudovanie novej montážno-skladovej haly ako dostavby jestvujúcej haly v areáli spoločnosti Medline Malé Bielice a výstavba potrebného komunikačno - technického zázemia: areálové komunikácie, spevnené plochy, parkovisko s 216 novými parkovacími stojiskami a napojenie na inžinierske siete jestvujúcej prevádzky. Súčasťou realizácie bude aj vybudovanie chodníka ku autobusovej zástavke, drobná architektúra (prístrešky) a sadové úpravy po ukončení stavebných prác.

Nová montážno-skladová hala bude vykurovaná kombináciou plynovej kotolne a plynových teplovzdušných jednotiek.

Navrhované sú nasledovné zariadenia:
- VZT jednotky RoofVent RG-9Z-RY s kotlom TopGas Classic 80, MTP 4 x 0,075 MW = **0,300 MW**,
- teplovzdušné plynové cirkulačné jednotky TopVent GV-5/50, MTP 2 x 0,0499 MW = **0,0998** MW,
- teplovzdušné plynové cirkulačné jednotky TopVent GV-3/30, MTP 2 x 0,0292 MW = **0,0584** MW,
- plynový dvojkotol Hoval UltraGas 500D s výkonom spolu 462 kW = **0,462** MW

- dieselagregát - elektrocentrála s naftovým motorom bude navrhnutá na príslušný výkon v zmysle požiadaviek na zálohovanie v ďalšom stupni PD.

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 1 ods.1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 44 ods. 1 písm. l) ods. 2 zákona NR SR č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a

v y j a d r e n i e

v súlade s § 25 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov k predloženej zmene navrhovanej činnosti:

- počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti môžu vznikať prašné emisie a preto je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií,
- navrhovateľ vypracuje a zavedie opatrenia na zamedzenie tvorby prachu, predovšetkým udržiavaním čistoty v mieste napr. kropenie staveniska, čistenie prístupových komunikácií, čistenie kolies dopravných prostriedkov pred výjazdom na verejné komunikácie a pod.,
- v ďalšom povoľovacom stupni požiadať o umiestnenie spaľovacích zariadení.

Záver:

Na základe vyššie uvedeného štátna správa ochrany ovzdušia z hľadiska ochrany ovzdušia navrhuje, aby zmena navrhovanej činnosti n e b o l a posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na uvedené sa možno konštatovať, že vplyv zmeny navrhovanej činnosti počas prevádzky na ovzdušie bude mať lokálny a zanedbateľný charakter pri akceptácii navrhovaných podmienok, opatrení a dodržaní platnej legislatívy.

Mgr. Dana Mlyneková
vedúca odboru