21. 03. 2024

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante**
Hodská 2352/62, 924 81 Galanta

Pierre Baguette s. r. o.
Veľkoúľanská 1716/9
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/linka | Galanta |
|---|---|---|---|
| 17.01.2024 | RÚVZGA/OHŽPaZ/206/2269/2024 | Ing. Katarína Minárechová | 19. 03. 2024 |

Vec
Záväzné stanovisko k územnému konaniu stavby "Čistiareň odpadových vôd Pierre Baguette", Veľkoúľanská parc. č. 3551/2, 841/10, 841/143, 841/33, k. ú. Sládkovičovo.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci žiadosti žiadateľa Pierre Baguette s. r. o., sídlo Veľkoúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 255 220 (ďalej len žiadateľ), o posúdenie návrhu na územné konanie stavby „Čistiareň odpadových vôd Pierre Baguette“, p. č. 3551/2, 841/10, 841/143, 841/33, k. ú. Sládkovičovo, vydáva podľa § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. toto
záväzné stanovisko:
S návrhom žiadateľa na územné konanie stavby „Čistiareň odpadových vôd Pierre Baguette“, p. č. 3551/2, 841/10, 841/143, 841/33, k. ú. Sládkovičovo, sa súhlasí.
Súčasne sa pri kolaudačnom konaní požaduje preukázať zabezpečenie:
1. Plnenia ustanovenia § 9 ods. 1, 3 a 4 Nariadenia vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
2. Vybavenia prevádzky ČOV zariadeniami na osobnú hygienu v zmysle STN č. 73 4108 Šatne, umyvárne a záchody a NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
3. Splnenia požiadavky zdravotnej bezpečnosti vody predložením laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody v zmysle vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Žiadateľ podal dňa 17. 01. 2024 pod č. spisu RÚVZGA/OHŽPaZ/206/2024 na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (ďalej len „RÚVZ“) návrh na územné konanie horeuvedenej stavby.
Súčasťou návrhu bola projektová dokumentácia, ktorá rieši výstavbu areálovej ČOV v priemyselnej časti mesta, ktorá má slúžiť na čistenie odpadových vôd vznikajúcich z výroby v potravinárskej prevádzke žiadateľa. Navrhnutá je ČOV s kapacitou 250 m3/deň (10 416 EO) s odvádzaním vyčistených odpadových vôd do recipientu Stoličný potok v r. km 1,62.
ČOV bude umiestnená na parcele č. 3551/2 a je navrhnutá ako mechanicko-biologická s terciálnym dočisťovaním.

Stavbu tvorí hala s technologickým zariadením, priľahlé nádrže na surovú vodu a biologické čistenie, 2 čerpacie stanice, výtlačné a gravitačné potrubia a výustný objekt.
Vzhľadom na skutočnosť, že predložená projektová dokumentácia neobsahovala všetky údaje potrebné pre objektívne posúdenie návrhu (ochranné opatrenia na zníženie rizika z expozície biologickým faktorom), RÚVZ listom RÚVZGA/OHŽPaZ/206/1441/2024 zo dňa 28. 02. 2024 zaslal žiadateľovi výzvu na doplnenie podania.
Žiadateľ dňa 08. 03. 2024 doplnil návrh, pričom predložil nasledovné podklady: výkres sanitárneho kontajnera s hygienickým vybavením, sprievodnú časť doplnenú o časť „Sociálne zariadenie ČOV" a výkresy celkovej situácie stavby a situáciu širších vzťahov.
Z doplnených údajov vyplýva nasledovné:
Pre obsluhu (1 osoba) bude zabezpečený samostatný objekt – sanitárny kontajner (rozmery 6,0 x 2,4 m, sv. výška 2,5 m), umiestnený pri vstupe do objektu Hala ČOV a ktorý je dispozične členený nasledovne: vstupná miestnosť, kancelária, zariadenie na osobnú hygienu (záchod, umývadlo). Príprava teplej vody a tepla je riešená osadením konvektorov a zásobníkového ohrievača, vetranie je zabezpečené. Napojenie kontajneru na inžinierske siete je nasledovné: elektrické vedenie, areálový vodovod a odkanalizovanie do navrhovanej ČOV. Nakoľko dispozičné riešenie a vybavenie sanitárneho kontajnera nezabezpečuje zamestnancom ochranné opatrenia na zníženie rizika z expozície biologickým faktorom, požaduje sa pri kolaudačnom konaní preukázať zabezpečenie požiadaviek uvedených vo výrokovej časti záväzného stanoviska.
Hala (SO-04 ) s technologickým zariadením je riešená ako montovaný objekt (18,0 x 12,0 m), v ktorom budú vybudované 2 vstavky - elektrorozvodňa a dúchareň (6 dúchadiel).
V hale budú osadené technologické zariadenia – nádrže, reaktory, miešadlá, zahusťovač, kalolis.
V procese čistenia (chemické a biologické) sa budú využívať nasledovné objekty: nádrž pre surové vody z výroby a nádrž pre biologický stupeň, obe budú umiestnené na voľnom priestranstve, severne od objektu SO-04.
Orgán verejného zdravotníctva posúdil predložený návrh žiadateľa z hľadiska súladu s platnými predpismi na ochranu verejného zdravia, a to najmä so zákonom č. 355/2007 Z. z. a so všeobecne záväznými predpismi vydanými na jeho vykonanie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a stupeň projektovej dokumentácie v súlade s § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. RÚVZ vydal vo veci predmetné záväzné stanovisko s upozornením.

Správny poplatok v hodnote 50 € bol zaplatený bankovým prevodom na účet Slovenskej pošty.

Na vedomie
Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo

MUDr. Iveta Šuleková
regionálna hygienička

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky