KÓPIA

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia vôd

Okresný úrad Nové Zámky
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Podzámska 25
940 01 Nové Zámky

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/kontakt	Dátum
OU-NZ-OSZP-2024/ 015636-002	12946/2024-4.1 43197/2024	Ing. Šuleková 02 5956 3227	20. júna 2024

Vec:
Šurany Industrial Park - upovedomenie o začatí zisťovacieho konania a zaslanie zámeru - stanovisko

Sekcii vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky listom zo dňa 03.06.2024 bolo doručené v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o začatí konania a žiadosť o stanovisko k zámeru „Šurany Industrial Park“ navrhovateľa MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava.

Predmetom zámeru je zabezpečenie prípravy územia vhodného na umiestnenie nových investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja. Súčasťou navrhovanej činnosti je aj vybudovanie technickej infraštruktúry, ktorá pozostáva predovšetkým z pripojenia na rozvody pitnej vody, technologickej vody, odkanalizovanie územia vrátane vybudovania čistiarne odpadových vôd, pripojenie na plynovod, elektrickú energiu a telekomunikačné siete. Na dotknutom území sa uvažuje s umiestnením strategického investora zo sektoru výroby batériových článkov - osvedčenie č. 40676/2022-4270-71620 o významnej investícii v zmysle bodu C.2. uznesenia vlády SR č. 389/2022 z 8. júna 2022.

Z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti sekcia vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k zámeru uvádza nasledovné:

Podľa predloženého dokumentu navrhovaná činnosť bude zásobovaná pitnou vodou z existujúceho verejného vodovodu prostredníctvom novovybudovaného rozvodu. Pre čistenie splaškových odpadových vôd je plánované vybudovanie ČOV pre 2x1 500 EO s následným odvedením vyčistených vôd do rieky Nitra. Pre potreby odvádzania dažďových vôd bude v danom území vybudovaná dažďová kanalizácia zaústená do recipientu rieky Nitra. Potreba technologickej vody v objeme 400 m^3/hod bude riešená odberom surovej vody z rieky Nitra. Pre úpravu surovej vody je navrhovaný proces reverznej osmózy. Na odvádzanie technologických odpadových vôd v areáli bude slúžiť systém technologickej kanalizácie, technologické vody budú odvádzané na areálovú priemyselnú ČOV. V zámere však chýbajú potrebné informácie pre vyhodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany a manažmentu vôd. Je potrebné zabezpečiť informácie a zdokumentovať súlad navrhovaných procesov s platnou legislatívou, a to najmä:

- Vyhodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na zásoby vody zo zdroja, z ktorého bude privádzaná pitná voda;

Číslo spisu *OU-NZ-OSZP-2024/015636* | *Por.č.záznamu* *018* | *Číslo záznamu* *0041144/2024* | *Typ záznamu* *Externý doručený záznam* | *Forma originálu* *hodnoverná elektronická*

KÓPIA

- Zdokumentovať, či je možné odoberať plánované množstvo technologickej vody z rieky Nitra aj vzhľadom na ďalších odberateľov v povodí a preukázať, že recipient pre vypúšťané odpadové vody má dostatočnú kapacitu po stránke kvalitatívnej a kvantitatívnej a po zmiešaní s odpadovými vodami bude spĺňať limity stanovené v nariadení vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, najmä ich plnenie počas nízkych prietokov a vysokých teplôt (hrozba teplotného znečistenia a možná zmena eutrofie vody, ap.).
- Zdokumentovať, ako bude zabezpečený výrobný proces proti únikom znečisťujúcich látok do vodného prostredia a pôdy;
- Pri predmetnej navrhovanej činnosti, ktorá sa vyznačuje vysokým podielom spevnených plôch, je nevyhnutné v maximálnej miere zrážkové vody po prečistení zadržiavať v území. V zmysle základných koncepčných materiálov v oblasti vodného hospodárstva (napr. https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-dokumenty/h2odnota-je-voda-akcny-plan-riesenie-dosledkov-sucha-nedostatku-vody.html) k hlavným princípom ochrany vôd patrí aj realizácia prvkov na zadržiavanie zrážkových vôd s cieľom spomalenia povrchového odtoku zrážkových vôd z územia a podpora prioritného odvádzania vôd z povrchového odtoku prostredníctvom vsaku.
- Posúdiť vplyv danej činnosti na stav útvarov povrchových vôd a útvarov podzemných vôd v riešenom území v zmysle požiadaviek zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov napr. § 5 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. a).

S pozdravom

Ing. Vladimír Novák
generálny riaditeľ sekcie vôd