KRAJSKÉ
RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO
ZBORU V BRATISLAVE

ODDELENIE POŽIARNEJ PREVENCIE
Radlinského 6, 811 07 Bratislava

KÓPIA

Okresný úrad Bratislava
Tomášikova 46
821 01 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bratislava
OU-BA-OSZP3-2024/247304-061 04.09.2024	KRHZ-BA-OPP-2024/000850-002	plk. JUDr. Anna Olbřímková/ 47212	09. 09. 2024

Vec
Odvolanie proti rozhodnutiu č. j. OU-BA-OSZP3/2024/247304-050 zo dňa 26.06.2024 - "Bytový komplex v lokalite Rinzle Rača"
- vyjadrenie

Krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Bratislave bol dňa 05. 09. 2024 doručený Váš list, ktorým nás žiadate o vyjadrenie k odvolaniu účastníkov konania:
- Mgr. Michal Drotován, Malokrasňanská 8, 831 54 Bratislava,
- Občianska iniciatíva v zastúpení Ing. Milan Gablas, trvale bytom Krivánska 6, 974 11 Banská Bystrica,
- Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Spoločenstvo Úžiny 1, Úžiny č. 1, 831 06 Bratislava,
- Ing. Vladimír Marchevka, Úžiny 7467/1, 831 06 Bratislava,
proti rozhodnutiu č. j OU-BA-OSZP3/2024/247304-050 zo dňa 26.06.2024 vo veci zámeru "Bytový komplex v lokalite Rinzle Rača".

Námietka účastníkov konania Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Spoločenstvo Úžiny 1, Úžiny č. 1, 831 06 Bratislava a Ing. Vladimír Marchevka, Úžiny 7467/1, 831 06 Bratislava v bode 3. odvolania uvádza, že: „Projektovať novú hlavnú prístupovú cestu pre navrhovanú činnosť iba v šírke 5,5 m je absolútne zlé riešenie. Predmetná pozemná komunikácia bude hlavnou prístupovou komunikáciou pre bytový komplex v lokalite Rinzle Rača pre všetky dopravné prostriedky (vozidlá HaZZ) a v prípade zúženého profilu bude ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky."

K tejto námietke účastníkov konania Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave uvádza, že podľa § 82 ods. 3 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov: „Prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN; do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh." Preto považuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave túto námietku účastníkov konania za neopodstatnenú.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave sa oboznámilo s obsahom predmetných odvolaní a zistilo, že námietky ostatných účastníkov konania nesmerujú voči protipožiarnej bezpečnosti stavby, preto sa k nim Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave nevyjadruje.

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421961047201	anna.olbrimkova@minv.sk	www.minv.sk	00151866

KÓPIA

plk. Ing. Dušan Timko
riaditeľ

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-BA-OSZP3-2024/247304	062	0387531/2024	Externý doručený záznam	hodnoverná elektronická