Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s.
Jelšava
Teplá Voda 671
049 16 Jelšava

Naše číslo: 577/2024/5100132106
Vybavuje:
Email info@vsdas.sk

V Košiciach, dňa 25.01.2024

Vec: Vyjadrenie VSD, a.s. k žiadosti o zmenu MRK lokalneho zdroja

Našej spoločnosti bola dňa 10.01.2024 doručená žiadosť o pripojenie zdroja do distribučnej sústavy.

Investičný zámer:	LFVZ JELŠAVA SMZ
Žiadateľ:	Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava,, Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava
Miesto stavby:	Jelšava, Teplá Voda 671, č. parc. C: 2378/2,2035/1,2035/32,2035/24,2035/25,2035/26,2535/2, kat.: Jelšava
Okres:	
Požadovaný inštalovaný výkon:	4730,00000 kW
Typ výroby:	slnečná energia
Typ podnikania:	Prevádzka zdroja bude Lokálnym zdrojom v zmysle §4b zákona č. 309/2009 Z.z.
Spôsob prevádzky:	Prebytok výroby do distribučnej sústavy
Pohonná jednotka (striedač, motor):	Huawei SUN2000-60KTL-M0 8 ks
Typ generátora (FV panel, generátor) A:	-
Počet generátorov A:	- ks
Zdanlivý výkon generátora:	- kVA
Činný výkon generátora:	- kW
Pohonná jednotka (striedač, motor):	Huawei SUN2000-50KTL-M3 29 ks
Typ generátora (FV panel, generátor) B:	-
Počet generátorov B:	- ks
Zdanlivý výkon generátora:	- kVA
Činný výkon generátora:	- kW
Pohonná jednotka (striedač, motor):	Huawei SUN2000-100KTL-M3 28 ks
Typ generátora (FV panel, generátor) C:	-
Počet generátorov C:	- ks
Zdanlivý výkon generátora:	- kVA
Činný výkon generátora:	- kW
Celkový inštalovaný výkon:	4730 kW
Hybridný systém:	ÁNO
Napäťová úroveň DS:	VVN
Počet fáz pripojenia:	3
Napájacia ES:	ES Lubeník
Číslo VN/TM vybavenia:	VVN č. V-6869 a V-6870
Schválený inštalovaný výkon:	**4730 kW**
Schválená MRK:	**4730 kW**
EIC odberného miesta:	**24ZVS0000002538U**
EIC odovzdávacieho miesta:	**24ZVS0000760892B**

Kontakty
Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. • www.vsds.sk • www.vsdeshop.sk
Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997
info@vsdas.sk • **Poruchová linka VSD** 0800 123 332 • www.vypadokelektriny.sk
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka 1411/V

Schválený inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny: 4 730 kW

Schválený inštalovaný výkon zariadenia na uskladňovanie elektriny: 1 000 kW

S požadovanou zmenou MRK zdroja z 1 930 kW na 4 730 kW a s doplnením zariadenia na uskladnenie elektriny (batériového úložiska) s inštalovaným výkonom 1 000 kW súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:

Toto vyjadrenie nahrádza v plnom rozsahu naše pôvodné vyjadrenie č. 15820/2023.

1. Vyvedenie výkonu – do distribučnej sústavy VSD, a.s. je totožné s miestom pripojenia existujúceho odberného miesta žiadateľa, t.j. cez ES 1056-01ŽB Miková, ktorá nie je v majetku VSD, a.s. Vzhľadom na miesto pripojenia zdroja do VVN (110 kV) úrovne sa jedná o tzv. zdroj kategórie D v zmysle Nariadenia komisie (EÚ) 2016/631, resp. v zmysle TP PDS.

ES 1056-01ŽB Miková (cudzia) je napájaná VVN vedením č. 6869 a 6870 z ES Lubeník 110/22 kV, R110 kV.

2. Hranice majetku medzi prevádzkovateľom DS a odberného miesta s EIC 24ZVS0000002538U ostávajú v platnosti bez zmeny, t.j. v zmysle platnej zmluvy o pripojení predmetného odberného miesta.

3. Meranie elektriny – všeobecne platí, že každé odberné miesto s inštalovaným zdrojom bude merané inteligentným elektromerom s priebehovým meraním a diaľkovým zberom dát. Pri priamom meraní vyžadujeme v elektromerovom rozvádzači inštaláciu vývodového ističa, ktorý zamedzí zavlečeniu spätného napätia zo zdroja počas činností prevádzkovateľa distribučnej sústavy). Vývodový istič sa inštaluje s rovnakou amperickou hodnotou ako hlavný istič.

Pri inštalácii zdroja je možné úpravy týkajúce sa merania spotreby a dodávky elektriny zrealizovať aj v existujúcom elektromerovom rozvádzači. VSD. a.s. ale odporúča aj v tomto prípade preloženie prvkov merania do samostatného elektromerového rozvádzača na verejne prístupné miesto.

Na podmienke preloženia elektromerového rozvádzača na verejne prístupné miesto trváme v prípade, že v existujúcom rozvádzači nie je možné zrealizovať požadované úpravy (meranie 4kvadrantovým elektromerom a osadením ističa za elektromerom, ktorý zamedzí zavlečeniu spätného napätia zo zdroja počas činností prevádzkovateľa distribučnej sústavy), alebo v nasledujúcich prípadoch:

- pri umiestnení existujúceho elektromerového rozvádzača v prístavbách, hospodárskych budovách, garážach, v miestnostiach s prístupom cez obytnú časť,

- pri umiestnení existujúceho elektromerového rozvádzača vo výškach mimo rozsahu definovanom v dokumente spoločnosti VSD, a.s. "Podmienky merania elektriny ",

- pri sťaženom prístupe a manipulácii v existujúcom elektromerovom rozvádzači. Manipulácia v elektromerovom rozvádzači musí byť vykonateľná bez nutnosti použitia pomôcok (napr. stolička, rebrík, a pod.), t.j. elektromer vo výške do 1700 mm od pevnej podlahy.

Návrh a realizácia merania elektriny musí v plnom rozsahu zodpovedať dokumentu „Podmienky merania elektriny“, ktorý je platný v zásobovacej oblasti VSD, a.s.

Upozornenie: V prípade inštalácie zdroja na existujúcom odbernom mieste, ktorého fakturačné meranie je vybavené meracími transformátormi prúdu (ďalej ako MTP), prípadne meracími transformátormi napätia (ďalej ako MTN), je potrebné overiť ich prevod vo vzťahu k aktuálnej MRK v smere odber resp. dodávka podľa tabuľky č.5 Dokumentu Podmienky merania elektriny. Uvedený dokument sa nachádza na stránke www.vsds.sk > Informácie a dokumenty > Meranie distribúcie elektriny > Súvisiace dokumenty > Podmienky merania elektriny. Informácia o nutnosti výmeny MTP/MTN bude uvedená vo vyjadrení VSD, a.s. k predloženej projektovej dokumentácii, vrátane postupu pre ich výmenu.

Výmena MTP mimo predpísaného postupu podľa predchádzajúcej vety nie je dovolená a môže spôsobiť nekorektné meranie odberu/dodávky elektriny na fakturačnom meradle, za ktoré naša spoločnosť nenesie zodpovednosť.

VSD, a.s. upozorňuje investora SMZ a.s. Jelšava, že jestvujúce fakturačné MTP o prevode 150/5A inštalované vo vývodoch V6869 a V6870 na ES Lubeník pre OM EIC 24ZVS0000002538U sú pre hodnotu MRK 9000 kW a aktuálnu RK 4800 kW predimenzované. Pre uvedenú MRK v zmysle dokumentu "Podmienky merania elektriny" na napäťovej úrovni 110 kV požadujeme použitie MTP o prevode 50/5A (50/1A).

Upozorňujeme, že jestvujúci stav zapríčiňuje nepresnosť fakturačného merania.

Žiadame, aby do konca roka 2024 (alebo pri najbližšej rekonštrukcii R110 kV ES LUBENIK) bola zabezpečená výmena nevyhovujúcich MTP na náklady žiadateľa o navýšenie výkonu zdroja.

Výmenu MTP žiadame koordinovať s VSD, a.s., kontaktná osoba Ing. Frák Peter, vedúci odboru Výstavba elektrických staníc - frak_p@vsdas.sk.

4. Nastavenie ochrán – VSD, a.s. Vám predpisuje nasledovné nastavenie ochrán, ktoré je uvedené v prílohe č.1 tohto listu a ktoré zároveň tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

V prípade opätovného zapínania (OZ) pri výskyte prechodnej poruchy pre zdroje typu B, C alebo D (od 100 kW vrátane) platí: Pred zapojením do DS meria zariadenie zdroja, či sa sieťové napätie a sieťová frekvencia počas doby 15 min v rámci rozsahu tolerancie nachádzajú v rozmedzí stanovenom v príslušnej tabuľke daného typu zdroja "Požadované nastavenie sieťových ochrán pre opätovné zapínanie zdroja po plánovanom vypnutí alebo po poruche v DS" uvedenej v kapitole 4.2.2, prílohy č.3 dokumentu Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

Pri opakovanom odpojení (odstávke) je prevádzkovateľ zdroja povinný hlásiť túto skutočnosť u PDS.

Po odpojení sa opätovné zapínanie zdroja (OZZ) realizuje podľa príslušnej tabuľky daného typu zdroja "Požadované nastavenie sieťových ochrán pre opätovné zapínanie zdroja po plánovanom vypnutí alebo po poruche v DS", uvedenej v kapitole 4.2.2, prílohy č.3 dokumentu Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

5. Rozpojovacie a Hlavné rozpojovacie miesto – Každý zdroj musí z hľadiska bezpečnej a spoľahlivej prevádzky DS obsahovať predovšetkým nasledovné spínacie zariadenia:

- Rozpojovacie miesto (RM) – Predstavuje verejne prístupné spínacie miesto s funkciou rozpájania (odpájania) za účelom viditeľného odpojenia elektroenergetického zariadenia užívateľa od DS, t.j. tvorí hranicu majetkového rozhrania medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a budúceho nového (prípadne jestvujúceho) el. zariadenia.

- Hlavné rozpojovacie miesto (HRM väzobný spínač) – spínacie zariadenie, na ktoré pôsobí sieťová ochrana musí zabezpečiť galvanické oddelenie vo všetkých troch fázach. V prípade požiadavky PDS má byť HRM diaľkovo ovládané. V prípade viacerých generátorov jedného zdroja sa použije jedno spoločné HRM.

6. Účinník – VSD, a.s. Vám po pripojení zdroja predpisuje v mieste pripojenia dodržať prevádzku zdroja s kapacitným charakterom dodávky elektrickej energie (t.j. dodávka činnej energie, odber jalovej energie). Požadovanú priemernú prevádzkovú hodnotu odberu jalového výkonu definujeme na úrovni 1550 kVAr. Zároveň musí byť zdroj schopný prevádzky v rozsahu účinníka cos, resp. pomeru Q/P tak ako ho definujú technické podmienky PDS pre zdroje typu C a D - teda Q/Pmax musí byť na požiadanie VSD, a.s. nastaviteľný v rozsahu od -0,4 až 0,35 pri napätí v rozsahu 87,5% až 110% z Un. Maximálna hodnota odberu jalového výkonu zdroja zodpovedajúca pomeru Q/Pmax = -0,4 je 1890 kVAr

7. Zmluva o pripojení a prístupe – Návrhy zmlúv o pripojení a prístupe zdroja do DS Vám budú expedované do 30 dní po doručení kompletnej žiadosti. Lehota na podpísanie a doručenie návrhov zmlúv VSD je najneskôr do termínu doručenia oznámenia o prevádzke vrátane povinných príloh uvedených nižšie v tomto vyjadrení. **Upozorňujeme, že predmetom zmluvy o pripojení budú výlučne práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa pripojenia zariadenia na výrobu a/alebo uskladňovanie elektriny do distribučnej sústavy.** Uzatvorenie zmluvy o pripojení neznamená, že dané zariadenie, resp. jeho prevádzkovateľ získa automaticky právo na prenesenie zodpovednosti za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, na výkup vyrobenej elektriny, na doplatok alebo na príplatok, resp. na získanie statusu malého alebo lokálneho zdroja. Pre nadobudnutie uvedených práv podľa predchádzajúcej vety je potrebné, aby žiadateľ splnil všetky ďalšie podmienky a povinnosti stanovené platnou legislatívou, najmä zákonom č. 309/2009 Z.z.

8. Projektovú dokumentáciu (PD) technického riešenia pripojenia stavby spracovanú v zmysle platnej legislatívy a STN požadujeme predložiť na posúdenie a odsúhlasenie v digitálnej forme (*.pdf - skrátené názvy bez diakritiky). Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii s prílohami v dig. forme, je možné podať cez portál eVSD (www.vsds.sk), po zaregistrovaní a prihlásení sa do Vášho účtu.

Projektovú dokumentáciu žiadame zaslať na vyjadrenie až po zaslaní podpísaných zmlúv - zmluvy o pripojení zdroja do DS a zmluvy o prístupe z vašej strany späť na adresu sídla spoločnosti VSD, a.s. V opačnom prípade nebude žiadosť o vyjadrenie k PD zaevidovaná a posúdená, a bude vrátená žiadateľovi.

Žiadosť musí byť zaevidovaná ako žiadosť o vyjadrenie k PD zdroja a zároveň obsahovať:

- číslo vyjadrenia VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie zdroja, prípadne posledného vyjadrenia k PD zdroja,
- úroveň/stupeň, ktorý predkladaná PD rieši (územné rozhodnutie/stavebné povolenie/realizácia)

Upozornenie: Ak žiadosť o vyjadrenie k PD nebude zaevidovaná ako žiadosť o vyjadrenie k PD zdroja, prípadne nebude obsahovať vyššie uvedené povinné údaje, bude PD žiadateľovi vrátená bez posúdenia.

K PD priložte kópiu tohto nášho vyjadrenia.

VSD, a.s. požaduje, aby dokumentácia obsahovala:

- Návrh merania elektriny, ktoré má byť realizované 4 kvadrantovým elektromerom. Návrh a realizácia merania elektriny musí v plnom rozsahu zodpovedať dokumentu „Podmienky merania elektriny“, ktorý je platný v zásobovacej oblasti VSD, a.s. Meranie požadujeme umiestniť na verejne prístupnom mieste.
- Projekt elektrických ochrán zdroja s presnými údajmi o druhu, výrobcovi, zapojení a funkcii ochrán. Nastavenie ochrán ovládajúce vypínače alebo nastavenie automatického spínacieho zariadenia bude písomne dohodnuté medzi VSD, a.s., a prevádzkovateľom zdroja v priebehu konzultácií pred pripojením zdroja.
- PD pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy musí obsahovať, okrem iného, aj identifikáciu jestvujúceho odberného miesta (ČOM a číslo elektromera existujúceho odberu), jednoznačné označenie ističov (napr. rodinný dom, prívod z DS, prívod z FVE a pod.)
- Jednopólovú schému vyvedenia výkonu od zdroja (generátor, FV panely, striedače, batériové úložisko) po vyvedenie výkonu do distribučnej sústavy (poistková skriňa, úsekový vypínač a pod.) s jednoznačným označením rozpojovacieho miesta (RM - hranica majetku medzi prevádzkovateľom odberného miesta a prevádzkovateľom DS) a hlavného rozpojovacieho miesta (HRM – spínací prvok, na ktorý pôsobí sieťová ochrana).
- Projekt dátového pripojenia zdroja (zdroje s inštalovaným výkonom od 100kW vrátane). Je potrebné vypracovať projekt pre dátové pripojenie Vášho zdroja pre potreby dispečerského riadenia VSD, a.s. Zdroje pripojené do distribučnej sústavy musia vyhovovať štandardom riadiacich a informačných systémov dispečerských pracovísk a energetických objektov

prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Kontaktnou osobou pre dátové pripojenie je Ing. Róbert Janke (janke_robert@vsdas.sk, t.č. 055/610 27 19).

9. Miestny prevádzkový predpis. Prevádzkovateľ lokálneho zdroja musí vypracovať miestny prevádzkový predpis, ktorý okrem iného bude definovať povinnosti a postupy prevádzkovateľa zdroja a prevádzkovateľa distribučnej sústavy pri bežnej prevádzke, ako aj pri poruchových stavoch pripojeného energetického zariadenia a distribučnej sústavy. Miestny prevádzkový predpis je potrebné zaslať VSD, a.s. na schválenie v elektronickej forme. Vzor miestneho prevádzkového predpisu pre zdroje zverejnila VSD, a.s. na svojom webovom sídle www.vsds.sk v časti Výrobcovia a dodávatelia/ Výrobcovia elektriny/ Pripojenie zdroja/ Pripojenie zdroja s výkonom nad 10kW/ Súvisiace dokumenty.

10. Technická obhliadka a Funkčná skúška zdroja – Pred pripojením zdroja do distribučnej sústavy sa vykoná tzv. technická obhliadka zdroja, ktorou sa má preukázať, že pripojované zariadenie vyhovuje „Technickým podmienkam“ VSD, a.s. Zároveň bude vypracovaný protokol o vykonaní a výsledkoch vykonanej technickej obhliadky a funkčnej skúšky.

11. Oznámenie o prevádzke – Výrobca elektriny z lokálneho zdroja, je k uplatneniu práv uvedených v §4b odseku 2 zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný podať prevádzkovateľovi distribučnej sústavy oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja do DS. Oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja do DS sa zasiela výlučne elektronicky na emailovú adresu mer_hodnoty@vsdas.sk. VSD, a.s. požaduje k oznámeniu priložiť nasledovné prílohy :

- kópia protokolu o vykonaní funkčnej skúšky zdroja spoločnosťou VSD, a.s., vydaného v zmysle platného prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. (príloha č.2 prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s.).

Vzor oznámenia o prevádzke zverejnila VSD, a.s. na svojom webovom sídle www.vsds.sk v časti Výrobcovia a dodávatelia/ Výrobcovia elektriny/ Pripojenie zdroja

Ďalšie upozornenia:

- V prípade inštalácie hybridného systému, ktorý už bol testovaný spoločnosťou VSD, a.s. a zároveň sa nachádza na zozname schválených typov pre inštaláciu v DS VSD (na stránke www.vsds.sk v časti Výrobcovia a dodávatelia/ Výrobcovia elektriny/ Pripojenie zdroja/ Pripojenie zdroja/ Pripojenie hybridného systému), je potrebné dodržať schému zapojenia uvedenú pre predmetný systém. Každé iné zapojenie testovaného hybridného systému musí byť vopred odsúhlasené spoločnosťou VSD, a.s., t.j. ešte pred jeho inštaláciou.
- V prípade jednofázových hybridných systémov musí byť rozdelenie vnútornej inštalácie na zálohovanú a nezálohovanú časť tak, aby mohli byť v zálohovanej časti pripojené iba jednofázové spotrebiče, resp. do zálohovanej časti nie je prípustné pripájať inštalácie akejkoľvek trojfázovej inštalácie.
- V prípade, že sa v texte tohto vyjadrenia uvádza „zdroj na výrobu elektriny“ alebo „zdroj“ alebo „výrobca“, platí uvedené rovnako a analogicky aj pre zariadenie na uskladňovanie elektriny a prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny a to v závislosti od charakteru elektroenergetického zariadenia pripájaného do distribučnej sústavy.
- Umiestnenie stavby – záujmové územie nie je v kolízii s jestvujúcimi podzemnými sieťami v správe a majetku VSD, a.s. Požadujeme dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. o ochranných pásmach 22kV vzdušných vedení s holými vodičmi a činnostiach v nich.
- Podmienkou pripojenia je zamedzenie zavlečenia spätného napätia do siete a zabezpečenie odpojenia Vášho zdroja na výrobu elektrickej energie od distribučnej siete v prípade nižšej hodnoty napätia v sieti akou je rozbehová hodnota podpäťovej ochrany (už pri výpadku jednej fázy).
- Pri zmene základného zapojenia siete, pre ktoré bolo počítané pripojenie zdroja, si VSD, a.s. vyhradzuje právo obmedzenia výroby Vášho zdroja.

- Pri projektovaní a výstavbe prípojky a jej zariadení upozorňujeme na dodržanie ochranných pásiem zariadení elektrizačnej sústavy v zmysle §43 Zákona o energetike 251/2012 v znení neskorších predpisov, ako aj na dodržanie platných noriem a štandardov VSD, a.s.
- Do sústavy VSD, a.s. je možné pripojiť len také zariadenie, ktoré svojim spätným pôsobením neovplyvňuje distribučnú sústavu a jej používateľov.
- V dokumentácii je potrebné zohľadniť údaj o príspevku zdroja k počiatočnému skratovému prúdu v uvažovanom bode pripojenia. Tento príspevok je potrebné určiť z parametrov použitého typu zdroja. Následne je potrebné posúdiť navrhnuté dimenzie zariadení ako aj použitých elektrických ochrán.
- Ďalšie podrobné technické podmienky pre pripojenie a prevádzku zariadení na výrobu podľa typu (A až D) sú uvedené v bode 2.3 a v kapitolách 4.2 a 4.3, prílohy č.3 dokumentu Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. Uvedené požiadavky sú v súlade s Nariadením komisie (EÚ) 2016/631 zo dňa 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy. V zmysle uvedeného nariadenia, VSD stanovila všeobecne platné požiadavky, podľa tohto nariadenia, ktoré boli dňa 14. 12. 2018 schválené rozhodnutím č. 0017/2018/E-EU regulačného orgánu členského štátu, t.j. Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
- Na preukázanie súladu s požiadavkami Nariadenia komisie (EÚ) 2016/631 vlastník zariadenia na výrobu elektrickej energie musí poskytnúť správu s výsledkami simulácie za každú jednotlivú jednotku na výrobu elektrickej energie v rámci zariadenia na výrobu elektrickej energie prevádzkovateľovi DS v rámci predkladania dokumentácie k Technickej obhliadke zdroja.
- Všetky technické aspekty súvisiace s pripojovaním Vášho zdroja do distribučnej sústavy VSD, a.s. musia spĺňať „Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy“, ktoré predstavujú záväzný dokument pre všetky subjekty žiadajúce o pripojenie do distribučnej sústavy. Technické podmienky, podmienky merania, vzory žiadosti a tlačív, záväzné štandardy pracovných postupov a materiálov a pod., ktoré sú zverejnené na našom webovom sídle www.vsds.sk.
- Pripojenie plánovaného zdroja do distribučnej sústavy VSD, a.s. bude možné realizovať až po splnení podmienok uvedených v tomto liste.
- Za správnosť, úplnosť a celkové technické riešenie podľa platných predpisov je zodpovedný projektant.
- VSD, a.s. požaduje ďalšie stupne projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie.
- Toto vyjadrenie nie je možné použiť pre účely územného a stavebného konania.

Naše vyjadrenie platí 12 mesiacov od jeho vydania, pokiaľ nedôjde k zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané.

S pozdravom

Ing. Marek Palgut
vedúci úseku
Riadenie investícií

Ing. Jaroslav Valichnáč
vedúci odboru
Rozvoj distribučnej sústavy VN a NN