KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Okresný úrad Ružomberok
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Dončova 11
034 01 Ružomberok

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
OU-RK-OSZP-2024/001747-010 19.11.2024	OU-BB-OSZP3-2024/048323-004	Mgr. Martina Brozmanová 048/4306 362	09.12.2024

Vec
DONOVALY – Štúdia realizovateľnosti 110 kV prívodných vedení a novej ES 110/22 kV pre oblasť Donovaly
- záväzné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti

Dňa 19.11.2024 bola doručená na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny (ďalej len „okresný úrad“) žiadosť č. OU-RK-OSZP-2024/001747-010 zo dňa 19.11.2024 od Okresného úradu Ružomberok, Dončova 11, Ružomberok k zámeru navrhovanej činnosti „ DONOVALY – Štúdia realizovateľnosti 110 kV prívodných vedení a novej ES 110/22 kV pre oblasť Donovaly“, ktorej navrhovateľom je Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151.

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovať novú elektrickú stanicu 110/22 kV s transformátorom 25 MVA. Pre napojenie novej elektrickej stanice je potrebné vybudovať nové prívodné vzdušné vedenia 110 kV z existujúcej elektrickej stanice (ESt) Medzibrod a z novej plánovanej ESt Hrboltová. Dôvodom je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky distribučnej siete a dodávky elektrickej energie existujúcim a novým odberateľom (dynamický vývoj výstavby a požiadavky investorov v lokalite Banská Bystrica – Donovaly – Ružomberok, ako aj časté výpadky v dodávkach elektrickej energie).

Predmetná navrhovaná činnosť prechádza cez územia s druhým stupňom ochrany (ochranné pásmo Národného parku Nízke Tatry), tretím stupňom ochrany (Národný park Nízke Tatry) a piaty stupeň ochrany (PR Mačková) podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z.“). Zámer zasahuje aj do území NATURA 2000: Chránené vtáčie územie Veľká Fatra SKCHVU033 a Nízke Tatry SKCHVU018, Územie európskeho významu Zvolen SKEUV0198, Ďumbierske Tatry SKUEV0302, Nízke Tatry SKUEV018.

Biotopy európskeho významu priamo v trase VVN, alebo na ploche plánovaných rozvodní:
- 6510 (Lk1) Nížinné a podhorské lúky
- 6520 (Lk2) Horské kosné lúky
- 6430 (Br6) Brehové porasty deväťsilov
- 6210 (Tr1) Teplomilné širokolisté travinno – bylinné porasty

KÓPIA

- 9150 (Ls5.4) Vápnomilné bukové lesy
- 9130 (Ls5.1) Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
- 91E0 (Ls1.3) Lužné vŕbovo- topoľové a jelšové lesy

Biotopy národného významu zaznamenané priamo v trase VVN, na ploche plánovaných rozvodní a širšom okolí:

- KRO07 (Kr9) Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek

Ostatné biotopy priamo v trase VVN a na ploche plánovaných rozvodní:

- XX01 (X1) Rúbaniská s prevahou bylín a tráv
- KRO04 (Kr7) Trnkové kroviny
- LES11 ostatné lesné porasty domácich drevín
- XX03 (X4) Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídel.

Okresný úrad si listom č. OU-BB-OSZP3-2024/048323-002 zo dňa 22.11.2024 vyžiadal odborné stanovisko podľa § 65a ods. 2 písm. zc) zákona č. 543/2002 Z.z. od Správy Národného parku Nízke Tatry, Lichardova 52, Slovenská Ľupča (ďalej len „Správa NAPANT“).

Dňa 06.12.2024 bolo doručené od Správy NAPANT stanovisko č. NAPANT/457-007/2024 zo dňa 02.12.2024.

V zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších zmien a doplnkov („ďalej len zákon EIA“) a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o EIA ste nám ako dotknutému orgánu zaslali informáciu o zámere navrhovanej činnosti a žiadate nás o písomné stanovisko v zmysle § 23 ods. 4 zákona o EIA.

Okresný úrad príslušný podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny v zmysle § 9 ods. 1 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z. dáva súhlasné záväzné stanovisko a nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o EIA, pri dodržaní zákona č. 543/2002 Z. z. a nasledovných podmienok:

1. Pri trvalom zábere biotopov európskeho alebo národného významu bude potrebné postupovať podľa § 6 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. Súčasťou žiadosti o zásah do biotopu bude tvoriť aj situačný výkres s vyznačením a výpočtom trvalého záberu (v m2) biotopov spolu s vyčíslením spoločenskej hodnoty zničených biotopov a chránených rastlín.
2. Vykonávanie jednotlivých prác počas výstavby navrhovaného elektrického vedenia prispôsobiť poveternostným podmienkam tak, aby boli minimalizované ich vplyvy na životné prostredie. Prejazdy dopravných a stavebných mechanizmov po nespevnených komunikáciách a manipulačných plochách nevykonávať v dobe, keď je v dôsledku výdatnejších zrážok rozmočená. Naopak terénne práce nevykonávať počas extrémne suchého a veterného počasia.
3. Stavebné a výkopové práce v blízkosti, príp. vo vnútri mokraďových biotopov vykonávať výlučne v období sucha alebo mrazu. Pohyb mechanizmov po zamokrenných a podmáčaných plochách je zakázaný.
4. Stroje a mechanizmy používané počas realizácie stavby používať len v dobrom stavebno-technickom stave s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prostredie. V priebehu stavebných a zemných prác zabezpečiť protihavarijné opatrenia zabraňujúce úniku škodlivín, najmä chemikálií a pohonných hmôt do okolitého prírodného prostredia, aby sa predišlo znečisteniu povrchových vôd. Pohonné hmoty musia byť uskladnené a premiestňované len takým spôsobom, ktorým sa zabráni ich možnému unikaniu do

KÓPIA

okolitého prostredia. Nalievanie olejov, benzínu alebo iných ropných látok vylúčiť v blízkosti vodného toku.

5. Na rekultiváciu plôch použiť prednostne prebytočnú zeminu z výkopových prác. Navážanie zeminy z iných lokalít je zakázané z dôvodu možnosti zavlečenia inváznych druhov rastlín.
6. Pri výstavbe elektrického vedenia je potrebné v čo najväčšej miere využívať jestvujúce prístupové cesty (účelové komunikácie, lesné a poľné cesty). V prípade nutnosti sprístupnenia nových prístupových ciest, rozsah prác a umiestnenie stožiarov v dotknutých chránených územiach je potrebné konzultovať so Správou NAPANT.
7. Odpad vzniknutý pri stavbe, vrátane prebytočnej zeminy a kameniva nesmie byť umiestňovaný do voľnej krajiny, nie je vhodné vytvárať depóniá výkopovej zeminy v bezprostrednom okolí. Výpokovú zeminu použiť na vyrovnanie nerovnosti okolitého terénu. Prebytky umiestniť na mieste tomu určenom.
8. Zabrániť na skrývkových materiáloch šíreniu inváznych druhov rastlín. V zmysle zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a zmene a doplnení niektorých zákonov, je zakázané invázne druhy drevín a krov (pajaseň žliazkatý, beztvarec krovitý, kustovnica cudzia a javorovec jaseňolistý) ich držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi. Vlastník, správca, užívateľ pozemku je povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinný ich odstraňovať.
9. V prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z..
10. V prípade blízko sa vyskytujúcich drevín, ktoré zostávajú zachované (aj na susedných pozemkoch), je pri stavebných a výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zák. č. 543/2002 Z.z), a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej sa výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore.
11. Odporúčame vykonať odborný terénny prieskum plánovanej výstavby vedenia vrátane aspoň jednoročného ornitologického výskume s cieľom charakterizovať miestnu a regionálnu avifaunu, pohyby vtákov a kľúčové miesta pre hniezdenie, potravu a odpočinok, ako aj sezónne migračné trasy. Na základe vykonaného prieskumu potom bude potrebné vytypovať stožiare a úseky, na ktoré sa umiestnia umelé búdky a vizuálne bariéry ako sú napr. odkloňovače zviditeľňujúce vodiče (farebné špirály, vlajky, reflexné lamely či kovové gule), ktoré vtákom pomáhajú vedenia včas rozoznať a obletieť ich.
12. Výkopovú zeminu ponechať na mieste a bezprostredne po ukončení výstavby jednotlivých stožiarov ju využiť na spätný zásyp a zvyšok rozprestrieť v okolí stožiara vo vnútri ochranného pásma navrhovaného elektrického vedenia. Nevypĺňať ňou terénne depresie a podobné miesta v okolí stavenísk. Bezprostredne potom vykonať technickú a biologickú rekultiváciu. Odstrániť len vysokorastúce dreviny, nízkorastúce dreviny odstrániť len v miere nevyhnutnej pre ťahanie lán. Prípadný sklad materiálu, či dočasný stavebný dvor, umiestňovať mimo lesných pozemkov.
13. V terénnych depresiách a výkopových jamách pred ich zasypaním alebo rekultiváciou vykonať prieskum s prípadným transferom živočíchov (najmä obojživelníkov) na vhodné stanovištia.
14. Všetky práce vykonávať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu, zničeniu, resp. ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov alebo ich biotopov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinný nález ohlásiť na miestne príslušnú organizáciu ochrany prírody a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním.

KÓPIA

Odporúčanie, navrhovaný zámer zosúladiť a zapracovať do záväzných častí Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrického kraja a do Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja. Navrhovaný zámer zapracovať a zosúladiť do záväzných častí príslušných Územných plánov miest a obcí, u ktorých má dôjsť o nové umiestnenie objektov, resp. verejnoprospešných stavieb v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Najvhodnejšia trasa je T2, v prípade trasy T1 variant s káblovým vedením. Prípadne kombinácia T1 a T2, tak aby v južnej časti bolo zachované trasovanie T2 a v oblasti Donovalov trasovanie T1 s káblovým variantom.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vydávanie iných vyjadrení, stanovísk a súhlasov vyžadovaných podľa zákona č. 543/2002 Z.z..

Ing. Martina Machala
vedúca odboru

Číslo spisu *Por.č.záznamu* *Číslo záznamu* 0036614/2024 *Dátum prijatia* 10.12.2024 *Forma originálu* elektronická